Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 28526
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,279 Qот=0,24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6,7 Gот=73,272 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	94,47	94,47	0,00	71,08	45,61	25,47	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
24.10.16	24,00	-	97,31	97,31	0,00	71,58	46,34	25,24	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
25.10.16	24,00	-	95,46	95,46	0,00	71,09	45,83	25,26	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
26.10.16	24,00	-	95,28	95,28	0,00	71,29	45,97	25,32	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
27.10.16	24,00	-	94,71	94,71	0,00	70,96	45,72	25,24	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
28.10.16	24,00	-	95,73	95,73	0,00	71,10	46,08	25,02	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
29.10.16	24,00	-	96,26	96,26	0,00	71,47	46,70	24,77	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
30.10.16	24,00	-	95,77	95,77	0,00	71,37	46,45	24,92	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
31.10.16	24,00	-	95,31	95,31	0,00	70,69	45,99	24,70	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
01.11.16	24,00	-	95,66	95,66	0,00	71,25	46,22	25,03	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
02.11.16	24,00	-	94,08	94,08	0,00	71,28	45,71	25,57	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
03.11.16	24,00	-	94,10	94,10	0,00	73,19	46,34	26,85	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
04.11.16	24,00	-	94,52	94,52	0,00	75,78	47,45	28,33	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
05.11.16	24,00	-	18,17	19,26	-1,09	64,88	47,39	17,49	7,00	5,00	0,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,34
06.11.16	24,00	-	36,12	36,80	-0,68	79,16	42,05	37,11	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
07.11.16	24,00	-	76,64	76,25	0,39	80,64	44,07	36,57	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
08.11.16	24,00	-	75,67	75,67	0,00	82,74	44,95	37,79	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
09.11.16	24,00	-	73,69	73,69	0,00	84,21	44,90	39,31	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
10.11.16	24,00	-	81,36	81,36	0,00	85,55	49,34	36,21	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
11.11.16	24,00	-	100,46	100,46	0,00	87,06	51,63	35,43	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
12.11.16	24,00	-	102,90	102,90	0,00	86,47	52,23	34,24	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
13.11.16	24,00	-	101,60	101,60	0,00	85,41	52,25	33,16	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
14.11.16	24,00	-	102,68	102,68	0,00	83,81	51,84	31,97	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
15.11.16	24,00	-	102,29	102,29	0,00	82,66	51,39	31,27	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
16.11.16	24,00	-	106,22	106,22	0,00	83,39	52,75	30,64	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
17.11.16	24,00	-	102,87	102,87	0,00	81,42	51,96	29,46	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
18.11.16	24,00	-	102,62	102,62	0,00	77,91	50,32	27,59	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
19.11.16	24,00	-	102,09	102,09	0,00	75,49	49,25	26,24	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
20.11.16	24,00	-	102,17	102,17	0,00	74,14	48,76	25,38	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
21.11.16	24,00	-	102,37	102,37	0,00	72,89	48,30	24,59	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
22.11.16	24,00	-	102,67	102,67	0,00	71,41	47,52	23,89	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
Среднее	24,00	-	91,33	91,38	-0,04	76,50	47,78	28,71	7,00	5,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	744,00		2831,25	2832,63	-1,38						81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	25070,01	25106,98	0,00	-	0,00	-	610,39	-	-
	23.10.16 02:00	27901,56	27939,91	0,00	-	0,00	-	691,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход