Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9247.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28760
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	120,25	120,25	0,00	71,67	41,43	30,24	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
24.10.16	24,00	-	122,69	122,69	0,00	72,18	42,14	30,04	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
25.10.16	24,00	-	120,83	120,83	0,00	71,69	41,61	30,08	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
26.10.16	24,00	-	120,90	120,90	0,00	71,91	41,72	30,19	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
27.10.16	24,00	-	120,73	120,73	0,00	71,58	41,54	30,04	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
28.10.16	24,00	-	121,77	121,77	0,00	71,72	41,98	29,74	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
29.10.16	24,00	-	121,96	121,96	0,00	72,07	42,52	29,55	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
30.10.16	24,00	-	120,88	120,88	0,00	71,97	42,23	29,74	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
31.10.16	24,00	-	120,71	120,71	0,00	71,31	41,75	29,56	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
01.11.16	24,00	-	121,16	121,16	0,00	71,85	41,90	29,95	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
02.11.16	24,00	-	119,35	119,35	0,00	71,89	41,35	30,54	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
03.11.16	24,00	-	119,76	119,76	0,00	73,88	41,84	32,04	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
04.11.16	24,00	-	120,22	120,22	0,00	76,50	42,82	33,68	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
05.11.16	24,00	-	18,38	23,73	-5,35	69,61	44,97	24,64	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,46
06.11.16	24,00	-	89,31	91,10	-1,79	76,15	38,88	37,27	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
07.11.16	24,00	-	89,65	89,65	0,00	80,13	38,30	41,83	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
08.11.16	24,00	-	86,79	86,79	0,00	81,91	37,63	44,28	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
09.11.16	24,00	-	87,03	87,03	0,00	83,38	37,82	45,56	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
10.11.16	24,00	-	97,13	97,13	0,00	86,69	42,89	43,80	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
11.11.16	24,00	-	120,15	120,15	0,00	87,81	44,89	42,92	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,16
12.11.16	24,00	-	123,02	123,02	0,00	87,22	45,39	41,83	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
13.11.16	24,00	-	121,61	121,61	0,00	86,11	45,35	40,76	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
14.11.16	24,00	-	123,13	123,13	0,00	84,50	45,32	39,18	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
15.11.16	24,00	-	122,74	122,74	0,00	83,37	45,09	38,28	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
16.11.16	24,00	-	127,71	127,71	0,00	84,08	46,36	37,72	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
17.11.16	24,00	-	123,60	123,60	0,00	82,03	45,55	36,48	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
18.11.16	24,00	-	123,44	123,44	0,00	78,50	44,38	34,12	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
19.11.16	24,00	-	123,06	123,06	0,00	76,07	43,59	32,48	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
20.11.16	24,00	-	123,42	123,42	0,00	74,72	43,40	31,32	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
21.11.16	24,00	-	123,77	123,77	0,00	73,44	42,94	30,50	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
22.11.16	24,00	-	124,20	124,20	0,00	71,98	42,19	29,79	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
Среднее	24,00	-	113,53	113,76	-0,23	77,03	42,57	34,46	7,00	5,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
Итого	744,00		3519,35	3526,49	-7,14						121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	31334,59	31341,50	0,00	-	0,00	-	904,99	-	-
	23.11.16 02:00	34853,94	34867,99	0,00	-	0,00	-	1026,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» «11» «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрецензировать расход