Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		198,64	172,74	25,91	73,16	43,53	29,63	5,00	4,00	5,12	26,27			26,90		26,90	-	72,44		1,90			7,02
24.10.16	24,00		197,12	172,12	25,00	73,59	43,87	29,73	5,00	4,00	5,11	25,35			25,97		25,97	-	73,02		1,85			6,96
25.10.16	24,00		184,44	159,52	24,92	73,14	42,64	30,50	5,00	4,00	4,86	25,27			25,88		25,88	-	72,64		1,84			6,69
26.10.16	24,00		182,71	158,98	23,73	73,39	42,77	30,62	5,00	4,00	4,86	23,98			24,56		24,56	-	72,91		1,75			6,61
27.10.16	24,00		187,95	165,54	22,40	73,06	43,15	29,91	5,00	4,00	4,95	22,69			23,24		23,24	-	72,48		1,64			6,59
28.10.16	24,00		198,94	175,29	23,66	73,16	44,14	29,03	5,00	4,00	5,08	24,03			24,61		24,61	-	72,51		1,74			6,82
29.10.16	24,00		200,12	176,11	24,00	73,59	44,90	28,69	5,00	4,00	5,05	24,37			24,97		24,97	-	72,92		1,78			6,82
30.10.16	24,00		198,59	174,59	24,00	73,44	44,59	28,85	5,00	4,00	5,03	24,40			24,99		24,99	-	72,64		1,77			6,80
31.10.16	24,00		197,13	174,81	22,32	72,71	44,00	28,71	5,00	4,00	5,01	22,69			23,23		23,23	-	71,97		1,63			6,65
01.11.16	24,00		199,48	176,56	22,92	73,42	44,45	28,97	5,00	4,00	5,11	23,27			23,83		23,83	-	72,84		1,69			6,80
02.11.16	24,00		197,01	172,90	24,11	73,46	43,87	29,59	5,00	4,00	5,11	24,44			25,03		25,03	-	72,95		1,78			6,89
03.11.16	24,00		195,40	171,87	23,52	75,37	44,28	31,09	5,00	4,00	5,40	22,97			23,56		23,56	-	74,98		1,72			7,12
04.11.16	24,00		196,07	173,44	22,63	78,07	45,58	32,49	5,00	4,00	5,65	22,62			23,24		23,24	-	77,77		1,76			7,41
05.11.16	24,00		203,36	181,33	22,03	79,55	46,80	32,75	5,00	4,00	5,96	21,93			22,55		22,55	-	79,16		1,74			7,70
06.11.16	24,00		215,65	189,32	26,34	81,13	48,28	32,84	5,00	4,00	6,28	25,77			26,53		26,53	-	80,70		2,08			8,36
07.11.16	24,00		211,73	187,94	23,79	82,43	48,17	34,26	5,00	4,00	6,50	23,23			23,93		23,93	-	82,07		1,91			8,41
08.11.16	24,00		213,00	188,87	24,13	84,83	49,62	35,21	5,00	4,00	6,74	23,39			24,13		24,13	-	84,30		1,97			8,71
09.11.16	24,00		211,81	189,04	22,77	86,22	50,07	36,15	5,00	4,00	6,91	22,10			22,82		22,82	-	85,78		1,90			8,81
10.11.16	24,00		207,49	186,31	21,18	89,12	51,05	38,07	5,00	4,00	7,18	20,46			21,17		21,17	-	88,41		1,81			8,99
11.11.16	24,00		202,44	180,01	22,43	89,58	49,90	39,68	5,00	4,00	7,23	21,81			22,57		22,57	-	88,75		1,94			9,16
12.11.16	24,00		206,68	184,56	22,12	88,78	50,25	38,53	5,00	4,00	7,20	21,46			22,20		22,20	-	88,05		1,89			9,09
13.11.16	24,00		207,88	181,59	26,29	87,91	50,33	37,58	5,00	4,00	6,90	25,82			26,69		26,69	-	86,90		2,24			9,15
14.11.16	24,00		208,39	185,87	22,52	86,04	50,24	35,80	5,00	4,00	6,73	22,03			22,74		22,74	-	84,91		1,87			8,60
15.11.16	24,00		208,71	186,76	21,95	84,75	49,77	34,99	5,00	4,00	6,60	21,46			22,14		22,14	-	84,00		1,80			8,40
16.11.16	24,00		216,13	192,50	23,63	85,43	50,67	34,76	5,00	4,00	6,75	23,16			23,91		23,91	-	84,87		1,97			8,72
17.11.16	24,00		212,28	189,84	22,44	83,71	50,05	33,66	5,00	4,00	6,45	22,00			22,68		22,68	-	82,90		1,82			8,28
18.11.16	24,00		210,75	188,24	22,51	79,93	48,32	31,61	5,00	4,00	6,01	22,11			22,74		22,74	-	79,16		1,75			7,76
19.11.16	24,00		210,48	185,95	24,53	77,41	47,06	30,35	5,00	4,00	5,69	24,29			24,94		24,94	-	76,63		1,86			7,55
20.11.16	24,00		213,69	185,50	28,18	75,93	46,62	29,30	5,00	4,00	5,47	28,04			28,77		28,77	-	75,40		2,11			7,58
21.11.16	24,00		210,97	187,63	23,35	74,81	46,35	28,46	5,00	4,00	5,37	23,23			23,81		23,81	-	74,11		1,72			7,09
22.11.16	24,00		214,39	187,91	26,49	73,13	45,35	27,77	5,00	4,00	5,25	26,33			26,97		26,97	-	72,67		1,91			7,16
Среднее	24,00	-	203,85	180,12	23,73	79,04	46,80	32,24	5,00	4,00	5,86	23,58	-	-	24,24	-	24,24	-	78,41	-	1,84	-	-	7,70
Итого	744,00		6319,42	5583,63	735,78						181,55	731,00	0,00	0,00	751,29	0,00	751,29	0,00			57,17	0,00	0,00	238,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.10.16 02:00	130965,71	106133,64	26941,10	0,00	27561,00	0,00	5172,31	1896,40	-
	23.11.16 02:00	136525,99	111057,43	27571,44	0,00	28209,19	0,00	5383,81	1946,25	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **237,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **751,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.