Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016
Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	130,15	114,00	16,15	73,41	47,91	25,50	7,00	5,00	3,15	12,96	-	-	13,27	-	13,27	-	72,87	-	0,94			4,10
24.10.16	24,00	-	131,94	117,48	14,46	73,79	48,70	25,09	7,00	5,00	3,19	11,33	-	-	11,60	-	11,60	-	73,24	-	0,83			4,02
25.10.16	24,00	-	131,06	115,65	15,41	73,45	48,17	25,28	7,00	5,00	3,16	12,35	-	-	12,61	-	12,61	-	73,09	-	0,90			4,06
26.10.16	24,00	-	132,32	115,74	16,58	73,67	48,30	25,37	7,00	5,00	3,18	13,47	-	-	13,79	-	13,79	-	73,24	-	0,98			4,16
27.10.16	24,00	-	130,09	114,80	15,29	73,29	48,04	25,25	7,00	5,00	3,13	12,29	-	-	12,58	-	12,58	-	72,85	-	0,89			4,02
28.10.16	24,00	-	130,20	115,52	14,68	73,51	48,47	25,04	7,00	5,00	3,13	11,55	-	-	11,84	-	11,84	-	73,07	-	0,84			3,98
29.10.16	24,00	-	131,61	115,99	15,62	73,83	49,14	24,69	7,00	5,00	3,11	12,51	-	-	12,82	-	12,82	-	73,34	-	0,92			4,02
30.10.16	24,00	-	131,21	114,12	17,09	73,68	48,65	25,03	7,00	5,00	3,10	13,98	-	-	14,30	-	14,30	-	73,19	-	1,02			4,12
31.10.16	24,00	-	131,94	115,56	16,38	73,02	48,13	24,89	7,00	5,00	3,11	13,31	-	-	13,61	-	13,61	-	72,60	-	0,97			4,08
01.11.16	24,00	-	131,55	115,52	16,03	73,48	48,30	25,18	7,00	5,00	3,14	13,08	-	-	13,40	-	13,40	-	73,07	-	0,95			4,09
02.11.16	24,00	-	128,84	113,66	15,18	73,73	47,88	25,85	7,00	5,00	3,16	12,33	-	-	12,61	-	12,61	-	73,25	-	0,90			4,06
03.11.16	24,00	-	128,87	114,00	14,87	76,31	48,97	27,34	7,00	5,00	3,35	11,98	-	-	12,26	-	12,26	-	76,00	-	0,91			4,26
04.11.16	24,00	-	128,80	113,69	15,11	79,21	50,35	28,86	7,00	5,00	3,52	12,17	-	-	12,49	-	12,49	-	78,90	-	0,96			4,48
05.11.16	24,00	-	138,76	123,39	15,37	79,77	51,78	27,99	7,00	5,00	3,71	12,21	-	-	12,57	-	12,57	-	79,67	-	0,97			4,68
06.11.16	24,00	-	141,06	123,91	17,15	81,52	52,78	28,74	7,00	5,00	3,83	14,01	-	-	14,43	-	14,43	-	81,14	-	1,14			4,97
07.11.16	24,00	-	140,41	124,43	15,98	83,39	53,45	29,94	7,00	5,00	4,00	12,81	-	-	13,21	-	13,21	-	83,20	-	1,07			5,07
08.11.16	24,00	-	140,18	124,69	15,49	85,31	54,65	30,66	7,00	5,00	4,09	12,49	-	-	12,88	-	12,88	-	84,96	-	1,06			5,16
09.11.16	24,00	-	140,74	125,40	15,34	87,31	55,74	31,57	7,00	5,00	4,24	12,24	-	-	12,65	-	12,65	-	87,08	-	1,07			5,31
10.11.16	24,00	-	135,64	120,37	15,27	89,81	56,35	33,46	7,00	5,00	4,31	12,33	-	-	12,76	-	12,76	-	89,34	-	1,10			5,41
11.11.16	24,00	-	135,70	119,23	16,47	89,55	55,75	33,80	7,00	5,00	4,32	13,43	-	-	13,91	-	13,91	-	88,92	-	1,20			5,52
12.11.16	24,00	-	139,24	122,00	17,24	89,05	56,15	32,90	7,00	5,00	4,30	14,16	-	-	14,66	-	14,66	-	88,57	-	1,26			5,56
13.11.16	24,00	-	137,42	119,69	17,73	87,78	55,67	32,11	7,00	5,00	4,13	14,66	-	-	15,15	-	15,15	-	86,89	-	1,27			5,41
14.11.16	24,00	-	138,56	122,68	15,88	85,81	55,31	30,50	7,00	5,00	4,02	12,82	-	-	13,21	-	13,21	-	85,08	-	1,09			5,11
15.11.16	24,00	-	136,49	122,44	14,05	85,11	54,89	30,22	7,00	5,00	3,97	11,04	-	-	11,40	-	11,40	-	84,55	-	0,93			4,90
16.11.16	24,00	-	142,44	128,64	13,80	85,67	56,16	29,51	7,00	5,00	4,06	10,86	-	-	11,18	-	11,18	-	85,20	-	0,93			4,99
17.11.16	24,00	-	138,45	123,59	14,86	83,06	54,41	28,65	7,00	5,00	3,78	12,10	-	-	12,44	-	12,44	-	82,22	-	1,00			4,78
18.11.16	24,00	-	136,73	123,45	13,28	79,55	52,56	26,99	7,00	5,00	3,56	10,68	-	-	10,94	-	10,94	-	78,81	-	0,84			4,40
19.11.16	24,00	-	139,20	122,79	16,41	77,10	51,34	25,76	7,00	5,00	3,38	13,73	-	-	14,10	-	14,10	-	76,48	-	1,05			4,43
20.11.16	24,00	-	140,01	122,61	17,40	76,09	50,99	25,10	7,00	5,00	3,29	14,74	-	-	15,10	-	15,10	-	75,70	-	1,12			4,41
21.11.16	24,00	-	139,26	123,86	15,40	74,41	50,24	24,17	7,00	5,00	3,20	12,73	-	-	13,06	-	13,06	-	73,98	-	0,94			4,14
22.11.16	24,00	-	140,63	123,95	16,68	73,24	49,41	23,83	7,00	5,00	3,16	13,97	-	-	14,30	-	14,30	-	72,87	-	1,02			4,18
												12,72	-	-	13,07	-	13,07	-	78,82	-	1,00	-	-	4,58
Среднее	24,00	-	135,47	119,77	15,70	79,29	51,57	27,72	7,00	5,00	3,57	394,32	0,00	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00			31,08	0,00	0,00	141,85
Итого	744,00		4199,50	3712,85	486,65						110,77													

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	47633,01	40909,92	5826,99	-	5957,79	-	1193,88	-	-
	23.11.16 02:00	51826,07	44616,89	6220,80	-	6362,41	-	1335,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °С = 0,91 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **405,13** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.