Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	121,38	105,99	15,39	73,40	46,73	26,67	7,00	5,00	3,25	13,16			13,45		13,45	-	73,15		0,71			3,96
24.10.16	24,00	-	123,60	109,07	14,53	73,89	47,62	26,27	7,00	5,00	3,25	12,21			12,50		12,50	-	73,80		0,69			3,94
25.10.16	24,00	-	121,60	107,44	14,16	73,42	47,11	26,31	7,00	5,00	3,20	11,84			12,15		12,15	-	73,33		0,67			3,87
26.10.16	24,00	-	121,93	107,20	14,73	73,64	47,12	26,52	7,00	5,00	3,23	12,48			12,77		12,77	-	73,55		0,70			3,93
27.10.16	24,00	-	121,07	106,64	14,43	73,29	46,81	26,48	7,00	5,00	3,21	12,07			12,37		12,37	-	73,19		0,67			3,88
28.10.16	24,00	-	120,78	107,38	13,40	73,47	47,10	26,37	7,00	5,00	3,19	11,02			11,28		11,28	-	73,38		0,63			3,82
29.10.16	24,00	-	122,29	107,87	14,42	73,79	47,69	26,10	7,00	5,00	3,20	12,07			12,35		12,35	-	73,60		0,68			3,88
30.10.16	24,00	-	121,79	106,66	15,13	73,71	47,33	26,38	7,00	5,00	3,22	12,81			13,14		13,14	-	73,49		0,71			3,93
31.10.16	24,00	-	121,56	107,09	14,47	72,99	46,77	26,22	7,00	5,00	3,19	12,11			12,41		12,41	-	72,85		0,68			3,87
01.11.16	24,00	-	122,44	107,69	14,75	73,56	47,14	26,42	7,00	5,00	3,24	12,36			12,68		12,68	-	73,37		0,69			3,93
02.11.16	24,00	-	120,60	105,75	14,85	73,68	46,68	27,00	7,00	5,00	3,26	12,54			12,83		12,83	-	73,58		0,69			3,95
03.11.16	24,00	-	119,95	105,78	14,17	75,85	47,35	28,50	7,00	5,00	3,42	11,82			12,12		12,12	-	75,76		0,67			4,09
04.11.16	24,00	-	119,60	106,16	13,44	78,64	48,65	29,99	7,00	5,00	3,59	11,14			11,42		11,42	-	78,71		0,66			4,25
05.11.16	24,00	-	126,98	111,63	15,35	79,80	50,01	29,79	7,00	5,00	3,78	12,86			13,24		13,24	-	80,00		0,77			4,56
06.11.16	24,00	-	131,51	115,83	15,68	81,40	51,31	30,09	7,00	5,00	3,97	13,17			13,54		13,54	-	81,43		0,80			4,77
07.11.16	24,00	-	129,39	115,18	14,21	82,95	51,50	31,45	7,00	5,00	4,08	11,81			12,16		12,16	-	83,13		0,73			4,81
08.11.16	24,00	-	129,17	115,74	13,43	85,15	52,82	32,33	7,00	5,00	4,18	11,09			11,44		11,44	-	85,09		0,71			4,89
09.11.16	24,00	-	128,72	115,35	13,37	86,78	53,46	33,32	7,00	5,00	4,30	10,92			11,28		11,28	-	86,88		0,72			5,01
10.11.16	24,00	-	125,93	112,95	12,98	89,55	54,41	35,14	7,00	5,00	4,44	10,63			10,97		10,97	-	89,34		0,70			5,14
11.11.16	24,00	-	124,33	110,15	14,18	89,73	53,73	36,00	7,00	5,00	4,49	11,89			12,28		12,28	-	89,33		0,76			5,25
12.11.16	24,00	-	125,97	112,73	13,24	89,05	54,05	35,00	7,00	5,00	4,42	10,92			11,28		11,28	-	88,81		0,72			5,13
13.11.16	24,00	-	125,70	111,04	14,66	87,86	53,86	34,00	7,00	5,00	4,29	12,30			12,73		12,73	-	87,24		0,78			5,07
14.11.16	24,00	-	126,58	113,32	13,26	86,21	53,59	32,62	7,00	5,00	4,14	10,84			11,18		11,18	-	85,76		0,71			4,85
15.11.16	24,00	-	126,20	113,40	12,80	85,05	53,13	31,92	7,00	5,00	4,04	10,35			10,65		10,65	-	84,83		0,68			4,72
16.11.16	24,00	-	130,83	118,31	12,52	85,70	54,18	31,52	7,00	5,00	4,13	10,01			10,31		10,31	-	85,53		0,68			4,81
17.11.16	24,00	-	127,58	114,61	12,97	83,54	52,96	30,58	7,00	5,00	3,91	10,44			10,75		10,75	-	83,00		0,68			4,59
18.11.16	24,00	-	128,21	114,25	13,96	79,91	51,26	28,65	7,00	5,00	3,68	11,44			11,75		11,75	-	79,53		0,71			4,39
19.11.16	24,00	-	128,16	113,49	14,67	77,42	49,94	27,48	7,00	5,00	3,53	12,17			12,47		12,47	-	76,96		0,73			4,26
20.11.16	24,00	-	129,48	113,59	15,89	76,08	49,36	26,72	7,00	5,00	3,47	13,38			13,71		13,71	-	75,98		0,78			4,25
21.11.16	24,00	-	128,27	114,40	13,87	74,74	48,92	25,82	7,00	5,00	3,32	11,27			11,55		11,55	-	74,27		0,68			3,99
22.11.16	24,00	-	128,88	114,89	13,99	73,27	47,96	25,31	7,00	5,00	3,27	11,51			11,79		11,79	-	73,18		0,67			3,94
Среднее	24,00	-	125,18	111,02	14,16	79,27	50,02	29,26	7,00	5,00	3,67	11,76	-	-	12,08	-	12,08	-	79,10	-	0,71	-	-	4,38
Итого	744,00		3880,48	3441,58	438,90						113,85	364,63	0,00	0,00	374,55	0,00	374,55	0,00			21,86	0,00	0,00	135,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	43380,63	37831,48	5058,58	0,00	5328,43	0,00	1089,82	-	-
	23.11.16 02:00	47261,39	41273,33	5423,22	0,00	5702,99	0,00	1225,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 134,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 374,55 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.