Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Договор: 9007.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	116,30	102,82	13,48	73,18	50,00	23,18	7,00	5,00	2,70	53,67	40,39	13,28	55,00	41,11	13,89	-	73,12	59,21	0,67			3,37
24.10.16	24,00	-	117,03	106,14	10,89	73,64	50,85	22,79	7,00	5,00	2,67	52,48	41,80	10,68	53,76	42,52	11,24	-	73,58	59,75	0,55			3,22
25.10.16	24,00	-	115,65	104,52	11,13	73,19	50,31	22,88	7,00	5,00	2,65	52,04	41,12	10,92	53,31	41,84	11,47	-	73,15	59,31	0,56			3,21
26.10.16	24,00	-	114,75	104,47	10,28	73,39	50,31	23,08	7,00	5,00	2,65	51,26	41,11	10,15	52,51	41,83	10,68	-	73,34	59,35	0,52			3,17
27.10.16	24,00	-	114,80	103,79	11,01	73,05	50,00	23,05	7,00	5,00	2,65	51,68	40,85	10,83	52,90	41,57	11,33	-	73,00	59,01	0,55			3,20
28.10.16	24,00	-	116,47	104,45	12,02	73,24	50,43	22,81	7,00	5,00	2,66	52,95	41,06	11,89	54,26	41,78	12,48	-	73,20	59,32	0,61			3,27
29.10.16	24,00	-	115,70	105,07	10,63	73,56	50,96	22,60	7,00	5,00	2,62	51,82	41,36	10,46	53,11	42,08	11,03	-	73,51	59,81	0,54			3,16
30.10.16	24,00	-	116,60	103,44	13,16	73,48	50,54	22,94	7,00	5,00	2,68	53,65	40,65	13,00	55,01	41,37	13,64	-	73,41	59,68	0,66			3,35
31.10.16	24,00	-	114,84	104,40	10,44	72,74	49,94	22,80	7,00	5,00	2,62	51,37	41,09	10,28	52,61	41,80	10,81	-	72,68	58,93	0,52			3,14
01.11.16	24,00	-	115,91	104,82	11,09	73,32	50,26	23,06	7,00	5,00	2,68	52,18	41,25	10,93	53,45	41,97	11,48	-	73,26	59,37	0,56			3,23
02.11.16	24,00	-	114,35	102,90	11,45	73,43	49,78	23,65	7,00	5,00	2,71	51,73	40,47	11,26	53,01	41,19	11,82	-	73,39	59,00	0,57			3,28
03.11.16	24,00	-	113,99	103,02	10,97	75,63	50,77	24,86	7,00	5,00	2,84	51,32	40,54	10,78	52,65	41,26	11,39	-	75,63	60,40	0,56			3,39
04.11.16	24,00	-	114,19	103,15	11,04	78,39	52,33	26,06	7,00	5,00	2,98	51,29	40,66	10,63	52,72	41,38	11,34	-	78,37	62,31	0,58			3,56
05.11.16	24,00	-	119,83	108,86	10,97	79,54	53,61	25,93	7,00	5,00	3,11	53,53	42,83	10,70	55,05	43,66	11,39	-	79,55	63,75	0,59			3,70
06.11.16	24,00	-	124,81	112,65	12,16	81,14	54,94	26,20	7,00	5,00	3,28	56,26	44,28	11,98	57,93	45,21	12,72	-	81,11	65,31	0,67			3,95
07.11.16	24,00	-	103,25	91,62	11,63	82,37	51,98	30,39	7,00	5,00	3,16	32,55	21,37	11,18	33,55	21,78	11,77	-	81,88	62,38	0,59			3,75
08.11.16	24,00	-	88,48	76,43	12,05	84,64	50,03	34,61	7,00	5,00	3,07	15,72	4,26	11,46	16,23	4,26	11,97	-	84,46	43,59	0,61			3,67
09.11.16	24,00	-	89,52	76,03	13,49	86,30	50,62	35,68	7,00	5,00	3,20	17,08	4,15	12,93	17,65	4,15	13,50	-	86,37	44,30	0,68			3,88
10.11.16	24,00	-	86,75	74,48	12,27	88,97	51,48	37,49	7,00	5,00	3,26	15,77	4,13	11,64	16,34	4,13	12,21	-	88,78	45,22	0,63			3,89
11.11.16	24,00	-	84,25	72,77	11,48	89,10	50,92	38,18	7,00	5,00	3,22	14,96	4,04	10,92	15,47	4,04	11,43	-	88,72	46,03	0,59			3,81
12.11.16	24,00	-	86,97	74,45	12,52	88,46	51,21	37,25	7,00	5,00	3,25	16,10	4,19	11,91	16,65	4,19	12,46	-	88,17	44,98	0,64			3,89
13.11.16	24,00	-	87,34	73,28	14,06	87,26	50,92	36,34	7,00	5,00	3,18	17,65	4,11	13,54	18,21	4,11	14,10	-	86,76	44,96	0,71			3,89
14.11.16	24,00	-	87,17	74,89	12,28	85,61	50,68	34,93	7,00	5,00	3,05	15,87	4,20	11,67	16,38	4,20	12,18	-	85,07	43,78	0,62			3,67
15.11.16	24,00	-	87,00	74,95	12,05	84,52	50,27	34,25	7,00	5,00	2,98	15,63	4,21	11,42	16,12	4,21	11,91	-	84,25	43,73	0,60			3,59
16.11.16	24,00	-	90,29	78,33	11,96	85,18	51,26	33,92	7,00	5,00	3,07	15,69	4,40	11,29	16,20	4,40	11,80	-	84,98	44,23	0,62			3,68
17.11.16	24,00	-	88,65	75,69	12,96	83,00	50,08	32,92	7,00	5,00	2,93	16,53	4,24	12,29	17,05	4,24	12,81	-	82,54	43,34	0,65			3,57
18.11.16	24,00	-	87,79	75,57	12,22	79,41	48,59	30,82	7,00	5,00	2,71	15,80	4,23	11,57	16,23	4,23	12,00	-	79,08	41,84	0,59			3,30
19.11.16	24,00	-	88,76	74,94	13,82	76,93	47,42	29,51	7,00	5,00	2,63	17,37	4,16	13,21	17,84	4,16	13,68	-	76,52	40,53	0,65			3,28
20.11.16	24,00	-	89,87	74,99	14,88	75,65	46,88	28,77	7,00	5,00	2,59	18,52	4,16	14,36	18,99	4,16	14,83	-	75,47	40,99	0,70			3,28
21.11.16	24,00	-	89,06	75,55	13,51	74,31	46,26	28,05	7,00	5,00	2,50	17,17	4,18	12,99	17,61	4,18	13,43	-	74,03	39,27	0,63			3,12
22.11.16	24,00	-	89,82	75,79	14,03	72,85	45,19	27,66	7,00	5,00	2,49	17,67	4,18	13,49	18,11	4,18	13,93	-	72,74	38,27	0,63			3,12
Среднее	24,00	-	102,26	90,14	12,13	78,89	50,28	28,60	7,00	5,00	2,86	34,43	22,70	11,73	35,35	23,07	12,28	-	78,71	52,00	0,61	-	-	3,47
Итого	744,00		3170,19	2794,26	375,93						88,76	1067,31	703,67	363,64	1095,91	715,19	380,72	0,00			18,83	0,00	0,00	107,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	47824,38	42303,75	26672,33	17312,68	27261,37	18177,61	1017,51	-	-
	23.11.16 02:00	50993,56	45096,76	27738,29	18014,79	28355,90	18891,21	1125,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016 г.
« » _____