Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016
Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	126,87	110,01	16,86	72,91	47,62	25,29	7,00	5,00	2,78	16,86	-	-	18,74	-	18,74	-	72,78	-	1,23			4,01
24.10.16	24,00	-	129,18	114,00	15,18	73,38	48,51	24,87	7,00	5,00	2,84	15,18	-	-	17,07	-	17,07	-	73,21	-	1,11			3,95
25.10.16	24,00	-	127,22	112,76	14,46	72,92	47,97	24,95	7,00	5,00	2,81	14,46	-	-	16,31	-	16,31	-	72,96	-	1,06			3,87
26.10.16	24,00	-	127,81	112,71	15,10	73,13	48,07	25,06	7,00	5,00	2,83	15,10	-	-	16,96	-	16,96	-	73,13	-	1,10			3,93
27.10.16	24,00	-	129,64	112,39	17,25	72,79	47,87	24,92	7,00	5,00	2,80	17,25	-	-	19,17	-	19,17	-	72,78	-	1,26			4,06
28.10.16	24,00	-	128,75	113,49	15,26	72,95	48,07	24,88	7,00	5,00	2,82	15,26	-	-	17,14	-	17,14	-	72,91	-	1,11			3,94
29.10.16	24,00	-	130,03	113,53	16,50	73,30	48,67	24,63	7,00	5,00	2,80	16,50	-	-	18,42	-	18,42	-	73,22	-	1,21			4,01
30.10.16	24,00	-	128,77	111,78	16,99	73,21	48,37	24,84	7,00	5,00	2,78	16,99	-	-	18,86	-	18,86	-	73,06	-	1,24			4,02
31.10.16	24,00	-	128,25	112,82	15,43	72,48	47,85	24,63	7,00	5,00	2,78	15,43	-	-	17,25	-	17,25	-	72,36	-	1,12			3,90
01.11.16	24,00	-	129,17	113,18	15,99	73,06	48,10	24,96	7,00	5,00	2,83	15,99	-	-	17,90	-	17,90	-	72,96	-	1,17			4,00
02.11.16	24,00	-	127,05	110,97	16,08	73,17	47,64	25,53	7,00	5,00	2,83	16,08	-	-	17,94	-	17,94	-	73,19	-	1,18			4,01
03.11.16	24,00	-	126,43	111,19	15,24	75,33	48,38	26,95	7,00	5,00	2,99	15,24	-	-	17,28	-	17,28	-	75,66	-	1,15			4,15
04.11.16	24,00	-	126,89	111,69	15,20	78,06	49,80	28,26	7,00	5,00	3,16	15,20	-	-	17,41	-	17,41	-	78,15	-	1,19			4,35
05.11.16	24,00	-	132,52	117,60	14,92	79,26	51,16	28,10	7,00	5,00	3,31	14,92	-	-	17,19	-	17,19	-	79,57	-	1,19			4,50
06.11.16	24,00	-	138,02	121,81	16,21	80,87	52,39	28,48	7,00	5,00	3,47	16,21	-	-	18,69	-	18,69	-	81,00	-	1,31			4,79
07.11.16	24,00	-	136,88	121,59	15,29	82,38	52,64	29,74	7,00	5,00	3,62	15,29	-	-	17,84	-	17,84	-	82,67	-	1,26			4,88
08.11.16	24,00	-	137,41	122,05	15,36	84,58	53,91	30,67	7,00	5,00	3,75	15,36	-	-	18,05	-	18,05	-	84,69	-	1,30			5,05
09.11.16	24,00	-	135,39	121,51	13,88	86,19	54,51	31,68	7,00	5,00	3,85	13,88	-	-	16,63	-	16,63	-	86,51	-	1,20			5,05
10.11.16	24,00	-	132,69	119,10	13,59	88,93	55,53	33,40	7,00	5,00	3,98	13,59	-	-	16,46	-	16,46	-	88,97	-	1,21			5,19
11.11.16	24,00	-	129,44	116,03	13,41	89,11	54,88	34,23	7,00	5,00	3,98	13,41	-	-	16,27	-	16,27	-	88,77	-	1,19			5,18
12.11.16	24,00	-	133,03	118,72	14,31	88,45	55,20	33,25	7,00	5,00	3,96	14,31	-	-	17,17	-	17,17	-	88,32	-	1,26			5,22
13.11.16	24,00	-	132,23	116,52	15,71	87,29	54,81	32,48	7,00	5,00	3,80	15,71	-	-	18,49	-	18,49	-	86,70	-	1,36			5,16
14.11.16	24,00	-	134,95	119,51	15,44	85,62	54,55	31,07	7,00	5,00	3,73	15,44	-	-	18,14	-	18,14	-	84,98	-	1,31			5,04
15.11.16	24,00	-	134,41	119,78	14,63	84,48	54,02	30,46	7,00	5,00	3,66	14,63	-	-	17,23	-	17,23	-	84,30	-	1,23			4,89
16.11.16	24,00	-	138,61	125,36	13,25	85,14	55,25	29,89	7,00	5,00	3,75	13,25	-	-	15,87	-	15,87	-	85,09	-	1,13			4,88
17.11.16	24,00	-	134,15	121,35	12,80	83,01	53,92	29,09	7,00	5,00	3,54	12,80	-	-	15,23	-	15,23	-	82,59	-	1,06			4,60
18.11.16	24,00	-	135,20	120,67	14,53	79,40	52,04	27,36	7,00	5,00	3,31	14,53	-	-	16,82	-	16,82	-	79,03	-	1,15			4,46
19.11.16	24,00	-	135,18	119,25	15,93	76,92	50,64	26,28	7,00	5,00	3,15	15,93	-	-	18,04	-	18,04	-	76,57	-	1,22			4,37
20.11.16	24,00	-	136,95	118,99	17,96	75,58	50,15	25,43	7,00	5,00	3,03	17,96	-	-	20,06	-	20,06	-	75,59	-	1,36			4,39
21.11.16	24,00	-	135,86	120,52	15,34	74,27	49,62	24,65	7,00	5,00	2,98	15,34	-	-	17,30	-	17,30	-	73,98	-	1,13			4,11
22.11.16	24,00	-	135,99	121,01	14,98	72,79	48,72	24,07	7,00	5,00	2,91	14,98	-	-	16,90	-	16,90	-	72,78	-	1,09			4,00
											3,25	15,26	-	-	17,51	-	17,51	-	78,66	-	1,20	-	-	4,45
Среднее	24,00	-	132,10	116,84	15,26	78,74	51,00	27,75	7,00	5,00	100,86	473,08	0,00	0,00	542,83	0,00	542,83	0,00			36,00	0,00	0,00	137,95
Итого	744,00		4094,97	3621,89	473,08																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	30536,84	26847,00	18712,70	-	19150,86	-	702,90	-	
	23.11.16 02:00	34632,09	30469,19	20901,54	-	21400,42	-	840,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °С = -1,09 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **542,83** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта