

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подводящий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТП-Н

КТП-Н

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	68,84	9,00	230,174	-	-	48,65	6,50	230,174	-	20,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,663
24.10.16	24	-	69,09	9,00	220,026	-	-	49,02	6,50	220,273	-	20,07	-0,247	0,00	0,00	0,00	4,418
25.10.16	24	-	67,75	9,00	121,207	-	-	46,04	6,50	121,845	-	21,71	-0,638	0,00	0,00	0,00	2,610
26.10.16	24	-	67,58	9,00	225,717	-	-	47,29	6,50	225,525	-	20,30	0,192	0,00	0,00	0,00	4,604
27.10.16	24	-	66,78	9,00	226,676	-	-	46,71	6,50	226,676	-	20,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,563
28.10.16	24	-	64,37	9,00	230,093	-	-	45,97	6,50	230,093	-	18,39	0,000	0,00	0,00	0,00	4,246
29.10.16	24	-	62,11	9,00	231,441	-	-	45,12	6,50	231,441	-	16,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,945
30.10.16	24	-	65,03	9,00	231,225	-	-	46,45	6,50	231,225	-	18,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,308
31.10.16	24	-	67,78	9,00	227,280	-	-	47,75	6,50	227,280	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	4,567
01.11.16	24	-	67,53	9,00	226,740	-	-	47,47	6,50	226,652	-	20,06	0,088	0,00	0,00	0,00	4,567
02.11.16	24	-	68,53	9,00	229,652	-	-	47,73	6,50	229,652	-	20,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,792
03.11.16	24	-	72,76	9,00	228,724	-	-	49,76	6,50	228,724	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,277
04.11.16	24	-	74,04	9,00	229,713	-	-	50,62	6,50	229,713	-	23,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,395
05.11.16	24	-	74,76	9,00	230,933	-	-	51,00	6,50	230,933	-	23,76	0,000	0,00	0,00	0,00	5,504
06.11.16	24	-	74,47	9,00	230,756	-	-	50,86	6,50	230,756	-	23,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,464
07.11.16	24	-	75,05	9,00	231,867	-	-	50,75	6,50	231,867	-	24,30	0,000	0,00	0,00	0,00	5,651
08.11.16	24	-	78,51	9,00	229,495	-	-	52,20	6,50	229,495	-	26,31	0,000	0,00	0,00	0,00	6,057
09.11.16	24	-	82,65	9,00	228,135	-	-	54,18	6,50	228,135	-	28,47	0,000	0,00	0,00	0,00	6,515
10.11.16	24	-	85,27	9,00	228,385	-	-	55,67	6,50	228,385	-	29,61	0,000	0,00	0,00	0,00	6,784
11.11.16	24	-	86,37	9,00	227,364	-	-	56,04	6,50	227,364	-	30,33	0,000	0,00	0,00	0,00	6,920
12.11.16	24	-	85,70	9,00	229,172	-	-	56,01	6,50	229,172	-	29,69	0,000	0,00	0,00	0,00	6,826
13.11.16	24	-	80,36	9,00	240,218	-	-	54,72	6,50	240,218	-	25,64	0,000	0,00	0,00	0,00	6,179
14.11.16	24	-	76,83	9,00	245,872	-	-	53,12	6,50	245,872	-	23,70	0,000	0,00	0,00	0,00	5,847
15.11.16	24	-	78,38	9,00	231,967	-	-	53,10	6,50	227,586	-	25,28	4,381	0,00	0,00	0,00	6,115
16.11.16	24	-	73,14	9,00	235,713	-	-	50,77	6,50	227,711	-	22,37	8,002	0,00	0,00	0,00	5,697
17.11.16	24	-	69,89	9,00	235,735	-	-	49,23	6,50	233,458	-	20,66	2,276	0,00	0,00	0,00	4,999
18.11.16	24	-	68,68	9,00	234,176	-	-	48,54	6,50	234,176	-	20,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,731
19.11.16	24	-	66,80	9,00	233,894	-	-	47,71	6,50	233,894	-	19,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,479
20.11.16	24	-	65,85	9,00	235,665	-	-	47,44	6,50	235,665	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,352
21.11.16	24	-	65,07	9,00	235,242	-	-	46,93	6,50	235,242	-	18,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,281
22.11.16	24	-	61,07	9,00	233,606	-	-	44,58	6,50	233,426	-	16,49	0,180	0,00	0,00	0,00	3,873
Среднее	24,00	-	71,97	9,00	227,641	-	-	49,72	6,50	227,182	-	22,24	0,459	-	-	-	5,104
Итого	744,0	-	-	-	7056,863	0,000	-	-	-	7042,628	0,000	-	14,234	0,00	0,00	0,00	158,23

Ориентировочно до конца месяца(+)

1878,893

1866,940

11,952

37,04

Корректировка за прошлый месяц (-)

1879,444

1883,748

-4,304

26,58

Итого за ноябрь 2016 :

7056,311

7025,820

30,491

168,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
13.10.16 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10.16 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

ООО «ИнфраХит Монтаж»

168,69 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инструкция по сбору тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до вступления АКТА допуска УУ

Дата

30.11.2016