

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр. расходомер
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,47	10,30	170,820	-	-	46,80	5,60	168,950	-	17,67	1,870	0,00	0,00	0,00	3,117
24.10.16	24	-	64,83	10,30	169,120	-	-	47,01	5,60	167,240	-	17,82	1,880	0,00	0,00	0,00	3,113
25.10.16	24	-	62,46	10,30	171,000	-	-	45,78	5,60	169,150	-	16,68	1,850	0,00	0,00	0,00	2,947
26.10.16	24	-	60,20	10,30	173,590	-	-	44,53	5,60	171,590	-	15,67	2,000	0,00	0,00	0,00	2,821
27.10.16	24	-	60,31	10,30	173,380	-	-	44,70	5,60	171,480	-	15,61	1,900	0,00	0,00	0,00	2,803
28.10.16	24	-	60,03	10,30	173,630	-	-	44,75	5,60	171,700	-	15,28	1,930	0,00	0,00	0,00	2,752
29.10.16	24	-	58,49	10,30	173,350	-	-	44,19	5,60	171,200	-	14,30	2,150	0,00	0,00	0,00	2,586
30.10.16	24	-	57,74	10,30	173,540	-	-	43,56	5,60	171,650	-	14,18	1,890	0,00	0,00	0,00	2,552
31.10.16	24	-	58,53	10,30	173,460	-	-	43,74	5,60	171,520	-	14,79	1,940	0,00	0,00	0,00	2,662
01.11.16	24	-	61,88	10,30	173,870	-	-	45,49	5,60	171,880	-	16,39	1,990	0,00	0,00	0,00	2,950
02.11.16	24	-	62,99	10,30	173,180	-	-	45,83	5,60	171,190	-	17,16	1,990	0,00	0,00	0,00	3,075
03.11.16	24	-	65,52	10,30	172,630	-	-	46,76	5,60	170,630	-	18,76	2,000	0,00	0,00	0,00	3,344
04.11.16	24	-	66,87	10,30	172,500	-	-	47,58	5,60	170,520	-	19,29	1,980	0,00	0,00	0,00	3,434
05.11.16	24	-	66,47	10,30	172,860	-	-	47,42	5,60	170,770	-	19,05	2,090	0,00	0,00	0,00	3,406
06.11.16	24	-	65,57	10,30	172,420	-	-	46,94	5,60	170,430	-	18,63	1,990	0,00	0,00	0,00	3,321
07.11.16	24	-	66,45	10,30	176,240	-	-	47,05	5,60	174,230	-	19,40	2,010	0,00	0,00	0,00	3,526
08.11.16	24	-	70,87	10,30	180,660	-	-	49,81	5,60	178,510	-	21,06	2,150	0,00	0,00	0,00	3,925
09.11.16	24	-	74,02	10,30	177,490	-	-	51,28	5,60	175,390	-	22,74	2,100	0,00	0,00	0,00	4,156
10.11.16	24	-	76,01	10,30	176,350	-	-	52,27	5,60	174,300	-	23,74	2,050	0,00	0,00	0,00	4,308
11.11.16	24	-	77,10	10,30	178,920	-	-	52,94	5,60	176,780	-	24,16	2,140	0,00	0,00	0,00	4,451
12.11.16	24	-	77,70	10,30	173,800	-	-	53,04	5,60	171,620	-	24,66	2,180	0,00	0,00	0,00	4,416
13.11.16	24	-	75,73	10,30	173,830	-	-	52,48	5,60	171,810	-	23,25	2,020	0,00	0,00	0,00	4,161
14.11.16	24	-	75,07	10,30	173,810	-	-	52,36	5,60	171,600	-	22,71	2,210	0,00	0,00	0,00	4,078
15.11.16	24	-	72,74	10,30	173,760	-	-	51,15	5,60	171,650	-	21,59	2,110	0,00	0,00	0,00	3,875
16.11.16	24	-	70,25	10,30	173,660	-	-	50,02	5,60	171,620	-	20,23	2,040	0,00	0,00	0,00	3,627
17.11.16	24	-	66,97	10,30	173,740	-	-	48,52	5,60	171,710	-	18,45	2,030	0,00	0,00	0,00	3,317
18.11.16	24	-	63,32	10,30	173,800	-	-	46,58	5,60	171,780	-	16,74	2,020	0,00	0,00	0,00	3,017
19.11.16	24	-	61,27	10,30	173,530	-	-	45,56	5,60	171,530	-	15,71	2,000	0,00	0,00	0,00	2,829
20.11.16	24	-	60,00	10,30	173,500	-	-	45,00	5,60	171,560	-	15,00	1,940	0,00	0,00	0,00	2,699
21.11.16	24	-	60,04	10,30	175,540	-	-	45,09	5,60	173,540	-	14,95	2,000	0,00	0,00	0,00	2,726
22.11.16	24	-	57,68	10,30	176,740	-	-	43,63	5,60	174,740	-	14,05	2,000	0,00	0,00	0,00	2,583
Среднее	24,00	-	65,86	10,30	174,023	-	-	47,48	5,60	172,009	-	18,38	2,015	-	-	-	3,309
Итого	744,0				5394,720	0,000				5332,270	0,000		62,450	0,00	0,00	0,00	102,58

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за ноябрь 2016 :

1394,869	1378,834	16,034	23,77
1545,943	1528,920	17,023	26,51
5243,646	5182,184	61,461	99,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 07:00	40836,480	-	40511,220	-	0,000	0,000	674,753	
23.11.16 08:00	46239,970	-	45852,150	-	0,000	0,000	777,394	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

99,83 Гкал
 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска к УУ
 Дата: 30.11.2016