

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот.= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс.= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,34	10,30	121,910	-	-	41,49	5,60	121,120	-	22,85	0,790	0,00	0,00	0,00	2,826
24.10.16	24	-	64,73	10,30	128,840	-	-	42,59	5,60	128,220	-	22,14	0,620	0,00	0,00	0,00	2,887
25.10.16	24	-	62,40	10,30	132,730	-	-	41,85	5,60	132,320	-	20,55	0,410	0,00	0,00	0,00	2,748
26.10.16	24	-	60,11	10,30	131,960	-	-	40,55	5,60	131,530	-	19,56	0,430	0,00	0,00	0,00	2,606
27.10.16	24	-	60,24	10,30	129,830	-	-	40,48	5,60	129,460	-	19,76	0,370	0,00	0,00	0,00	2,587
28.10.16	24	-	59,93	10,30	128,030	-	-	40,42	5,60	127,230	-	19,51	0,800	0,00	0,00	0,00	2,537
29.10.16	24	-	58,40	10,30	126,750	-	-	39,88	5,60	126,280	-	18,52	0,470	0,00	0,00	0,00	2,372
30.10.16	24	-	57,67	10,30	126,110	-	-	39,36	5,60	125,410	-	18,31	0,700	0,00	0,00	0,00	2,345
31.10.16	24	-	58,43	10,30	125,240	-	-	39,23	5,60	124,090	-	19,20	1,150	0,00	0,00	0,00	2,457
01.11.16	24	-	61,75	10,30	124,590	-	-	40,40	5,60	123,390	-	21,35	1,200	0,00	0,00	0,00	2,716
02.11.16	24	-	62,88	10,30	123,540	-	-	40,52	5,60	122,200	-	22,36	1,340	0,00	0,00	0,00	2,823
03.11.16	24	-	65,36	10,30	122,210	-	-	41,16	5,60	120,810	-	24,20	1,400	0,00	0,00	0,00	3,023
04.11.16	24	-	66,74	10,30	121,050	-	-	41,71	5,60	119,720	-	25,03	1,330	0,00	0,00	0,00	3,093
05.11.16	24	-	66,33	10,30	120,740	-	-	41,32	5,60	119,410	-	25,01	1,330	0,00	0,00	0,00	3,078
06.11.16	24	-	65,45	10,30	119,760	-	-	40,77	5,60	118,510	-	24,68	1,250	0,00	0,00	0,00	3,015
07.11.16	24	-	66,33	10,30	123,680	-	-	40,86	5,60	122,510	-	25,47	1,170	0,00	0,00	0,00	3,205
08.11.16	24	-	70,70	10,30	127,330	-	-	43,09	5,60	126,130	-	27,61	1,200	0,00	0,00	0,00	3,574
09.11.16	24	-	73,88	10,30	127,160	-	-	44,38	5,60	125,640	-	29,50	1,520	0,00	0,00	0,00	3,829
10.11.16	24	-	75,81	10,30	128,180	-	-	45,42	5,60	126,740	-	30,39	1,440	0,00	0,00	0,00	3,969
11.11.16	24	-	76,89	10,30	128,060	-	-	45,64	5,60	126,560	-	31,25	1,500	0,00	0,00	0,00	4,079
12.11.16	24	-	77,49	10,30	123,960	-	-	45,64	5,60	122,230	-	31,85	1,730	0,00	0,00	0,00	4,036
13.11.16	24	-	75,52	10,30	123,790	-	-	45,27	5,60	122,030	-	30,25	1,760	0,00	0,00	0,00	3,832
14.11.16	24	-	74,89	10,30	123,000	-	-	45,19	5,60	121,280	-	29,70	1,720	0,00	0,00	0,00	3,739
15.11.16	24	-	72,55	10,30	122,500	-	-	44,32	5,60	120,780	-	28,23	1,720	0,00	0,00	0,00	3,543
16.11.16	24	-	70,09	10,30	122,080	-	-	43,49	5,60	120,490	-	26,60	1,590	0,00	0,00	0,00	3,325
17.11.16	24	-	66,84	10,30	122,090	-	-	42,33	5,60	120,610	-	24,51	1,480	0,00	0,00	0,00	3,063
18.11.16	24	-	63,20	10,30	121,980	-	-	40,76	5,60	120,420	-	22,44	1,560	0,00	0,00	0,00	2,808
19.11.16	24	-	61,15	10,30	121,340	-	-	39,90	5,60	119,760	-	21,25	1,580	0,00	0,00	0,00	2,648
20.11.16	24	-	59,89	10,30	120,680	-	-	39,52	5,60	119,170	-	20,37	1,510	0,00	0,00	0,00	2,525
21.11.16	24	-	59,93	10,30	121,560	-	-	39,56	5,60	120,080	-	20,37	1,480	0,00	0,00	0,00	2,541
22.11.16	24	-	57,57	10,30	122,280	-	-	38,41	5,60	120,840	-	19,16	1,440	0,00	0,00	0,00	2,404
Среднее	24,00	-	65,73	10,30	124,612	-	-	41,79	5,60	123,386	-	23,93	1,225	-	-	-	3,040
Итого	744,0				3862,960	0,000				3824,970	0,000		37,990	0,00	0,00	0,00	94,23

Ориентировочно до конца месяца(+)

973,726

Корректировка за прошлый месяц (-)

1120,011

Итого за ноябрь 2016 :

3716,674

961,566

1111,654

3674,881

12,160

8,357

41,793

22,07

24,34

91,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 07:00	33029,870	-	32740,590	-	0,000	0,000	656,085	
23.11.16 08:00	36897,840	-	36570,310	-	0,000	0,000	750,387	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета «ИнфраХит Монтаж»

91,96 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

«ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АИГА допуска УУ

30.11.2016