

**Отчет о теплотреблении по приборам УУЭ за ноябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

Приборы УУЭ поверены до \_\_\_\_\_

Тхв =

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.сп= Qгвс.сп=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,37	10,30	114,430	-	-	39,32	5,60	114,430	-	25,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,870
24.10.16	24	-	64,72	10,30	113,260	-	-	39,47	5,60	113,260	-	25,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,866
25.10.16	24	-	62,41	10,30	114,540	-	-	38,62	5,60	114,540	-	23,79	0,000	0,00	0,00	0,00	2,730
26.10.16	24	-	60,12	10,30	116,450	-	-	37,75	5,60	116,450	-	22,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,609
27.10.16	24	-	60,25	10,30	116,360	-	-	37,90	5,60	116,360	-	22,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,607
28.10.16	24	-	59,95	10,30	116,490	-	-	38,06	5,60	116,490	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,558
29.10.16	24	-	58,41	10,30	116,460	-	-	37,76	5,60	116,460	-	20,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,409
30.10.16	24	-	57,70	10,30	116,550	-	-	37,34	5,60	116,550	-	20,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,378
31.10.16	24	-	58,44	10,30	116,550	-	-	37,23	5,60	116,550	-	21,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,478
01.11.16	24	-	61,77	10,30	116,790	-	-	38,44	5,60	116,790	-	23,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,733
02.11.16	24	-	62,90	10,30	116,350	-	-	38,60	5,60	116,350	-	24,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,832
03.11.16	24	-	65,39	10,30	115,900	-	-	39,28	5,60	115,900	-	26,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,033
04.11.16	24	-	66,78	10,30	115,830	-	-	39,98	5,60	115,830	-	26,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,110
05.11.16	24	-	66,38	10,30	115,930	-	-	39,62	5,60	115,930	-	26,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,108
06.11.16	24	-	65,49	10,30	115,850	-	-	39,11	5,60	115,850	-	26,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,062
07.11.16	24	-	66,33	10,30	117,650	-	-	39,03	5,60	117,650	-	27,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,216
08.11.16	24	-	70,78	10,30	119,770	-	-	41,06	5,60	119,770	-	29,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,568
09.11.16	24	-	73,91	10,30	117,630	-	-	41,87	5,60	117,630	-	32,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,779
10.11.16	24	-	75,90	10,30	120,630	-	-	43,02	5,60	120,630	-	32,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,975
11.11.16	24	-	76,97	10,30	130,680	-	-	44,65	5,60	130,680	-	32,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,231
12.11.16	24	-	77,58	10,30	126,900	-	-	44,80	5,60	126,900	-	32,78	0,000	0,00	0,00	0,00	4,170
13.11.16	24	-	75,58	10,30	126,920	-	-	44,47	5,60	126,920	-	31,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,959
14.11.16	24	-	74,93	10,30	125,820	-	-	44,91	5,60	125,940	-	30,02	-0,120	0,00	0,00	0,00	3,788
15.11.16	24	-	72,62	10,30	128,190	-	-	44,83	5,60	128,190	-	27,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,570
16.11.16	24	-	70,16	10,30	128,150	-	-	44,12	5,60	128,150	-	26,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,346
17.11.16	24	-	66,90	10,30	128,280	-	-	42,96	5,60	128,280	-	23,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,077
18.11.16	24	-	63,25	10,30	128,550	-	-	41,50	5,60	128,550	-	21,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,803
19.11.16	24	-	61,19	10,30	128,420	-	-	40,71	5,60	128,420	-	20,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,638
20.11.16	24	-	59,93	10,30	128,440	-	-	40,03	5,60	128,440	-	19,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,565
21.11.16	24	-	59,96	10,30	129,870	-	-	39,52	5,60	129,870	-	20,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,664
22.11.16	24	-	57,60	10,30	130,750	-	-	38,43	5,60	130,750	-	19,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,514
Среднее	24,00	-	65,76	10,30	121,109	-	-	40,46	5,60	121,113	-	25,30	-0,004	-	-	-	3,072
Итого	744,0				3754,390	0,000				3754,510	0,000		-0,120	0,00	0,00	0,00	95,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

1031,383

Корректировка за прошлый месяц (-)

1038,060

**Итого за ноябрь 2016 :**

3747,713

1031,383

1038,060

3747,833

0,000

0,000

-0,120

22,41

24,58

93,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 07:00	29151,580	-	29054,640	-	0,000	0,000	648,785	
23.11.16 08:00	32915,450	-	32818,630	-	0,000	0,000	744,129	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

93,07 Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

«Справка по сбыту тепловой энергии»  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до поднесения АКТА допуска УУ  
 Дата: 30.11.2016