Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,06
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	142,64	142,64	0,00	69,12	45,17	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
24.10.16	24,00	-	143,36	143,36	0,00	68,89	45,40	23,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
25.10.16	24,00	-	141,76	141,76	0,00	68,62	44,81	23,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
26.10.16	24,00	-	143,88	143,88	0,00	68,81	45,30	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
27.10.16	24,00	-	148,51	148,51	0,00	68,85	45,82	23,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
28.10.16	24,00	-	149,90	149,90	0,00	69,10	46,46	22,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
29.10.16	24,00	-	148,27	148,27	0,00	68,87	46,55	22,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
30.10.16	24,00	-	147,99	147,99	0,00	68,87	46,43	22,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
31.10.16	24,00	-	147,09	147,09	0,00	68,89	46,16	22,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
01.11.16	24,00	-	143,99	143,99	0,00	68,85	45,56	23,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
02.11.16	24,00	-	142,43	142,43	0,00	70,06	45,59	24,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
03.11.16	24,00	-	143,72	143,72	0,00	72,53	46,59	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
04.11.16	24,00	-	144,16	144,16	0,00	74,86	47,63	27,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
05.11.16	24,00	-	144,18	144,18	0,00	76,14	48,12	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
06.11.16	24,00	-	143,20	143,20	0,00	77,73	48,67	29,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
07.11.16	24,00	-	143,73	143,73	0,00	80,30	49,30	31,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
08.11.16	24,00	-	146,47	146,47	0,00	82,96	50,90	32,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
09.11.16	24,00	-	147,06	147,06	0,00	86,24	52,23	34,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
10.11.16	24,00	-	146,38	146,38	0,00	87,17	52,45	34,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
11.11.16	24,00	-	145,69	145,69	0,00	87,34	52,21	35,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
12.11.16	24,00	-	146,70	146,70	0,00	88,23	52,82	35,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
13.11.16	24,00	-	148,04	148,04	0,00	88,13	53,58	34,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
14.11.16	24,00	-	148,13	148,13	0,00	87,27	53,25	34,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
15.11.16	24,00	-	147,41	147,41	0,00	85,06	52,38	32,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
16.11.16	24,00	-	146,98	146,98	0,00	83,19	51,83	31,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
17.11.16	24,00	-	146,70	146,70	0,00	79,79	50,71	29,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
18.11.16	24,00	-	145,74	145,74	0,00	75,04	48,54	26,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
19.11.16	24,00	-	145,69	145,69	0,00	72,25	47,37	24,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
20.11.16	24,00	-	146,16	146,16	0,00	71,37	47,23	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
21.11.16	24,00	-	146,40	146,40	0,00	69,49	46,36	23,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
22.11.16	24,00	-	144,79	144,79	0,00	68,67	45,68	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
Среднее	24,00	-	145,71	145,71	-	75,89	48,42	27,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
Итого	744,00		4517,15	4517,15	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	65499,13	65505,93	-	-	-	-	1602,39	-	-
	23.11.16 02:00	70016,38	70023,18	-	-	-	-	1726,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 4,06 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **124,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта