Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	50,11	49,46	0,65	78,07	53,32	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
24.10.16	24,00	-	50,11	49,46	0,65	78,07	53,32	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
25.10.16	24,00	-	48,42	47,90	0,52	70,12	48,85	21,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
26.10.16	24,00	-	55,45	54,98	0,47	70,48	49,45	21,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
27.10.16	24,00	-	52,20	51,97	0,23	70,69	49,95	20,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
28.10.16	24,00	-	57,20	56,81	0,39	70,84	50,52	20,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
29.10.16	24,00	-	55,33	55,03	0,30	70,39	50,41	19,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
30.10.16	24,00	-	53,31	53,00	0,31	70,07	49,68	20,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
31.10.16	24,00	-	55,28	54,95	0,33	70,43	50,20	20,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
01.11.16	24,00	-	55,28	54,95	0,33	70,43	50,20	20,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
02.11.16	24,00	-	40,55	40,00	0,55	72,42	49,75	22,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
03.11.16	24,00	-	25,88	25,48	0,40	76,21	51,58	24,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,66
04.11.16	24,00	-	35,68	35,27	0,41	78,45	52,83	25,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
05.11.16	24,00	-	55,32	54,90	0,42	78,74	53,12	25,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
06.11.16	24,00	-	39,43	39,02	0,41	80,97	53,94	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
07.11.16	24,00	-	53,33	52,89	0,44	83,75	55,30	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
08.11.16	24,00	-	48,07	47,56	0,51	86,67	56,78	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
09.11.16	24,00	-	50,65	49,50	1,15	89,61	58,53	31,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
10.11.16	24,00	-	56,08	54,83	1,25	89,64	58,47	31,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
11.11.16	24,00	-	49,62	48,45	1,17	90,02	58,30	31,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
12.11.16	24,00	-	52,12	50,93	1,19	89,76	58,43	31,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
13.11.16	24,00	-	52,12	50,93	1,19	89,76	58,43	31,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
14.11.16	24,00	-	52,89	51,58	1,31	89,03	59,23	29,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
15.11.16	24,00	-	44,87	43,71	1,16	87,28	58,39	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
16.11.16	24,00	-	63,58	61,99	1,59	84,05	56,93	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
17.11.16	24,00	-	51,24	50,07	1,17	80,15	55,35	24,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
18.11.16	24,00	-	56,18	55,34	0,84	75,46	52,69	22,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
19.11.16	24,00	-	59,91	59,33	0,58	72,70	51,41	21,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
20.11.16	24,00	-	53,84	53,60	0,24	73,43	51,69	21,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
21.11.16	24,00	-	51,00	50,77	0,23	70,36	49,99	20,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
22.11.16	24,00	-	42,68	42,45	0,23	70,17	49,81	20,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
Среднее	24,00	-	50,57	49,91	0,67	78,33	53,45	24,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	744,00		1567,72	1547,09	20,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.11.16 12:00	17690,03	17324,39	-	-	-	-	493,67	-	-
	05.11.16 12:00	17690,03	17324,39	-	-	-	-	493,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 НОЯ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта