Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		167,71	152,10	15,61	70,36	44,56	25,79	6,10	4,00	4,10	13,42	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	-	69,42	0,00	0,93			5,03
24.10.16	24,00		169,02	152,43	16,59	70,13	44,73	25,40	6,10	4,00	4,04	14,49	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	69,11	0,00	1,00			5,04
25.10.16	24,00		167,45	152,57	14,88	69,89	44,49	25,40	6,10	4,00	4,04	12,81	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-	68,94	0,00	0,88			4,92
26.10.16	24,00		170,43	155,28	15,15	70,04	44,86	25,19	6,10	4,00	4,08	13,13	0,00	0,00	13,41	0,00	13,41	-	68,55	0,00	0,90			4,98
27.10.16	24,00		180,48	164,98	15,50	69,79	45,42	24,37	6,10	4,00	4,18	13,43	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	69,41	0,00	0,93			5,11
28.10.16	24,00		181,59	165,93	15,67	70,15	45,95	24,20	6,10	4,00	4,17	13,60	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	-	69,89	0,00	0,95			5,12
29.10.16	24,00		180,40	164,90	15,50	69,76	45,97	23,79	6,10	4,00	4,08	13,44	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	69,51	0,00	0,93			5,01
30.10.16	24,00		187,74	170,65	17,09	69,85	45,85	24,00	6,10	4,00	4,26	14,98	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	69,54	0,00	1,04			5,30
31.10.16	24,00		178,50	163,04	15,46	69,84	45,56	24,29	6,10	4,00	4,11	13,47	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	69,31	0,00	0,93			5,05
01.11.16	24,00		176,03	161,13	14,90	69,89	45,23	24,66	6,10	4,00	4,12	12,98	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	69,27	0,00	0,90			5,02
02.11.16	24,00		175,64	160,69	14,95	71,16	45,56	25,61	6,10	4,00	4,28	12,97	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	70,24	0,00	0,91			5,19
03.11.16	24,00		176,37	161,69	14,68	73,74	46,75	26,99	6,10	4,00	4,53	12,70	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	-	72,66	0,00	0,92			5,45
04.11.16	24,00		176,83	162,39	14,44	76,10	47,93	28,17	6,10	4,00	4,75	12,42	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	-	75,08	0,00	0,93			5,68
05.11.16	24,00		176,92	162,75	14,17	77,45	48,38	29,06	6,10	4,00	4,90	12,18	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	76,74	0,00	0,93			5,84
06.11.16	24,00		176,45	161,19	15,27	79,13	48,91	30,22	6,10	4,00	5,04	13,33	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	78,58	0,00	1,05			6,09
07.11.16	24,00	*	157,81	145,96	11,86	81,61	49,69	31,92	6,10	4,00	4,82	10,05	0,00	0,00	10,35	0,00	10,35	-	81,10	0,00	0,82			5,64
08.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
09.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
10.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
11.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
12.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
13.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
14.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
15.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
16.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
17.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
18.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
19.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
20.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
21.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
22.11.16	24,00	*	170,40	156,63	13,77	79,39	48,99	30,40	6,10	4,00	4,92	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	78,80	-	0,93	-	-	5,85
Среднее	24,00	-	172,75	158,29	14,46	75,80	47,57	28,23	6,10	4,00	4,62	12,49	-	-	12,81	-	12,81	-	75,14	-	0,93	-	-	5,56
Итого	744,00		5355,31	4907,12	448,19						143,31	387,17	0,00	0,00	397,06	0,00	397,06	0,00			28,96	0,00	0,00	172,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.10.16 02:00	103218,09	91840,88	18570,27	0,00	18922,30	0,00	6156,65	1174,61	-
	23.11.16 02:00	105320,13	93765,53	18723,97	0,00	19079,69	0,00	6220,52	1185,74	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С 1,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 170,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 397,06 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.