Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		160,67	138,30	22,37	71,45	45,40	26,05	6,10	4,00	3,95	17,56	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	71,54	0,00	1,26			5,21
24.10.16	24,00		160,78	139,17	21,61	71,17	45,59	25,58	6,10	4,00	3,91	16,86	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	71,06	0,00	1,20			5,10
25.10.16	24,00		159,09	139,21	19,88	70,92	45,20	25,72	6,10	4,00	3,93	15,08	0,00	0,00	15,43	0,00	15,43	-	70,71	0,00	1,07			5,00
26.10.16	24,00		163,70	141,39	22,31	71,05	45,46	25,59	6,10	4,00	3,95	17,75	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	70,82	0,00	1,26			5,21
27.10.16	24,00		171,30	150,77	20,52	70,79	46,25	24,54	6,10	4,00	4,06	15,53	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	70,58	0,00	1,10			5,16
28.10.16	24,00		172,60	151,64	20,96	71,08	46,62	24,47	6,10	4,00	4,07	16,12	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	70,83	0,00	1,14			5,21
29.10.16	24,00		172,02	150,30	21,72	70,75	46,86	23,89	6,10	4,00	3,96	16,67	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	70,48	0,00	1,18			5,13
30.10.16	25,00		178,98	155,80	23,18	70,82	46,80	24,03	6,10	4,00	4,12	18,00	0,00	0,00	18,41	0,00	18,41	-	70,50	0,00	1,27			5,39
31.10.16	24,00		169,68	148,78	20,90	70,82	46,52	24,29	6,10	4,00	4,01	15,52	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	70,51	0,00	1,09			5,10
01.11.16	24,00		167,10	147,00	20,10	70,91	46,27	24,64	6,10	4,00	4,01	14,71	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	70,68	0,00	1,04			5,05
02.11.16	24,00		167,91	146,19	21,72	72,22	46,26	25,96	6,10	4,00	4,19	16,41	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	72,01	0,00	1,18			5,37
03.11.16	24,00		166,90	148,03	18,87	74,86	47,64	27,22	6,10	4,00	4,44	13,61	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	74,58	0,00	1,02			5,45
04.11.16	24,00		169,24	148,15	21,08	77,26	48,66	28,61	6,10	4,00	4,66	15,72	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	77,40	0,00	1,22			5,88
05.11.16	24,00		169,49	148,36	21,13	78,63	49,24	29,39	6,10	4,00	4,79	15,74	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	78,67	0,00	1,24			6,03
06.11.16	24,00		167,92	147,39	20,54	80,39	49,76	30,63	6,10	4,00	4,95	15,19	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	80,51	0,00	1,22			6,18
07.11.16	24,00		168,45	148,14	20,31	83,20	50,77	32,43	6,10	4,00	5,28	14,79	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	-	83,01	0,00	1,23			6,50
08.11.16	24,00		170,05	150,24	19,81	85,81	52,33	33,48	6,10	4,00	5,54	14,08	0,00	0,00	14,54	0,00	14,54	-	85,57	0,00	1,21			6,74
09.11.16	24,00		169,16	150,79	18,36	89,34	54,02	35,32	6,10	4,00	5,87	12,48	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91	-	88,79	0,00	1,11			6,98
10.11.16	24,00		169,18	150,13	19,05	90,22	54,34	35,88	6,10	4,00	5,90	13,64	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	89,72	0,00	1,22			7,12
11.11.16	24,00		167,98	150,56	17,42	90,41	54,07	36,34	6,10	4,00	5,91	12,82	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	89,89	0,00	1,15			7,06
12.11.16	24,00		168,87	150,08	18,79	91,29	54,73	36,57	6,10	4,00	5,94	14,01	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	90,88	0,00	1,27			7,22
13.11.16	24,00		170,13	149,57	20,57	91,06	55,04	36,01	6,10	4,00	5,86	15,62	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	90,52	0,00	1,41			7,27
14.11.16	24,00		168,64	150,02	18,62	90,05	54,89	35,16	6,10	4,00	5,74	13,68	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	89,33	0,00	1,22			6,97
15.11.16	24,00		168,24	149,84	18,40	87,76	53,80	33,96	6,10	4,00	5,53	13,52	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	87,31	0,00	1,18			6,72
16.11.16	24,00		168,20	149,63	18,57	85,70	53,01	32,69	6,10	4,00	5,33	13,72	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	85,18	0,00	1,17			6,49
17.11.16	24,00		169,08	149,39	19,68	81,97	51,61	30,36	6,10	4,00	4,95	14,93	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	80,97	0,00	1,21			6,16
18.11.16	24,00		168,70	149,45	19,25	77,11	49,29	27,82	6,10	4,00	4,54	14,45	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	76,57	0,00	1,11			5,65
19.11.16	24,00		170,07	148,99	21,07	74,05	47,84	26,22	6,10	4,00	4,29	16,18	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	73,33	0,00	1,19			5,47
20.11.16	24,00		170,38	148,94	21,44	73,19	47,60	25,59	6,10	4,00	4,18	16,47	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	73,09	0,00	1,20			5,39
21.11.16	24,00		170,33	149,05	21,28	71,12	46,79	24,33	6,10	4,00	3,99	16,37	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	70,82	0,00	1,16			5,15
22.11.16	24,00		170,63	148,99	21,64	70,43	46,28	24,15	6,10	4,00	3,96	16,64	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	70,16	0,00	1,17			5,13
Среднее	24,03	-	168,56	148,20	20,36	78,25	49,32	28,93	6,10	4,00	4,70	15,29	-	-	15,70	-	15,70	-	77,94	-	1,18	-	-	5,89
Итого	745,00		5225,45	4594,29	631,15						145,82	473,87	0,00	0,00	486,80	0,00	486,80	0,00			36,68	0,00	0,00	182,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	129538,20	111608,12	19838,65	0,00	20252,00	0,00	4761,58	1325,82	-
	23.11.16 02:00	134757,66	116197,59	20311,52	0,00	20737,79	0,00	4943,85	1362,43	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,80** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 28 НОЯ 2016 г.