

Объект: ЖК2 Неваского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Индустрия 21 / СЦО-НС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполнитель: 1а Неваская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь 2016

Адрес: (812) 313-47-06
 Стрелка: (812) 313-47-06
 Стрелка: (812) 313-47-06
 Стрелка: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-НС
 Код УТТЗ:
 График: 150/70

Установка прибора: Часовые и суток архивы в файлах: Регион (Смена): 0/7

Приборы УТТЗ поверены до _____

Преобразователи:
 Преобр. давления: КИПТТ-05
 Преобр. давления: КИПТТ-05
 Преобр. давления: ТТТ-15-2
 Преобр. давления: Термоконтроль:

Тв, гр.С= 4,06

Винкодирование прибора: СЛТ-943 № 14860

Подает: гр.(Н1): Расходомер: ПРМ-1-4С Слп=

Обратит: гр.(Н2): Расходомер: ПРМ-1-4С Слп=

Т-д: гр.(М3): Расходомер: ПРМ-1-32 Слп=

Тр-д: гр.(М4): Расходомер: Слп=

Тр-д: гр.(М5): Расходомер: Слп=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-Н2)*К2(П2-Н3) лето: Q=M1*(П1-Н3)*К2(П2-Н3)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгр=0,4 Qлет= Qтр=0,107

Договорные нагрузки (гр-час): Qгр-час= Qлет-час= Qтр-час=0,11

Договорные расходы (гр-от): Т/от: Qгр-от=0 Qлет-от=0 Qтр-от=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	р1	р2	Qотопл	Т	М3	М4	дм	У3	У4	длвс	Уподл	Т3	Т4	Qгр общ.	Qгр нэл.	Qгр ввс	Q общ.				
23.10.16	24.00		133,86	112,72	21,14	71,31	41,49	29,81	6,10	4,00	3,34	21,54	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	0,00	22,04	0,00	71,36	0,00	1,54	Гкал	Гкал	Гкал	4,87		
24.10.16	24.00		132,43	113,75	18,69	71,03	41,68	29,55	6,10	4,00	3,32	19,10	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	70,97	0,00	1,36	Гкал	Гкал	Гкал	4,67		
25.10.16	24.00		133,53	113,24	20,29	70,78	41,30	29,48	6,10	4,00	3,31	20,73	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	0,00	21,21	0,00	70,67	0,00	1,47	Гкал	Гкал	Гкал	4,78		
26.10.16	24.00		134,83	115,53	19,50	70,91	41,64	29,27	6,10	4,00	3,35	20,00	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	70,69	0,00	1,41	Гкал	Гкал	Гкал	4,76		
27.10.16	24.00		141,52	122,71	18,81	70,99	42,33	28,26	6,10	4,00	3,44	19,28	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	70,38	0,00	1,36	Гкал	Гкал	Гкал	4,80		
28.10.16	24.00		140,60	123,77	16,82	71,01	42,81	28,20	6,10	4,00	3,46	17,32	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	0,00	17,72	0,00	70,92	0,00	1,45	Гкал	Гкал	Гкал	4,82		
29.10.16	24.00		142,33	122,19	20,14	70,60	42,74	27,97	6,10	4,00	3,51	20,64	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	70,37	0,00	1,45	Гкал	Гкал	Гкал	5,14		
30.10.16	24.00		149,12	126,50	22,62	70,71	42,74	28,08	6,10	4,00	3,73	23,15	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	70,50	0,00	1,63	Гкал	Гкал	Гкал	5,14		
31.10.16	24.00	*	113,85	98,17	15,68	70,57	42,49	28,08	6,10	4,00	2,73	16,10	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	0,00	16,46	0,00	70,37	0,00	1,13	Гкал	Гкал	Гкал	3,87		
01.11.16	24.00		138,28	120,04	18,24	70,74	42,24	28,50	6,10	4,00	3,39	18,78	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	71,95	0,00	1,42	Гкал	Гкал	Гкал	4,72		
02.11.16	24.00		138,73	119,46	19,27	72,06	42,35	29,71	6,10	4,00	3,53	19,68	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00	74,47	0,00	1,32	Гкал	Гкал	Гкал	4,94		
03.11.16	24.00		138,02	120,67	17,35	74,64	43,33	31,31	6,10	4,00	3,76	17,74	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	74,47	0,00	1,42	Гкал	Гкал	Гкал	5,08		
04.11.16	24.00		138,53	121,14	17,40	77,06	44,09	32,97	6,10	4,00	3,98	17,68	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	0,00	18,16	0,00	77,11	0,00	1,36	Гкал	Гкал	Гкал	5,34		
05.11.16	24.00		140,63	120,83	19,79	78,43	44,43	34,00	6,10	4,00	4,09	20,11	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	80,28	0,00	1,55	Гкал	Гкал	Гкал	5,67		
06.11.16	24.00		139,09	120,06	19,03	80,16	44,89	35,27	6,10	4,00	4,22	19,33	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	80,28	0,00	1,55	Гкал	Гкал	Гкал	5,77		
07.11.16	24.00		139,24	120,61	18,64	82,88	45,76	37,12	6,10	4,00	4,46	18,89	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	82,85	0,00	1,57	Гкал	Гкал	Гкал	6,03		
08.11.16	24.00		139,33	122,57	16,76	85,58	47,18	38,40	6,10	4,00	4,70	16,96	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	0,00	17,51	0,00	85,30	0,00	1,45	Гкал	Гкал	Гкал	6,15		
09.11.16	24.00		140,13	122,57	17,56	88,99	48,50	40,49	6,10	4,00	4,97	17,76	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	0,00	18,37	0,00	88,44	0,00	1,57	Гкал	Гкал	Гкал	6,54		
10.11.16	24.00		139,93	122,43	17,50	89,99	49,03	40,96	6,10	4,00	5,02	17,64	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	89,55	0,00	1,58	Гкал	Гкал	Гкал	6,60		
11.11.16	24.00	*	139,88	121,85	18,03	90,17	48,84	41,33	6,10	4,00	5,04	18,22	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	90,73	0,00	1,80	Гкал	Гкал	Гкал	6,62		
12.11.16	24.00		141,88	122,22	19,66	91,05	49,18	41,87	6,10	4,00	5,12	19,84	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	0,00	20,56	0,00	90,73	0,00	1,80	Гкал	Гкал	Гкал	6,89		
13.11.16	24.00		142,32	122,21	20,11	90,86	49,55	41,31	6,10	4,00	5,05	20,29	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00	90,40	0,00	1,83	Гкал	Гкал	Гкал	6,92		
14.11.16	24.00		140,59	122,66	17,93	89,92	49,67	40,25	6,10	4,00	4,94	18,13	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	89,31	0,00	1,62	Гкал	Гкал	Гкал	6,56		
15.11.16	24.00		141,00	122,56	18,64	87,63	48,84	38,79	6,10	4,00	4,74	18,88	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00	87,20	0,00	1,65	Гкал	Гкал	Гкал	6,39		
16.11.16	24.00		139,82	122,41	17,41	85,64	48,32	37,32	6,10	4,00	4,56	17,68	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	85,26	0,00	1,51	Гкал	Гкал	Гкал	6,07		
17.11.16	24.00		140,08	122,40	17,67	82,01	47,25	34,76	6,10	4,00	4,25	18,01	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00	81,30	0,00	1,46	Гкал	Гкал	Гкал	5,71		
18.11.16	24.00		142,06	122,07	19,99	77,08	45,23	31,85	6,10	4,00	3,87	20,45	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	0,00	20,99	0,00	76,69	0,00	1,57	Гкал	Гкал	Гкал	5,44		
19.11.16	24.00		143,30	121,87	21,43	74,09	44,01	30,08	6,10	4,00	3,65	21,90	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	73,45	0,00	1,61	Гкал	Гкал	Гкал	5,26		
20.11.16	24.00		144,38	121,64	22,75	73,22	43,71	29,51	6,10	4,00	3,56	23,18	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	73,24	0,00	1,70	Гкал	Гкал	Гкал	5,26		
21.11.16	24.00		143,43	121,91	21,52	71,24	42,93	28,31	6,10	4,00	3,42	21,99	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	71,19	0,00	1,57	Гкал	Гкал	Гкал	4,99		
22.11.16	24.00		142,20	122,03	20,17	70,46	42,42	28,04	6,10	4,00	3,41	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	70,36	0,00	1,44	Гкал	Гкал	Гкал	4,85		
Среднее	24.00		139,19	120,14	19,05	78,11	44,87	33,24	6,10	4,00	3,99	19,40	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00	77,88	0,00	1,51	Гкал	Гкал	Гкал	5,49		
Итого	74,00		4314,95	3724,40	590,55						123,57	601,45	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96	0,00	617,96	0,00	46,69	0,00	0,00	Гкал	Гкал	Гкал	170,26		

Показания счетчиков на конец: 23.10.16 02:00 90725,22 7789,94 2292,48 0,00 23212,25 634,48 1424,21

Снятие данных: 23.11.16 02:00 95880,33 81615,55 2392,83 0,00 23829,08 654,99 1470,81

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 406 °С = -2,44 Гкал/ч

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 167,82 Гкал/ч

Период расчета по договору: Период превышения Т: 617,96 куб.м.

Корректировка на температуру холодной воды: С учетом корректировки

Итого по приборам учета: С учетом корректировки

Итого по приборам учета: С учетом корректировки

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать, потребитель
 ДЛК ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта и теплоэнергетики
 Отдел учета и тарификации КУУТЭ

2 ЯНВЯ 2016