Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 4,06

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	86,66	86,66	0,00	70,41	43,76	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
24.10.16	24,00	-	87,18	87,18	0,00	70,21	44,06	26,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
25.10.16	24,00	-	86,84	86,84	0,00	69,92	43,72	26,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
26.10.16	24,00	-	89,16	89,16	0,00	69,95	44,08	25,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
27.10.16	24,00	-	93,63	93,63	0,00	70,06	44,87	25,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
28.10.16	24,00	-	93,95	93,95	0,00	69,99	45,20	24,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
29.10.16	24,00	-	93,39	93,39	0,00	70,02	45,49	24,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
30.10.16	24,00	-	92,98	92,98	0,00	69,91	45,32	24,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
31.10.16	24,00	-	92,57	92,57	0,00	69,89	45,08	24,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
01.11.16	24,00	-	91,35	91,35	0,00	70,05	44,77	25,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
02.11.16	24,00	-	91,41	91,41	0,00	71,34	44,96	26,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
03.11.16	24,00	-	91,95	91,95	0,00	73,95	46,15	27,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
04.11.16	24,00	-	92,40	92,40	0,00	76,28	47,18	29,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
05.11.16	24,00	-	92,57	92,57	0,00	77,57	47,65	29,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
06.11.16	24,00	-	91,68	91,68	0,00	79,34	48,11	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
07.11.16	24,00	-	92,51	92,51	0,00	82,07	49,01	33,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
08.11.16	24,00	-	93,63	93,63	0,00	84,66	50,42	34,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
09.11.16	24,00	-	93,84	93,84	0,00	88,19	51,95	36,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
10.11.16	24,00	-	93,83	93,83	0,00	88,90	52,33	36,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
11.11.16	24,00	-	93,93	93,93	0,00	89,09	52,05	37,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
12.11.16	24,00	-	94,02	94,02	0,00	90,00	52,59	37,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
13.11.16	24,00	-	94,06	94,06	0,00	89,78	53,09	36,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
14.11.16	24,00	-	94,07	94,07	0,00	88,72	52,83	35,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
15.11.16	24,00	-	93,87	93,87	0,00	86,52	51,94	34,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
16.11.16	24,00	-	93,79	93,79	0,00	84,50	51,30	33,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
17.11.16	24,00	-	93,83	93,83	0,00	80,78	49,96	30,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
18.11.16	24,00	-	93,89	93,89	0,00	76,06	47,88	28,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
19.11.16	24,00	-	93,96	93,96	0,00	73,18	46,65	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
20.11.16	24,00	-	94,00	94,00	0,00	72,35	46,33	26,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
21.11.16	24,00	-	93,90	93,90	0,00	70,24	45,39	24,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
22.11.16	24,00	-	93,74	93,74	0,00	69,69	44,93	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
Среднее	24,00	-	92,54	92,54	-	77,21	47,71	29,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	744,00		2868,59	2868,59	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	20820,53	20609,74	-	-	-	-	571,59	-	
	23.11.16 02:00	23689,41	23478,62	-	-	-	-	656,42	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016

печать энергосбыта

«_____» _____ г.