Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-1116.txt

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 66 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	71,79	71,79	0,00	69,27	40,33	28,94	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
24.10.16	24,00	-	72,21	72,21	0,00	69,05	40,63	28,42	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
25.10.16	24,00	-	71,99	71,99	0,00	68,78	40,30	28,48	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
26.10.16	24,00	-	73,66	73,66	0,00	68,86	40,71	28,15	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
27.10.16	24,00	-	77,67	77,67	0,00	68,91	41,45	27,46	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
28.10.16	24,00	-	78,00	78,00	0,00	69,03	41,79	27,24	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
29.10.16	24,00	-	77,48	77,48	0,00	68,90	42,02	26,88	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
30.10.16	24,00	-	77,26	77,26	0,00	68,86	42,03	26,83	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
31.10.16	24,00	-	76,91	76,91	0,00	68,86	41,74	27,12	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
01.11.16	24,00	-	75,99	75,99	0,00	68,89	41,41	27,48	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
02.11.16	24,00	-	75,88	75,88	0,00	70,14	41,42	28,72	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
03.11.16	24,00	-	76,39	76,39	0,00	72,63	42,29	30,34	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
04.11.16	24,00	-	76,72	76,72	0,00	74,95	43,21	31,74	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
05.11.16	24,00	-	76,84	76,84	0,00	76,25	43,60	32,65	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
06.11.16	24,00	-	76,19	76,19	0,00	77,89	44,15	33,74	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
07.11.16	24,00	-	76,58	76,58	0,00	80,57	44,64	35,93	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
08.11.16	24,00	-	77,60	77,60	0,00	83,12	46,03	37,09	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
09.11.16	24,00	-	77,70	77,70	0,00	86,53	47,21	39,32	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
10.11.16	24,00	-	77,57	77,57	0,00	87,35	47,60	39,75	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
11.11.16	24,00	-	77,69	77,69	0,00	87,53	47,28	40,25	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
12.11.16	24,00	-	77,66	77,66	0,00	88,40	47,63	40,77	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
13.11.16	24,00	-	77,63	77,63	0,00	88,24	48,21	40,03	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
14.11.16	24,00	-	77,68	77,68	0,00	87,32	48,32	39,00	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
15.11.16	24,00	-	77,57	77,57	0,00	85,12	47,46	37,66	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
16.11.16	24,00	-	77,44	77,44	0,00	83,18	46,84	36,34	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
17.11.16	24,00	-	77,44	77,44	0,00	79,68	45,71	33,97	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
18.11.16	24,00	-	77,47	77,47	0,00	74,97	43,98	30,99	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
19.11.16	24,00	-	77,47	77,47	0,00	72,11	42,86	29,25	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
20.11.16	24,00	-	76,98	76,98	0,00	71,25	42,22	29,03	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
21.11.16	24,00	-	77,30	77,30	0,00	69,30	41,29	28,01	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
22.11.16	24,00	-	80,34	80,34	0,00	68,63	41,22	27,41	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
Среднее	24,00	-	76,68	76,68	-	75,95	43,73	32,23	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
Итого	744,00		2377,10	2377,10	0,00						76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	64655,87	64655,43	0,00	-	0,00	-	1586,95	-	-
	23.11.16 02:00	67033,68	67033,24	0,00	-	0,00	-	1663,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **76,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО "ТГК-1"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта