Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	121,33	121,28	0,06	71,76	44,78	26,98	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
24.10.16	24,00	-	121,79	121,97	-0,17	71,52	44,87	26,65	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
25.10.16	24,00	-	119,72	119,93	-0,21	71,28	44,29	26,99	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
26.10.16	24,00	-	121,93	121,91	0,01	71,34	44,63	26,71	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
27.10.16	24,00	-	125,61	125,75	-0,14	71,52	45,15	26,37	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
28.10.16	24,00	-	127,06	126,97	0,09	71,41	45,57	25,84	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
29.10.16	24,00	-	125,67	125,41	0,26	71,48	45,66	25,82	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
30.10.16	24,00	-	125,54	124,98	0,55	71,37	45,50	25,87	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
31.10.16	24,00	-	124,77	124,22	0,54	71,37	45,26	26,11	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
01.11.16	24,00	-	121,33	120,87	0,45	71,60	44,87	26,73	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
02.11.16	24,00	-	119,93	119,42	0,51	72,95	44,95	28,00	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
03.11.16	24,00	-	120,77	120,18	0,59	75,69	46,11	29,58	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
04.11.16	24,00	-	121,00	120,31	0,69	78,09	47,12	30,97	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
05.11.16	24,00	-	120,98	120,23	0,76	79,43	47,49	31,94	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
06.11.16	24,00	-	119,89	119,19	0,70	81,27	48,01	33,26	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
07.11.16	24,00	-	120,54	119,85	0,69	84,08	48,86	35,22	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
08.11.16	24,00	-	122,86	122,12	0,75	86,75	50,35	36,40	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
09.11.16	24,00	-	123,06	122,46	0,60	90,33	51,82	38,51	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
10.11.16	24,00	-	122,21	121,59	0,62	91,17	52,01	39,16	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
11.11.16	24,00	-	121,30	120,73	0,57	91,39	51,73	39,66	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
12.11.16	24,00	-	122,91	122,25	0,65	92,32	52,42	39,90	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
13.11.16	24,00	-	124,45	123,82	0,63	92,03	53,02	39,01	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
14.11.16	24,00	-	124,72	124,03	0,68	90,93	52,85	38,08	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
15.11.16	24,00	-	124,10	123,53	0,57	88,65	51,95	36,70	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
16.11.16	24,00	-	123,61	123,14	0,47	86,53	51,22	35,31	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
17.11.16	24,00	-	123,50	123,05	0,45	82,68	49,82	32,86	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
18.11.16	24,00	-	122,51	122,18	0,33	77,85	47,54	30,31	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
19.11.16	24,00	-	122,90	122,51	0,39	74,89	46,36	28,53	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
20.11.16	24,00	-	123,39	123,01	0,38	74,10	46,20	27,90	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
21.11.16	24,00	-	123,41	123,16	0,25	71,89	45,29	26,60	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
22.11.16	24,00		123,23	122,89	0,34	73,63	45,95	27,68	7,00	5,00	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	122,77	122,35	0,42	79,07	47,80	31,28	7,00	5,00	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
Итого	744,00		3806,01	3792,94	13,07						119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 НОЯ 2016
«____» _____ г.