Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1400263-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 60 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	187,78	185,36	2,42	50,91	42,99	7,92	4,11	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
24.10.16	24,00	-	187,53	185,14	2,39	51,01	43,14	7,87	4,21	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
25.10.16	24,00	-	187,49	185,12	2,37	51,25	43,35	7,90	4,15	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
26.10.16	24,00	-	187,38	185,04	2,34	51,29	43,28	8,01	4,18	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
27.10.16	24,00	-	187,16	184,86	2,29	51,86	43,73	8,13	4,26	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
28.10.16	24,00	-	187,15	184,90	2,24	51,08	43,16	7,92	4,26	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
29.10.16	24,00	-	190,31	187,95	2,36	50,68	43,03	7,65	4,20	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
30.10.16	24,00	-	187,40	184,93	2,47	51,28	43,57	7,71	4,09	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
31.10.16	24,00	-	187,54	185,13	2,41	48,89	41,78	7,11	4,08	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
01.11.16	24,00	-	179,49	177,21	2,28	47,40	40,61	6,79	4,14	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
02.11.16	24,00	-	189,30	186,89	2,41	50,91	43,07	7,84	4,15	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
03.11.16	24,00	-	190,66	188,29	2,37	52,49	44,18	8,31	4,17	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
04.11.16	24,00	-	191,12	188,76	2,36	54,10	45,30	8,80	4,17	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
05.11.16	24,00	-	191,08	188,79	2,29	55,41	46,23	9,18	4,18	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
06.11.16	24,00	-	190,92	188,64	2,28	56,28	46,85	9,43	4,18	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
07.11.16	24,00	-	190,89	188,61	2,28	56,21	46,76	9,45	4,20	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
08.11.16	24,00	-	190,48	188,21	2,27	58,52	48,20	10,32	4,18	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
09.11.16	24,00	-	190,02	187,71	2,30	60,47	49,59	10,88	4,28	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
10.11.16	24,00	-	188,25	186,06	2,18	63,86	51,93	11,93	4,11	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
11.11.16	24,00	-	187,28	185,23	2,05	63,33	51,59	11,74	4,15	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
12.11.16	24,00	-	187,11	185,15	1,97	63,95	51,87	12,08	4,16	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
13.11.16	24,00	-	187,03	185,08	1,95	64,23	52,16	12,07	4,11	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
14.11.16	24,00	-	186,95	185,09	1,86	63,09	51,51	11,58	4,10	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
15.11.16	24,00	-	187,42	185,62	1,80	62,64	51,31	11,33	4,12	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
16.11.16	24,00	-	188,96	187,23	1,73	60,95	50,21	10,74	4,23	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
17.11.16	24,00	-	188,99	187,33	1,66	59,89	49,64	10,25	4,11	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
18.11.16	24,00	-	189,98	188,32	1,67	56,57	47,40	9,17	4,19	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
19.11.16	24,00	-	189,29	187,59	1,70	53,42	45,02	8,40	4,21	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
20.11.16	24,00	-	189,48	187,86	1,62	51,96	43,98	7,98	4,17	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
21.11.16	24,00	-	189,66	188,08	1,58	50,99	43,32	7,67	4,13	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
22.11.16	24,00	-	189,77	188,20	1,57	49,67	42,41	7,26	4,12	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
Среднее	24,00	-	188,51	186,40	2,11	55,31	46,17	9,14	4,17	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
Итого	744,00		5843,85	5778,37	65,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» НОЯ 2016 г.