Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	157,06	157,06	0,00	51,30	39,02	12,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
24.10.16	24,00	-	157,05	157,05	0,00	51,54	39,27	12,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
25.10.16	24,00	-	156,97	156,97	0,00	51,58	39,17	12,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
26.10.16	24,00	-	156,77	156,77	0,00	52,15	39,52	12,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
27.10.16	24,00	-	156,66	156,66	0,00	51,37	39,08	12,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
28.10.16	24,00	-	157,66	157,66	0,00	50,97	39,08	11,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
29.10.16	24,00	-	156,44	156,44	0,00	51,56	39,62	11,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
30.10.16	24,00	-	156,46	156,46	0,00	49,14	38,15	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
31.10.16	24,00	-	149,66	149,66	0,00	48,09	37,21	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
01.11.16	24,00	-	157,23	157,23	0,00	51,21	38,96	12,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
02.11.16	24,00	-	158,49	158,49	0,00	52,82	39,71	13,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
03.11.16	24,00	-	159,10	159,10	0,00	54,43	40,54	13,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
04.11.16	24,00	-	159,17	159,17	0,00	55,76	41,27	14,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
05.11.16	24,00	-	159,12	159,12	0,00	56,61	41,70	14,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
06.11.16	24,00	-	159,06	159,06	0,00	56,55	41,57	14,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
07.11.16	24,00	-	158,77	158,77	0,00	58,91	42,48	16,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
08.11.16	24,00	-	158,67	158,67	0,00	60,91	43,54	17,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
09.11.16	24,00	-	157,44	157,44	0,00	64,28	45,22	19,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
10.11.16	24,00	-	156,79	156,79	0,00	63,74	44,96	18,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
11.11.16	24,00	-	156,73	156,73	0,00	64,37	45,09	19,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
12.11.16	24,00	-	156,76	156,76	0,00	64,64	45,34	19,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
13.11.16	24,00	-	156,80	156,80	0,00	63,49	45,10	18,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
14.11.16	24,00	-	157,31	157,31	0,00	62,99	45,04	17,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
15.11.16	24,00	-	158,49	158,49	0,00	61,32	44,37	16,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
16.11.16	24,00	-	158,42	158,42	0,00	60,21	43,92	16,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
17.11.16	24,00	-	158,91	158,91	0,00	56,87	42,29	14,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
18.11.16	24,00	-	157,99	157,99	0,00	53,68	40,54	13,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
19.11.16	24,00	-	158,02	158,02	0,00	52,21	39,72	12,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
20.11.16	24,00	-	158,03	158,03	0,00	51,26	39,28	11,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
21.11.16	24,00	-	158,07	158,07	0,00	49,90	38,54	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
22.11.16	24,00	-	158,08	158,08	0,00	48,50	37,55	10,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
Среднее	24,00	-	157,49	157,49	-	55,56	41,19	14,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
Итого	744,00		4882,18	4882,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 15:00	23419,84	23419,84	-	-	-	-	300,26	-	-
	23.11.16 02:00	28216,94	28216,94	-	-	-	-	369,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» НОЯ 2016