Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016
Договор: 0238.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28166
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401665-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,221 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 66,3 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	74,73	73,27	1,46	69,68	42,50	27,18	6,26	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
24.10.16	24,00	-	74,91	73,42	1,49	69,78	42,56	27,22	6,24	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
25.10.16	24,00	-	76,49	74,97	1,51	70,29	43,18	27,11	6,27	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
26.10.16	24,00	-	75,21	73,71	1,50	69,76	42,64	27,12	6,26	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
27.10.16	24,00	-	71,24	69,81	1,43	69,94	42,71	27,23	5,96	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
28.10.16	24,00	-	75,02	73,52	1,50	69,68	42,64	27,04	6,26	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
29.10.16	24,00	-	75,59	74,10	1,50	69,83	43,00	26,83	6,29	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
30.10.16	24,00	-	76,03	74,47	1,56	70,27	43,57	26,70	6,29	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
31.10.16	24,00	-	75,23	73,71	1,52	70,06	43,18	26,88	6,26	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
01.11.16	24,00	-	75,02	73,51	1,51	69,35	42,73	26,62	6,26	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
02.11.16	24,00	-	75,50	73,98	1,51	69,94	42,97	26,97	6,29	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
03.11.16	24,00	-	74,37	72,87	1,50	69,90	42,53	27,37	6,25	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
04.11.16	24,00	-	74,62	73,10	1,52	71,62	43,02	28,60	6,28	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
05.11.16	24,00	-	74,93	73,40	1,54	74,19	44,00	30,19	6,28	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
06.11.16	23,95	-	9,36	9,37	-0,01	35,92	42,88	-6,96	2,70	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,29
07.11.16	24,00	-	57,38	55,06	2,32	72,35	40,03	32,32	4,95	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
08.11.16	24,00	-	56,24	55,13	1,11	80,87	40,46	40,41	5,07	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
09.11.16	24,00	-	54,49	53,40	1,09	83,06	40,75	42,31	5,01	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
10.11.16	24,00	-	54,39	53,31	1,09	84,58	41,09	43,49	4,96	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
11.11.16	24,00	-	59,83	58,15	1,68	82,90	41,50	41,40	5,53	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
12.11.16	24,00	-	74,42	72,88	1,54	86,08	47,29	38,79	6,14	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
13.11.16	24,00	-	76,23	74,65	1,58	85,55	47,67	37,88	6,24	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
14.11.16	24,00	-	75,41	73,83	1,58	84,60	47,44	37,16	6,00	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
15.11.16	24,00	-	76,39	74,83	1,56	82,99	47,24	35,75	6,15	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
16.11.16	24,00	-	76,21	74,67	1,54	81,93	46,99	34,94	6,18	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
17.11.16	24,00	-	79,31	77,69	1,62	82,75	48,14	34,61	6,28	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
18.11.16	24,00	-	76,98	75,40	1,58	80,80	47,35	33,45	6,22	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
19.11.16	24,00	-	76,93	75,37	1,55	77,34	45,92	31,42	6,23	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
20.11.16	24,00	-	76,67	75,10	1,57	74,98	45,02	29,96	6,26	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
21.11.16	24,00	-	76,87	75,34	1,53	73,69	44,69	29,00	6,26	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
22.11.16	24,00	-	77,12	75,58	1,54	72,51	44,24	28,27	6,22	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
Среднее	24,00	-	70,42	68,95	1,47	74,43	43,87	30,56	5,93	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	743,95		2183,09	2137,60	45,49						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.