Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24479
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	99,01	99,01	0,00	71,66	40,54	31,12	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
24.10.16	24,00	-	101,51	101,51	0,00	72,15	41,22	30,93	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
25.10.16	24,00	-	99,83	99,83	0,00	71,66	40,75	30,91	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
26.10.16	24,00	-	94,52	94,52	0,00	71,87	40,80	31,07	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
27.10.16	24,00	-	99,51	99,51	0,00	71,52	40,44	31,08	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
28.10.16	24,00	-	100,39	100,39	0,00	71,67	40,62	31,05	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
29.10.16	24,00	-	101,10	101,10	0,00	72,07	41,30	30,77	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
30.10.16	24,00	-	99,88	99,88	0,00	71,98	41,11	30,87	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
31.10.16	24,00	-	99,48	99,48	0,00	71,30	40,54	30,76	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
01.11.16	24,00	-	99,94	99,94	0,00	71,86	40,74	31,12	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
02.11.16	24,00	-	98,38	98,38	0,00	71,89	40,27	31,62	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
03.11.16	24,00	-	98,97	98,97	0,00	73,91	40,71	33,20	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
04.11.16	24,00	-	99,74	99,74	0,00	76,57	41,74	34,83	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
05.11.16	24,00	-	19,25	18,65	0,60	63,70	45,37	18,33	7,00	5,00	0,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,46
06.11.16	24,00	-	91,63	91,36	0,27	77,24	42,40	34,84	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			3,24
07.11.16	24,00	-	98,82	97,26	1,56	81,41	42,08	39,33	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			3,95
08.11.16	24,00	-	100,32	98,25	2,07	83,58	43,13	40,45	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			4,15
09.11.16	24,00	-	100,65	99,97	0,68	85,12	43,85	41,27	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,19
10.11.16	24,00	-	82,15	82,17	-0,02	86,81	42,79	44,02	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
11.11.16	24,00	-	99,96	99,77	0,19	87,72	44,29	43,43	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,36
12.11.16	24,00	-	102,20	102,20	0,00	87,14	44,72	42,42	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
13.11.16	24,00	-	101,11	101,11	0,00	86,05	44,59	41,46	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
14.11.16	24,00	-	102,20	102,20	0,00	84,45	44,44	40,01	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
15.11.16	24,00	-	102,04	102,04	0,00	83,29	44,23	39,06	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
16.11.16	24,00	-	106,37	106,37	0,00	84,00	45,25	38,75	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
17.11.16	24,00	-	103,32	103,32	0,00	81,91	44,49	37,42	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
18.11.16	24,00	-	103,20	103,20	0,00	78,37	43,24	35,13	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
19.11.16	24,00	-	102,78	102,78	0,00	75,94	42,37	33,57	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
20.11.16	24,00	-	102,96	102,96	0,00	74,64	42,07	32,57	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
21.11.16	24,00	-	103,39	103,39	0,00	73,37	41,69	31,68	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
22.11.16	24,00	-	103,88	103,88	0,00	71,86	41,02	30,84	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
Среднее	24,00	-	97,37	97,20	0,17	76,99	42,35	34,64	7,00	5,00	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,42
Итого	744,00		3018,49	3013,14	5,35						105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,24	0,00	0,00	106,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	2829,25	2823,91	0,00	-	0,00	-	74,40	-	-
	23.11.16 02:00	5847,89	5837,20	0,00	-	0,00	-	180,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 16 г.

25.11.16