Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9013.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24457
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,521 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 156,3 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
24.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
25.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
26.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
27.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
28.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
29.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
30.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
31.10.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
01.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
02.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
03.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
04.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
05.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
06.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
07.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
08.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
09.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
10.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
11.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
12.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
13.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
14.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
15.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
16.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
17.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
18.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
19.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
20.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
21.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
22.11.16	24,00		148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	148,92	146,29	2,64	64,98	38,46	26,52	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Итого	744,00		4616,66	4534,93	81,73						125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	125,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.05.16 10:00	39464,40	38782,80	0,00	-	0,00	-	1295,25	-	
	31.05.16 10:00	39464,40	38782,80	0,00	-	0,00	-	1295,25	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.