Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9215.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28165
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 Режим (схема):
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,203 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 60,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
24.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
25.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
26.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
27.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
28.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
29.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
30.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
31.10.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
01.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
02.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
03.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
04.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
05.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
06.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
07.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
08.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
09.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
10.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
11.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
12.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
13.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
14.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
15.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
16.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
17.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
18.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
19.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
20.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
21.11.16	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
22.11.16	24,00		46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
Среднее	24,00	-	46,49	43,38	3,11	58,70	38,77	19,92	5,96	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
Итого	744,00		1441,22	1344,90	96,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.