Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9210.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24456
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,355 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	59,92	59,92	0,00	72,75	40,92	31,83	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
24.10.16	24,00	-	106,07	106,07	0,00	73,51	43,86	29,65	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
25.10.16	24,00	-	105,67	105,67	0,00	71,89	43,12	28,77	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
26.10.16	24,00	-	106,98	106,98	0,00	73,00	43,86	29,14	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
27.10.16	24,00	-	111,21	111,21	0,00	71,50	43,59	27,91	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
28.10.16	24,00	-	111,54	111,54	0,00	72,63	44,21	28,42	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
29.10.16	24,00	-	111,44	111,44	0,00	72,95	44,85	28,10	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
30.10.16	24,00	-	115,13	115,13	0,00	74,07	45,79	28,28	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
31.10.16	24,00	-	109,90	109,90	0,00	71,64	44,14	27,50	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
01.11.16	24,00	-	111,13	111,13	0,00	72,74	44,51	28,23	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
02.11.16	24,00	-	110,76	110,76	0,00	74,27	44,73	29,54	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
03.11.16	24,00	-	111,40	111,40	0,00	76,51	45,56	30,95	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
04.11.16	24,00	-	111,82	111,82	0,00	79,24	46,84	32,40	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
05.11.16	24,00	-	111,71	111,71	0,00	80,49	47,15	33,34	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
06.11.16	24,00	-	110,95	110,95	0,00	82,00	47,63	34,37	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
07.11.16	24,00	-	108,89	108,89	0,00	79,80	45,87	33,93	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
08.11.16	24,00	-	109,94	109,94	0,00	80,03	45,89	34,14	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
09.11.16	24,00	-	109,98	109,98	0,00	91,50	50,47	41,03	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
10.11.16	24,00	-	110,06	110,06	0,00	92,61	51,19	41,42	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
11.11.16	24,00	-	109,69	109,69	0,00	91,97	50,57	41,40	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
12.11.16	24,00	-	110,09	110,09	0,00	91,96	50,75	41,21	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
13.11.16	24,00	-	110,27	110,27	0,00	92,77	51,50	41,27	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
14.11.16	24,00	-	110,42	110,42	0,00	91,73	51,61	40,12	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
15.11.16	24,00	-	110,67	110,67	0,00	89,19	50,70	38,49	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
16.11.16	24,00	-	110,80	110,80	0,00	87,82	50,40	37,42	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
17.11.16	24,00	-	110,56	110,56	0,00	83,91	48,93	34,98	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
18.11.16	24,00	-	53,05	56,25	-3,20	78,43	48,63	29,80	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
19.11.16	24,00	-	106,52	106,52	0,00	75,48	43,85	31,63	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
20.11.16	24,00	-	109,55	109,55	0,00	70,97	43,05	27,92	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
21.11.16	24,00	-	111,16	111,16	0,00	74,03	44,81	29,22	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
22.11.16	24,00		109,08	109,08	-	73,49	43,90	29,59	7,00	5,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
Среднее	24,00	-	106,66	106,76	-0,11	79,51	46,54	32,97	7,00	5,00	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
Итого	744,00		3306,36	3309,56	-3,20						109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.