Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28881
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Txв, гр.С= 2,31

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	228,43	227,27	1,16	71,35	45,81	25,54	7,00	5,00	5,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,89
24.10.16	24,00	-	232,48	232,48	0,00	71,88	46,58	25,30	7,00	5,00	5,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,89
25.10.16	24,00	-	227,33	227,33	0,00	71,37	45,98	25,39	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
26.10.16	24,00	-	228,18	228,18	0,00	71,59	46,40	25,19	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
27.10.16	24,00	-	226,05	226,05	0,00	71,26	45,91	25,35	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
28.10.16	24,00	-	229,73	229,73	0,00	71,38	46,28	25,10	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
29.10.16	24,00	-	227,49	227,49	0,00	71,78	46,85	24,93	7,00	5,00	5,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,68
30.10.16	24,00	-	225,10	225,10	0,00	71,64	46,50	25,14	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
31.10.16	24,00	-	235,85	235,85	0,00	71,00	46,68	24,32	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
01.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
02.11.16	24,00	-	229,39	229,39	0,00	71,26	45,51	25,75	7,00	5,00	5,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,91
03.11.16	24,00	-	101,28	104,88	-3,60	71,55	45,20	26,35	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
04.11.16	24,00	-	117,24	117,87	-0,63	76,57	45,23	31,34	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
05.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
06.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
07.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
08.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
09.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
10.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
11.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
12.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
13.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
14.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
15.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
16.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
17.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
18.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
19.11.16	24,00	-	229,48	229,48	0,00	71,47	46,68	24,80	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,69
20.11.16	24,00	-	179,69	179,69	0,00	72,69	42,92	29,77	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
21.11.16	24,00	-	179,79	179,79	0,00	71,54	42,50	29,04	7,00	5,00	5,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,22
22.11.16	24,00	-	179,00	179,00	0,00	70,10	41,61	28,49	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
Среднее	24,00	-	216,73	216,83	-0,10	71,63	46,03	25,60	7,00	5,00	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51
Итого	744,00		6718,71	6721,78	-3,07						170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	170,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	26213,40	26086,90	0,00	-	0,00	-	785,21	-	-
	23.11.16 02:00	31991,38	31673,10	0,00	-	0,00	-	971,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.