Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9072.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207230
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 1,023 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 306,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
24.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
25.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
26.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
27.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
28.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
29.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
30.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
31.10.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
01.11.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
02.11.16	24,00		36,16	36,42	-0,26	71,02	38,57	32,45	7,00	5,00	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
03.11.16	24,00	-	34,20	34,20	0,00	74,90	39,21	35,69	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
04.11.16	24,00	-	61,12	61,12	0,00	76,36	39,45	36,91	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,33
05.11.16	24,00	-	13,16	13,95	-0,79	61,79	37,05	24,74	7,00	5,00	0,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
06.11.16	24,00	-	40,70	41,26	-0,56	75,47	44,81	30,66	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
07.11.16	24,00	-	41,23	41,29	-0,06	78,83	32,36	46,47	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
08.11.16	24,00	-	40,84	40,84	0,00	80,80	32,78	48,02	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
09.11.16	24,00	-	39,19	39,19	0,00	82,57	32,44	50,13	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
10.11.16	24,00	-	51,92	52,22	-0,30	84,63	39,09	45,54	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
11.11.16	24,00	-	63,49	63,49	0,00	86,99	41,75	45,24	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
12.11.16	24,00	-	65,14	65,14	0,00	86,45	42,24	44,21	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
13.11.16	24,00	-	64,38	64,38	0,00	85,41	42,36	43,05	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
14.11.16	24,00	-	65,35	65,35	0,00	83,85	42,46	41,39	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
15.11.16	24,00	-	65,47	65,47	0,00	82,70	42,37	40,33	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
16.11.16	24,00	-	68,37	68,37	0,00	83,41	43,71	39,70	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
17.11.16	24,00	-	64,83	65,18	-0,35	81,33	42,76	38,57	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
18.11.16	24,00	-	66,27	66,27	0,00	77,84	41,98	35,86	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
19.11.16	24,00	-	65,86	65,86	0,00	75,49	41,31	34,18	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
20.11.16	24,00	-	66,02	66,02	0,00	74,17	41,10	33,07	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
21.11.16	24,00		66,05	66,05	0,00	75,83	41,46	34,37	7,00	5,00	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
22.11.16	24,00		66,05	66,05	0,00	75,83	41,46	34,37	7,00	5,00	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Среднее	24,00	-	48,63	48,79	-0,16	76,32	39,56	36,76	7,00	5,00	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,73
Итого	744,00		1507,40	1512,36	-4,96						57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.11.16 13:00	9277,50	9267,13	0,00	-	0,00	-	322,79	-	-
	21.11.16 02:00	9445,08	9434,71	0,00	-	0,00	-	328,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» «11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.