

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
 Код УУТЭ: 28648
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Телефон: _____
 Приборы УУТЭ поверены до _____

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общедомовый э.д.

Вычислитель: ВКТ-7 № 205543
 Подлюч. тр.(М1): расходомер:
 Обратн. тр.(М2): расходомер:
 Тр.-д. ГВС(М3): тр.-д. ГВС(М4): расходомер:
 Тр. подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зим: Q=M1*(P1-Рвх)+M2*(P2-Рвх) лето: Q=M1*(P1-Рвх)+M2*(P2-Рвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтепл.пот.= Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.спр= Qтех.спр= Qтех.спр=
 Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: Gот=0 Gот=0 Gот=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 23.11.2016 Gтвс=0

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Ti час	Ti	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотери												
			M1, T	M2, T	dM, T	HL, C	TL, C	T2, C	dT, C	P1, ПК/МК2	P2, ПК/МК2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, МКУБ	V4, МКУБ	dVсв, МКУБ		Vподт, МКУБ	T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал	Qгвс, Гкал							
23.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06	
24.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
25.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
26.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
27.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
28.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
29.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
30.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
31.10.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
01.11.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
02.11.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
03.11.16	24.00	-	161,35	163,65	-2,29	72,59	48,30	24,30	7,00	5,00	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4,06	-	-	4,06
04.11.16	24.00	-	252,47	252,47	0,00	76,02	49,26	26,76	7,00	5,00	6,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,76
05.11.16	24.00	-	172,52	175,55	-3,03	74,02	49,63	24,39	7,00	5,00	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,26
06.11.16	24.00	-	116,83	117,64	-0,81	77,71	39,92	37,79	7,00	5,00	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,44
08.11.16	24.00	-	55,63	51,79	3,84	79,91	27,37	52,54	7,00	5,00	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,03
09.11.16	24.00	-	114,99	114,99	0,00	77,21	38,97	38,24	7,00	5,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,80
10.11.16	24.00	-	180,38	173,50	6,88	85,26	53,67	31,59	7,00	5,00	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,08
11.11.16	24.00	-	309,00	309,00	0,00	86,76	55,15	31,61	7,00	5,00	9,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9,78
12.11.16	24.00	-	316,95	316,95	0,00	86,22	55,98	30,24	7,00	5,00	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9,60
13.11.16	24.00	-	314,56	314,56	0,00	85,37	56,27	29,10	7,00	5,00	9,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9,17
14.11.16	24.00	-	319,35	319,35	0,00	83,72	56,08	27,64	7,00	5,00	8,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8,84
15.11.16	24.00	-	320,24	320,24	0,00	82,51	55,84	26,67	7,00	5,00	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8,56
16.11.16	24.00	-	332,43	332,43	0,00	83,22	57,25	25,97	7,00	5,00	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8,65
17.11.16	24.00	-	325,49	325,49	0,00	81,39	56,61	24,78	7,00	5,00	8,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8,08
18.11.16	24.00	-	322,30	322,30	0,00	77,86	54,68	23,18	7,00	5,00	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7,48
19.11.16	24.00	-	319,62	319,62	0,00	75,47	53,47	22,00	7,00	5,00	7,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7,04
20.11.16	24.00	-	320,06	320,06	0,00	74,08	52,87	21,21	7,00	5,00	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,80
21.11.16	24.00	-	322,11	322,11	0,00	72,98	52,53	20,45	7,00	5,00	6,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,59
22.11.16	24.00	-	322,59	322,59	0,00	71,42	51,61	19,81	7,00	5,00	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,40
Среднее	24.00	-	217,19	217,98	-0,82	76,45	49,77	26,69	7,00	5,00	5,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,65
Итого	744,00	-	6732,83	6757,32	-24,49						175,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	175,41

Показание	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(МК3)	V4(МК3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Гр.б, ч
снятия данных:	09.11.16 07:00	131291,41	131782,97	0,00	-	-	-	2755,68	-	-
	23.11.16 02:00	135959,91	138857,55	0,00	-	-	-	2861,04	-	-

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему;
 Период расчета по договору: с учетом корректировок;
 Период, превышения G2: с учетом корректировок;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,31 °C = 0,00 Гкал;
 175,41 Гкал;
 куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за печать потребителя

Филиал "Энергобыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУПЭ
 Печать, энергосбыт
 Печать, эксплуатация КУУПЭ

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ЯСКЕРУЧ Я.А.

Открыли работу температуры и работу системы отопления