Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 13660-03В.1
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 32987
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,367 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 110,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	89,36	89,36	0,00	71,52	41,63	29,89	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
24.10.16	24,00	-	91,47	91,47	0,00	72,01	42,31	29,70	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
25.10.16	24,00	-	89,38	89,38	0,00	71,53	41,69	29,84	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
26.10.16	24,00	-	78,50	78,50	0,00	71,73	41,87	29,86	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
27.10.16	24,00	-	89,82	89,82	0,00	71,36	41,74	29,62	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
28.10.16	24,00	-	86,34	86,34	0,00	71,53	41,97	29,56	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
29.10.16	24,00	-	91,10	91,10	0,00	71,96	42,56	29,40	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
30.10.16	24,00	-	88,51	88,51	0,00	71,89	42,11	29,78	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
31.10.16	24,00	-	89,00	89,00	0,00	71,19	41,60	29,59	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
01.11.16	24,00	-	91,69	91,69	0,00	71,74	42,13	29,61	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
02.11.16	24,00	-	90,24	90,24	0,00	71,77	41,72	30,05	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
03.11.16	24,00	-	90,07	90,07	0,00	73,81	42,19	31,62	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
04.11.16	24,00	-	90,52	90,52	0,00	76,46	43,25	33,21	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
05.11.16	24,00	-	17,14	19,17	-2,03	63,19	44,20	18,99	7,00	5,00	0,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,38
06.11.16	24,00	-	72,34	75,31	-2,97	79,56	48,85	30,71	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
07.11.16	24,00	-	95,81	95,81	0,00	80,98	45,89	35,09	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
08.11.16	24,00	-	96,71	96,71	0,00	83,17	45,64	37,53	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
09.11.16	24,00	-	97,48	97,48	0,00	84,70	46,26	38,44	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
10.11.16	24,00	-	78,28	78,28	0,00	85,79	44,53	41,26	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
11.11.16	24,00	-	86,98	86,98	0,00	87,26	46,37	40,89	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
12.11.16	24,00	-	97,95	97,95	0,00	86,78	46,93	39,85	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
13.11.16	24,00	-	97,11	97,11	0,00	85,68	46,89	38,79	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
14.11.16	24,00	-	98,52	98,52	0,00	84,11	46,82	37,29	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
15.11.16	24,00	-	98,40	98,40	0,00	82,96	46,51	36,45	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
16.11.16	24,00	-	102,38	102,38	0,00	83,67	47,62	36,05	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
17.11.16	24,00	-	99,81	99,81	0,00	81,59	46,92	34,67	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
18.11.16	24,00	-	99,96	99,96	0,00	78,08	45,73	32,35	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
19.11.16	24,00	-	99,61	99,61	0,00	75,69	44,77	30,92	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
20.11.16	24,00	-	99,88	99,88	0,00	74,43	44,48	29,95	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
21.11.16	24,00	-	100,32	100,32	0,00	73,17	44,19	28,98	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
22.11.16	24,00	-	100,64	100,64	0,00	71,66	43,54	28,12	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
Среднее	24,00	-	90,17	90,33	-0,16	76,81	44,29	32,52	7,00	5,00	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	744,00		2795,32	2800,32	-5,00						92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	41418,28	41394,19	0,00	-	0,00	-	961,16		-
	23.11.16 02:00	44210,45	44191,36	0,00	-	0,00	-	1053,27		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.