

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Txв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.11.16	24	-	66,72	8,68	212,520	-	-	45,75	6,98	212,520	-	20,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,458
02.11.16	24	-	67,51	8,67	213,080	-	-	46,13	6,97	213,080	-	21,38	0,000	0,00	0,00	0,00	4,556
03.11.16	24	-	69,17	8,67	213,940	-	-	46,87	6,95	213,940	-	22,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,771
04.11.16	24	-	70,09	8,66	216,130	-	-	47,56	6,90	216,130	-	22,53	0,000	0,00	0,00	0,00	4,871
05.11.16	24	-	69,52	8,66	215,270	-	-	47,06	6,93	215,270	-	22,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,838
06.11.16	24	-	68,27	8,65	216,420	-	-	46,33	6,90	216,420	-	21,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,752
07.11.16	24	-	70,76	8,66	214,350	-	-	46,93	6,95	214,350	-	23,83	0,000	0,00	0,00	0,00	5,108
08.11.16	24	-	75,65	8,66	212,720	-	-	49,36	6,97	212,720	-	26,29	0,000	0,00	0,00	0,00	5,598
09.11.16	24	-	78,26	8,64	213,970	-	-	50,85	6,92	213,970	-	27,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,869
10.11.16	24	-	80,29	8,61	216,040	-	-	52,03	6,86	216,040	-	28,26	0,000	0,00	0,00	0,00	6,113
11.11.16	24	-	79,81	8,63	214,690	-	-	51,36	6,90	214,690	-	28,45	0,000	0,00	0,00	0,00	6,117
12.11.16	24	-	79,46	8,62	216,900	-	-	51,59	6,85	216,900	-	27,87	0,000	0,00	0,00	0,00	6,051
13.11.16	24	-	77,66	8,60	217,780	-	-	51,15	6,82	217,780	-	26,51	0,000	0,00	0,00	0,00	5,779
14.11.16	24	-	77,04	8,61	216,350	-	-	50,98	6,85	216,350	-	23,80	0,000	0,00	0,00	0,00	5,217
15.11.16	24	-	72,90	8,57	219,000	-	-	49,10	6,78	219,000	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,806
16.11.16	24	-	68,82	8,57	219,510	-	-	46,93	6,77	219,510	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,506
17.11.16	24	-	65,45	8,57	223,290	-	-	45,28	6,71	223,290	-	18,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,185
18.11.16	24	-	62,62	8,65	224,220	-	-	43,96	6,78	224,220	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,079
19.11.16	24	-	61,60	8,68	222,810	-	-	43,30	6,83	222,810	-	17,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,957
20.11.16	24	-	61,28	8,68	222,130	-	-	43,48	6,85	222,130	-	18,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,029
21.11.16	24	-	61,56	8,69	222,970	-	-	42,04	6,86	222,970	-	17,51	0,250	0,00	0,00	0,00	3,896
22.11.16	24	-	59,55	8,69	221,930	-	-	42,04	6,86	221,930	-	17,51	0,250	0,00	0,00	0,00	3,896
Среднее	24,00	-	70,18	8,64	217,546	-	-	47,34	6,87	217,535	-	22,84	0,011	-	-	-	4,964
Итого	528,0	-			4786,020	0,000				4785,770	0,000		0,250	0,00	0,00	0,00	109,20

Ориентировочно до конца месяца(+) 1779,269 1778,983 0,286 33,67
Итого за ноябрь 2016 : 6565,289 6564,753 0,536 142,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.11.16 02:00	91927,460	-	89087,660	-	0,000	0,000	1770,892	
23.11.16 02:00	96714,080	-	93874,030	-	0,000	0,000	1880,084	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 142,87 Гкал
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО по инициативе
 на основе до получения АКТА допуска УУ
 30.11.2016
 Дата