

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	64,01	7,00	126,900	-	-	44,02	7,00	124,200	-	19,99	2,700	0,00	0,00	0,00	2,533
24.10.16	24	-	64,38	7,00	125,200	-	-	44,28	7,00	122,670	-	20,10	2,530	0,00	0,00	0,00	2,512
25.10.16	24	-	62,11	7,00	126,230	-	-	43,15	7,00	123,750	-	18,96	2,480	0,00	0,00	0,00	2,388
26.10.16	24	-	59,81	7,00	128,470	-	-	42,05	7,00	126,020	-	17,76	2,450	0,00	0,00	0,00	2,278
27.10.16	24	-	59,94	7,00	128,120	-	-	42,18	7,00	125,660	-	17,76	2,460	0,00	0,00	0,00	2,271
28.10.16	24	-	59,62	7,00	128,430	-	-	42,06	7,00	125,920	-	17,56	2,510	0,00	0,00	0,00	2,249
29.10.16	24	-	58,09	7,00	128,230	-	-	41,62	7,00	125,740	-	16,47	2,490	0,00	0,00	0,00	2,110
30.10.16	24	-	57,39	7,00	128,590	-	-	41,22	7,00	126,020	-	16,17	2,570	0,00	0,00	0,00	2,074
31.10.16	24	-	58,12	7,00	129,000	-	-	41,34	7,00	126,440	-	16,78	2,560	0,00	0,00	0,00	2,161
01.11.16	24	-	61,41	7,00	129,760	-	-	42,96	7,00	127,120	-	18,45	2,640	0,00	0,00	0,00	2,391
02.11.16	24	-	62,53	7,00	129,450	-	-	43,23	7,00	126,780	-	19,30	2,670	0,00	0,00	0,00	2,494
03.11.16	24	-	64,96	7,00	129,240	-	-	44,19	7,00	126,540	-	20,77	2,700	0,00	0,00	0,00	2,682
04.11.16	24	-	66,37	7,00	129,490	-	-	45,03	7,00	126,760	-	21,34	2,730	0,00	0,00	0,00	2,760
05.11.16	24	-	65,95	7,00	129,640	-	-	44,76	7,00	126,930	-	21,19	2,710	0,00	0,00	0,00	2,746
06.11.16	24	-	65,09	7,00	129,360	-	-	44,07	7,00	126,550	-	21,02	2,810	0,00	0,00	0,00	2,714
07.11.16	24	-	65,90	7,00	131,350	-	-	44,24	7,00	128,550	-	21,66	2,800	0,00	0,00	0,00	2,839
08.11.16	24	-	70,33	7,00	134,180	-	-	46,72	7,00	131,240	-	23,61	2,940	0,00	0,00	0,00	3,164
09.11.16	24	-	73,43	7,00	132,020	-	-	48,10	7,00	129,070	-	25,33	2,950	0,00	0,00	0,00	3,339
10.11.16	24	-	75,42	7,00	137,240	-	-	49,72	7,00	134,150	-	25,70	3,090	0,00	0,00	0,00	3,526
11.11.16	24	-	76,51	7,00	152,130	-	-	51,84	7,00	148,610	-	24,67	3,520	0,00	0,00	0,00	3,751
12.11.16	24	-	77,11	7,00	147,790	-	-	51,90	7,00	144,370	-	25,21	3,420	0,00	0,00	0,00	3,726
13.11.16	24	-	75,11	7,00	147,770	-	-	51,52	7,00	144,220	-	23,59	3,550	0,00	0,00	0,00	3,484
14.11.16	24	-	74,53	7,00	147,640	-	-	51,42	7,00	144,190	-	23,11	3,450	0,00	0,00	0,00	3,411
15.11.16	24	-	72,20	7,00	147,370	-	-	50,20	7,00	144,020	-	22,00	3,350	0,00	0,00	0,00	3,240
16.11.16	24	-	69,78	7,00	147,180	-	-	48,96	7,00	143,780	-	20,82	3,400	0,00	0,00	0,00	3,062
17.11.16	24	-	66,55	7,00	147,080	-	-	47,39	7,00	143,740	-	19,16	3,340	0,00	0,00	0,00	2,816
18.11.16	24	-	62,92	7,00	146,980	-	-	45,33	7,00	143,630	-	17,59	3,350	0,00	0,00	0,00	2,581
19.11.16	24	-	60,88	7,00	146,590	-	-	44,19	7,00	143,310	-	16,69	3,280	0,00	0,00	0,00	2,444
20.11.16	24	-	59,64	7,00	146,440	-	-	43,69	7,00	143,190	-	15,95	3,250	0,00	0,00	0,00	2,330
21.11.16	24	-	59,66	7,00	148,410	-	-	43,72	7,00	145,130	-	15,94	3,280	0,00	0,00	0,00	2,363
22.11.16	24	-	57,32	7,00	149,450	-	-	42,35	7,00	146,100	-	14,97	3,350	0,00	0,00	0,00	2,233
Среднее	24,00	-	65,39	7,00	136,636	-	-	45,40	7,00	133,690	-	19,99	2,946	-	-	-	2,731
Итого	744,0	-	-	-	4235,730	0,000	-	-	-	4144,400	0,000	-	91,330	0,00	0,00	0,00	84,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

1179,577

Корректировка за прошлый месяц (-)

1142,235

Итого за ноябрь 2016 :

4273,072

1153,006

1118,925

4178,481

26,571

23,310

94,591

20,38

22,22

82,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

82,83 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

сервис по событию тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 на заявку до получения АКТА допуска УУ

Дата

30.11.2016