

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.10.16	24	-	63,74	10,30	129,230	-	-	39,66	5,60	129,230	-	24,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,118
24.10.16	24	-	64,11	10,30	131,400	-	-	40,20	5,60	131,400	-	23,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,149
25.10.16	24	-	61,92	10,30	134,700	-	-	39,50	5,60	134,700	-	22,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,029
26.10.16	24	-	59,56	10,30	134,890	-	-	38,33	5,60	134,890	-	21,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,870
27.10.16	24	-	59,75	10,30	134,560	-	-	38,43	5,60	134,560	-	21,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,875
28.10.16	24	-	59,39	10,30	134,140	-	-	38,39	5,60	134,140	-	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,822
29.10.16	24	-	57,88	10,30	133,250	-	-	38,05	5,60	133,250	-	19,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,649
30.10.16	24	-	57,24	10,30	132,660	-	-	37,64	5,60	132,660	-	19,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,608
31.10.16	24	-	57,88	10,30	132,200	-	-	37,46	5,60	132,200	-	20,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,709
01.11.16	24	-	61,13	10,30	132,030	-	-	38,60	5,60	132,030	-	22,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,979
02.11.16	24	-	62,27	10,30	131,080	-	-	38,78	5,60	131,080	-	23,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,087
03.11.16	24	-	64,65	10,30	129,920	-	-	39,34	5,60	129,920	-	25,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,297
04.11.16	24	-	66,14	10,30	129,480	-	-	39,98	5,60	129,480	-	26,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,394
05.11.16	24	-	65,69	10,30	129,380	-	-	39,61	5,60	129,380	-	26,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,383
06.11.16	24	-	64,85	10,30	128,870	-	-	39,01	5,60	128,870	-	25,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,335
07.11.16	24	-	65,58	10,30	130,490	-	-	38,91	5,60	130,490	-	26,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,486
08.11.16	24	-	70,00	10,30	133,620	-	-	41,03	5,60	133,620	-	28,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,880
09.11.16	24	-	73,07	10,30	131,640	-	-	41,97	5,60	131,640	-	31,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,103
10.11.16	24	-	75,08	10,30	137,720	-	-	43,48	5,60	137,720	-	31,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,361
11.11.16	24	-	76,21	10,30	155,150	-	-	45,89	5,60	155,150	-	30,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,714
12.11.16	24	-	76,85	10,30	150,300	-	-	46,17	5,60	150,300	-	30,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,623
13.11.16	24	-	74,82	10,30	150,090	-	-	45,48	5,60	150,090	-	29,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,411
14.11.16	24	-	74,30	10,30	149,680	-	-	45,60	5,60	149,680	-	28,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,307
15.11.16	24	-	71,96	10,30	149,300	-	-	44,67	5,60	149,300	-	27,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,085
16.11.16	24	-	69,55	10,30	148,790	-	-	43,81	5,60	148,790	-	25,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,840
17.11.16	24	-	66,37	10,30	148,670	-	-	42,61	5,60	148,670	-	23,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,540
18.11.16	24	-	62,74	10,30	148,780	-	-	40,99	5,60	148,780	-	21,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,248
19.11.16	24	-	60,69	10,30	148,280	-	-	40,09	5,60	148,280	-	20,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,061
20.11.16	24	-	59,47	10,30	147,890	-	-	39,71	5,60	147,890	-	19,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,929
21.11.16	24	-	59,47	10,30	149,160	-	-	39,74	5,60	149,160	-	19,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,950
22.11.16	24	-	57,12	10,30	149,940	-	-	38,61	5,60	149,940	-	18,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,782
Среднее	24,00	-	65,14	10,30	138,945	-	-	40,70	5,60	138,945	-	24,44	-	-	-	-	-	3,407
Итого	744,0				4307,290	0,000				4307,290	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

1190,297

Корректировка за прошлый месяц (-)

1174,629

Итого за ноябрь 2016 :

4322,959

1190,297

1174,629

4322,959

0,000

0,000

0,000

25,54

26,91

104,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 03:00	39361,700	-	39340,140	-	0,000	0,000	709,294	
23.11.16 03:00	43670,720	-	43649,160	-	0,000	0,000	814,914	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

104,25 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

сервисная по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска ХУ
 Дата _____

30.11.2016