

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =
Преобр. давления

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	63,58	10,30	226,510	-	-	43,12	5,60	226,510	-	20,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,651
24.10.16	24	-	63,95	10,30	224,700	-	-	43,32	5,60	224,700	-	20,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,651
25.10.16	24	-	61,66	10,30	226,520	-	-	42,23	5,60	226,520	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,414
26.10.16	24	-	59,44	10,30	229,830	-	-	41,17	5,60	229,830	-	18,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,211
27.10.16	24	-	59,55	10,30	229,330	-	-	41,25	5,60	229,330	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,212
28.10.16	24	-	59,26	10,30	229,480	-	-	41,32	5,60	229,480	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,131
29.10.16	24	-	57,76	10,30	229,420	-	-	40,87	5,60	229,420	-	16,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,891
30.10.16	24	-	57,04	10,30	229,900	-	-	40,33	5,60	229,900	-	16,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,856
31.10.16	24	-	57,78	10,30	229,170	-	-	40,40	5,60	229,170	-	17,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,993
01.11.16	24	-	61,04	10,30	228,970	-	-	41,82	5,60	228,970	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,414
02.11.16	24	-	62,13	10,30	227,810	-	-	42,20	5,60	227,810	-	19,93	0,210	0,00	0,00	0,00	4,562
03.11.16	24	-	64,57	10,30	227,790	-	-	43,11	5,60	227,790	-	21,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,903
04.11.16	24	-	65,92	10,30	227,590	-	-	43,89	5,60	227,590	-	22,03	0,000	0,00	0,00	0,00	5,028
05.11.16	24	-	65,52	10,30	227,770	-	-	43,56	5,60	227,770	-	21,96	0,000	0,00	0,00	0,00	5,018
06.11.16	24	-	64,65	10,30	227,680	-	-	43,04	5,60	227,680	-	21,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,932
07.11.16	24	-	65,49	10,30	232,290	-	-	43,19	5,60	232,290	-	22,30	0,000	0,00	0,00	0,00	5,193
08.11.16	24	-	69,86	10,30	235,840	-	-	45,45	5,60	235,840	-	24,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,773
09.11.16	24	-	72,92	10,30	231,200	-	-	46,62	5,60	231,200	-	26,30	0,000	0,00	0,00	0,00	6,097
10.11.16	24	-	74,91	10,30	239,960	-	-	48,26	5,60	239,960	-	26,65	0,000	0,00	0,00	0,00	6,411
11.11.16	24	-	76,02	10,30	263,650	-	-	50,22	5,60	263,650	-	25,80	0,000	0,00	0,00	0,00	6,824
12.11.16	24	-	76,59	10,30	255,610	-	-	50,42	5,60	255,610	-	26,17	0,000	0,00	0,00	0,00	6,710
13.11.16	24	-	74,66	10,30	255,090	-	-	49,75	5,60	255,090	-	24,91	0,000	0,00	0,00	0,00	6,371
14.11.16	24	-	74,04	10,30	256,760	-	-	49,78	5,60	256,760	-	24,26	0,000	0,00	0,00	0,00	6,249
15.11.16	24	-	71,75	10,30	256,350	-	-	48,61	5,60	256,350	-	23,14	0,000	0,00	0,00	0,00	5,952
16.11.16	24	-	69,33	10,30	256,190	-	-	47,53	5,60	256,190	-	21,80	0,000	0,00	0,00	0,00	5,604
17.11.16	24	-	66,13	10,30	256,620	-	-	46,18	5,60	256,620	-	19,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,135
18.11.16	24	-	62,55	10,30	257,100	-	-	44,25	5,60	257,100	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,720
19.11.16	24	-	60,53	10,30	256,560	-	-	43,28	5,60	256,560	-	17,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,444
20.11.16	24	-	59,29	10,30	256,640	-	-	42,78	5,60	256,640	-	16,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,255
21.11.16	24	-	59,33	10,30	259,230	-	-	42,84	5,60	259,230	-	16,49	0,000	0,00	0,00	0,00	4,292
22.11.16	24	-	57,02	10,30	260,790	-	-	41,55	5,60	260,790	-	15,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,052
Среднее	24,00	-	64,98	10,30	240,398	-	-	44,27	5,60	240,392	-	20,71	0,007	-	-	-	4,998
Итого	744,0				7452,350	0,000				7452,140	0,000		0,210	0,00	0,00	0,00	154,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

2060,720

2060,720

0,000

37,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

1881,090

1881,090

0,000

38,53

Итого за ноябрь 2016 :

7631,980

7631,770

0,210

153,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 03:00	54169,110	-	54133,990	-	0,000	0,000	1037,806	
23.11.16 08:00	61678,530	-	61643,200	-	0,000	0,000	1193,685	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 153,56 Гкал

153,56 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инспекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016