Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
24.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
25.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
26.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
27.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
28.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
29.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
30.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
31.10.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
01.11.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
02.11.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
03.11.16	24,00	-	168,95	168,95	-	55,76	47,66	8,10	7,00	5,00	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
04.11.16	24,00	-	169,30	169,30	0,00	55,48	47,45	8,03	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
05.11.16	24,00	-	168,68	168,68	0,00	55,88	47,75	8,13	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
06.11.16	24,00	-	168,88	168,88	0,00	55,93	47,78	8,15	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
07.11.16	24,00	-	174,73	174,73	0,00	55,95	47,86	8,09	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
08.11.16	24,00	-	181,06	181,06	0,00	58,79	50,15	8,64	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
09.11.16	24,00	-	172,00	172,00	0,00	61,19	51,61	9,58	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
10.11.16	24,00	-	166,30	166,30	0,00	62,94	52,67	10,27	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
11.11.16	24,00	-	166,29	166,29	0,00	62,92	52,61	10,31	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
12.11.16	24,00	-	166,32	166,32	0,00	63,13	52,78	10,35	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
13.11.16	24,00	-	166,48	166,48	0,00	63,15	52,95	10,20	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
14.11.16	24,00	-	166,51	166,51	0,00	62,30	52,48	9,82	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
15.11.16	24,00	-	166,44	166,44	0,00	60,91	51,45	9,46	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
16.11.16	24,00	-	166,46	166,46	0,00	60,28	51,08	9,20	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
17.11.16	24,00	-	166,60	166,60	0,00	57,98	49,49	8,49	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
18.11.16	24,00	-	166,65	166,65	0,00	55,31	47,51	7,80	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
19.11.16	24,00	-	166,74	166,74	0,00	53,79	46,35	7,44	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
20.11.16	24,00	-	166,69	166,69	0,00	52,97	45,82	7,15	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
21.11.16	24,00	-	166,75	166,75	0,00	51,29	44,64	6,65	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
22.11.16	24,00	-	166,21	166,21	0,00	49,76	43,27	6,49	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
Среднее	24,00	-	168,60	168,60	-	57,07	48,63	8,44	7,00	5,00	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
Итого	744,00		5226,53	5226,53	0,00						44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.11.16 13:00	669,52	669,52	0,00	-	0,00	-	5,42	-	-
	23.11.16 03:00	3291,21	3291,21	0,00	-	0,00	-	28,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 44,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____