Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 369,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	355,41	355,41	0,00	52,33	47,07	5,26	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
24.10.16	24,00	-	353,10	353,10	0,00	51,91	46,78	5,13	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
25.10.16	24,00	-	349,29	349,29	0,00	50,27	45,34	4,93	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
26.10.16	24,00	-	352,18	352,18	0,00	50,69	45,72	4,97	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
27.10.16	24,00	-	361,01	361,01	0,00	50,92	46,00	4,92	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
28.10.16	24,00	-	363,48	363,48	0,00	51,39	46,38	5,01	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
29.10.16	24,00	-	250,75	250,75	0,00	52,09	46,99	5,10	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
30.10.16	24,00	-	364,40	364,40	0,00	50,13	45,47	4,66	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
31.10.16	24,00	-	363,23	363,23	0,00	49,88	45,15	4,73	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
01.11.16	24,00	-	362,26	362,26	0,00	52,28	47,08	5,20	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
02.11.16	24,00	-	361,77	361,77	0,00	52,91	47,56	5,35	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
03.11.16	24,00	-	368,00	368,00	0,00	54,06	48,55	5,51	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
04.11.16	24,00	-	378,19	378,19	0,00	55,53	49,91	5,62	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
05.11.16	24,00	-	377,28	377,28	0,00	55,97	50,24	5,73	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
06.11.16	24,00	-	378,08	378,08	0,00	55,98	50,23	5,75	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
07.11.16	24,00	-	390,60	390,60	0,00	56,01	50,26	5,75	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
08.11.16	24,00	-	404,25	404,25	0,00	58,86	52,82	6,04	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
09.11.16	24,00	-	383,63	383,63	0,00	61,29	54,50	6,79	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
10.11.16	24,00	-	370,84	370,84	0,00	63,06	55,77	7,29	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
11.11.16	24,00	-	370,90	370,90	0,00	63,04	55,69	7,35	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.11.16	24,00	-	370,87	370,87	0,00	63,27	55,97	7,30	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
13.11.16	24,00	-	371,12	371,12	0,00	63,28	56,11	7,17	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
14.11.16	24,00	-	371,23	371,23	0,00	62,42	55,52	6,90	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
15.11.16	24,00	-	371,10	371,10	0,00	61,03	54,42	6,61	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
16.11.16	24,00	-	371,36	371,36	0,00	60,40	53,95	6,45	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
17.11.16	24,00	-	371,63	371,63	0,00	58,08	52,13	5,95	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
18.11.16	24,00	-	371,86	371,86	0,00	55,42	49,93	5,49	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
19.11.16	24,00	-	371,99	371,99	0,00	53,92	48,67	5,25	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
20.11.16	24,00	-	372,10	372,10	0,00	53,13	48,06	5,07	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
21.11.16	24,00	-	372,37	372,37	0,00	51,43	46,65	4,78	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
22.11.16	24,00	-	371,15	371,15	0,00	49,90	45,27	4,63	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
Среднее	24,00	-	365,98	365,98	-	55,51	49,81	5,70	7,00	5,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
Итого	744,00		11345,43	11345,43	0,00						65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	92509,15	92518,89	0,00	-	0,00	-	456,04	-	-
	23.11.16 03:00	103855,91	103865,65	0,00	-	0,00	-	521,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = -0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборов учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016 г.