Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 869,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	356,52	356,52	0,00	52,34	47,09	5,25	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
24.10.16	24,00	-	353,89	353,89	0,00	51,93	46,82	5,11	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
25.10.16	24,00	-	350,38	350,38	0,00	50,30	45,36	4,94	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
26.10.16	24,00	-	353,69	353,69	0,00	50,74	45,74	5,00	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
27.10.16	24,00	-	362,54	362,54	0,00	50,95	46,02	4,93	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
28.10.16	24,00	-	365,28	365,28	0,00	51,41	46,44	4,97	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
29.10.16	24,00	-	284,79	284,49	0,30	52,12	47,21	4,91	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
30.10.16	24,00	-	365,23	365,23	0,00	50,14	45,45	4,69	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
31.10.16	24,00	-	365,21	365,21	0,00	49,90	45,15	4,75	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
01.11.16	24,00	-	364,02	364,02	0,00	52,30	47,03	5,27	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
02.11.16	24,00	-	363,94	363,94	0,00	52,93	47,53	5,40	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
03.11.16	24,00	-	370,46	370,46	0,00	54,06	48,47	5,59	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
04.11.16	24,00	-	381,09	381,09	0,00	55,56	49,86	5,70	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
05.11.16	24,00	-	380,16	380,16	0,00	55,97	50,15	5,82	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
06.11.16	24,00	-	380,91	380,91	0,00	56,01	50,16	5,85	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
07.11.16	24,00	-	393,72	393,72	0,00	56,06	50,15	5,91	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
08.11.16	24,00	-	407,96	407,96	0,00	58,89	52,69	6,20	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
09.11.16	24,00	-	387,46	387,46	0,00	61,31	54,47	6,84	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
10.11.16	24,00	-	371,53	371,53	0,00	63,08	55,80	7,28	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
11.11.16	24,00	-	372,12	372,12	0,00	63,07	55,71	7,36	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
12.11.16	24,00	-	374,54	374,54	0,00	63,28	55,96	7,32	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
13.11.16	24,00	-	374,73	374,73	0,00	63,31	56,19	7,12	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
14.11.16	24,00	-	374,73	374,73	0,00	62,44	55,58	6,86	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
15.11.16	24,00	-	374,51	374,51	0,00	61,05	54,46	6,59	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
16.11.16	24,00	-	374,79	374,79	0,00	60,41	53,97	6,44	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
17.11.16	24,00	-	374,94	374,94	0,00	58,09	52,14	5,95	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
18.11.16	24,00	-	375,08	375,08	0,00	55,43	49,96	5,47	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
19.11.16	24,00	-	375,08	375,08	0,00	53,92	48,73	5,19	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
20.11.16	24,00	-	375,10	375,10	0,00	53,15	48,11	5,04	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
21.11.16	24,00	-	375,21	375,21	0,00	51,44	46,73	4,71	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
22.11.16	24,00	-	373,96	373,96	0,00	49,92	45,30	4,62	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
Среднее	24,00	-	369,47	369,46	0,01	55,53	49,82	5,71	7,00	5,00	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
Итого	744,00		11453,57	11453,27	0,30						66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	92118,69	92117,72	0,00	-	0,00	-	461,56	-	-
	23.11.16 03:00	103573,75	103572,48	0,00	-	0,00	-	527,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 66,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.