

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 3,3

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.16	-		70,28	8,24	46,550	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	70,28	46,550	3,275
24.10.16	-		70,54	8,17	41,530	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	70,54	41,530	2,930
25.10.16	-		69,81	8,14	41,820	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,81	41,820	2,922
26.10.16	-		69,01	8,12	41,740	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,01	41,740	2,882
27.10.16	-		68,17	8,24	42,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	68,17	42,240	2,882
28.10.16	-		68,01	8,26	41,550	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	68,01	41,550	2,828
29.10.16	-		67,47	8,24	43,640	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	67,47	43,640	2,948
30.10.16	-		66,96	8,22	50,610	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	66,96	50,610	3,391
31.10.16	-		67,19	8,26	43,860	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	67,19	43,860	2,948
01.11.16	-		68,94	8,25	41,500	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	68,94	41,500	2,862
02.11.16	-		68,31	8,24	43,280	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	68,31	43,280	2,955
03.11.16	-		64,82	8,25	44,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,82	44,230	2,870
04.11.16	-		64,88	8,23	45,960	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,88	45,960	2,983
05.11.16	-		64,84	8,24	45,520	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,84	45,520	2,957
06.11.16	-		65,18	8,20	51,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	65,18	51,380	3,352
07.11.16	-		64,84	8,21	49,490	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,84	49,490	3,209
08.11.16	-		54,56	7,02	50,220	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	54,56	50,220	2,742
09.11.16	-		68,91	8,07	44,480	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	68,91	44,480	3,067
10.11.16	-		69,11	8,09	45,570	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,11	45,570	3,152
11.11.16	-		69,02	8,08	43,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,02	43,660	3,014
12.11.16	-		69,56	8,08	43,850	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,56	43,850	3,051
13.11.16	-		71,03	8,06	49,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	71,03	49,770	3,538
14.11.16	-		71,83	8,11	41,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	71,83	41,230	2,963
15.11.16	-		69,76	8,08	41,890	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,76	41,890	2,923
16.11.16	-		69,48	8,10	42,730	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	69,48	42,730	2,969
17.11.16	-		66,39	8,10	44,790	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	66,39	44,790	2,975
18.11.16	-		63,42	8,10	44,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	63,42	44,240	2,807
19.11.16	-		62,49	8,01	49,070	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	62,49	49,070	3,067
20.11.16	-		64,12	8,01	54,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,12	54,190	3,476
21.11.16	-		67,22	8,13	44,130	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	67,22	44,130	2,967
22.11.16	-		64,22	8,09	44,650	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,22	44,650	2,870
Среднее	-	-	67,11	8,12	45,141	-	0,00	-	-	-	-	-	67,11	45,141	3,025
Итого	0,0				1399,370	0,000			0,000	0,000	0,00		1399,370	93,78	

Ориентировочно до конца месяца(+)	370,057	0,000	370,057	24,15
Корректировка за прошлый месяц (-)	389,610	0,000	389,610	26,006
Итого за ноябрь 2016 :	1379,817	0,000	1379,817	91,918571

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.10.16 03:00	13277,660	-	0,000	-	-	995,499
23.11.16 03:00	14676,370	-	0,000	-	-	1089,224

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды: тхв= 3,3 87,45624 Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Компания по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по факту до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016