Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	92,29	67,31	24,98	72,16	41,64	30,51	5,50	3,60	2,17	23,72	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	71,05	0,00	1,69			3,86
24.10.16	24,00	*	50,84	53,33	-2,49	71,67	43,37	28,31	5,50	3,60	-0,14	26,67	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	55,27	0,00	1,47			1,33
25.10.16	24,00	*	96,75	74,91	21,84	71,42	41,77	29,65	5,50	3,60	2,33	20,56	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	70,55	0,00	1,45			3,79
26.10.16	24,00	*	93,53	71,37	22,16	72,21	42,19	30,03	5,50	3,60	2,25	20,94	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	71,54	0,00	1,50			3,75
27.10.16	24,00	*	94,47	70,98	23,49	71,89	42,01	29,89	5,50	3,60	2,23	22,25	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	71,24	0,00	1,59			3,82
28.10.16	24,00	*	94,26	71,93	22,33	72,05	42,47	29,58	5,50	3,60	2,23	21,18	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	71,52	0,00	1,52			3,74
29.10.16	24,00	*	94,76	72,55	22,21	72,39	43,08	29,31	5,50	3,60	2,23	21,01	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	71,98	0,00	1,51			3,74
30.10.16	24,00	*	94,61	71,37	23,24	72,28	42,71	29,56	5,50	3,60	2,21	22,10	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	71,68	0,00	1,59			3,80
31.10.16	24,00	*	93,01	71,50	21,51	71,56	42,01	29,55	5,50	3,60	2,22	20,21	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	71,09	0,00	1,44			3,66
01.11.16	24,00	*	93,67	71,72	21,95	72,18	42,25	29,92	5,50	3,60	2,25	20,67	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	71,71	0,00	1,48			3,74
02.11.16	24,00	*	93,52	69,73	23,80	72,27	41,64	30,63	5,50	3,60	2,23	22,61	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	71,83	0,00	1,63			3,86
03.11.16	24,00	*	90,47	70,59	19,88	74,27	42,22	32,06	5,50	3,60	2,36	18,69	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	74,10	0,00	1,39			3,74
04.11.16	24,00	*	91,38	69,54	21,84	76,99	43,22	33,77	5,50	3,60	2,45	20,71	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	76,31	0,00	1,58			4,03
05.11.16	24,00	*	94,28	72,62	21,66	78,37	44,17	34,20	5,50	3,60	2,59	20,53	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	77,84	0,00	1,60			4,19
06.11.16	24,00	*	97,32	75,34	21,98	79,95	45,43	34,52	5,50	3,60	2,72	20,70	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	79,37	0,00	1,64			4,36
07.11.16	24,00	*	97,28	74,87	22,41	81,34	45,26	36,08	5,50	3,60	2,83	21,01	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	80,98	0,00	1,70			4,53
08.11.16	24,00	*	96,99	74,09	22,90	83,56	46,17	37,39	5,50	3,60	2,91	21,50	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	82,66	0,00	1,78			4,69
09.11.16	24,00	*	96,41	74,37	22,05	85,13	46,88	38,25	5,50	3,60	2,99	20,64	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	84,28	0,00	1,74			4,73
10.11.16	24,00	*	94,13	76,10	18,03	87,73	48,23	39,51	5,50	3,60	3,16	16,58	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	86,57	0,00	1,44			4,60
11.11.16	24,00	*	92,85	71,25	21,60	87,96	46,59	41,37	5,50	3,60	3,09	20,36	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	86,59	0,00	1,77			4,85
12.11.16	24,00	*	95,63	73,10	22,53	87,36	47,34	40,02	5,50	3,60	3,06	21,31	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	86,33	0,00	1,84			4,90
13.11.16	24,00	*	95,04	72,06	22,98	86,29	47,43	38,87	5,50	3,60	2,95	21,68	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	85,01	0,00	1,84			4,79
14.11.16	24,00	*	93,64	73,87	19,77	84,56	47,28	37,29	5,50	3,60	2,90	18,31	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	83,55	0,00	1,53			4,43
15.11.16	24,00	*	95,38	73,69	21,69	83,43	46,75	36,69	5,50	3,60	2,84	20,30	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	82,67	0,00	1,68			4,52
16.11.16	24,00	*	98,10	76,87	21,23	84,14	47,84	36,30	5,50	3,60	2,92	19,87	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	83,84	0,00	1,67			4,58
17.11.16	24,00	*	97,45	74,94	22,51	82,12	47,14	34,98	5,50	3,60	2,74	21,28	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	81,59	0,00	1,74			4,48
18.11.16	24,00	*	94,27	75,18	19,09	78,48	45,76	32,72	5,50	3,60	2,57	17,77	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	78,12	0,00	1,39			3,96
19.11.16	24,00	*	96,37	74,32	22,05	76,00	44,68	31,32	5,50	3,60	2,44	20,75	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	75,75	0,00	1,57			4,01
20.11.16	24,00	*	98,29	73,81	24,49	74,63	43,98	30,65	5,50	3,60	2,35	23,35	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	74,49	0,00	1,74			4,10
21.11.16	24,00	*	96,40	74,48	21,92	73,31	43,56	29,75	5,50	3,60	2,32	20,70	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	72,97	0,00	1,51			3,83
22.11.16	24,00	*	74,66	63,12	11,54	71,27	41,16	30,11	5,50	3,60	1,31	22,89	0,00	0,00	23,31	0,00	23,31	-	62,07	0,00	1,42			2,73
Среднее	24,00	-	92,84	71,96	20,88	77,71	44,39	33,31	5,50	3,60	2,44	21,00	-	-	21,55	-	21,55	-	76,28	-	1,59	-	-	4,04
Итого	744,00		2878,07	2230,89	647,17						75,70	650,88	0,00	0,00	668,08	0,00	668,08	0,00			49,44	0,00	0,00	125,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	42369,78	32703,89	9807,34	0,00	10026,41	0,00	1230,57	679,52	-
	23.11.16 03:00	45248,75	34935,59	10458,34	0,00	10694,60	0,00	1355,72	728,97	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **668,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.