Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,31
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	*	122,60	93,79	28,81	73,10	45,30	27,81	5,20	3,40	2,38	32,16	0,00	0,00	32,94	0,00	32,94	-	72,63	0,00	2,34			4,72
24.10.16	24,00	*	116,05	88,98	27,07	72,86	44,05	28,81	5,20	3,40	2,30	30,97	-	-	31,71	-	31,71	-	72,45	-	2,25	-	-	4,54
25.10.16	24,00	*	117,64	91,48	26,16	72,59	43,77	28,82	5,20	3,40	2,38	29,91	0,00	0,00	30,63	0,00	30,63	-	72,10	0,00	2,16			4,54
26.10.16	24,00	*	114,25	87,70	26,55	73,16	44,29	28,87	5,20	3,40	2,26	30,43	0,00	0,00	31,17	0,00	31,17	-	72,78	0,00	2,22			4,48
27.10.16	24,00	*	116,26	87,76	28,50	72,82	44,08	28,74	5,20	3,40	2,24	32,56	0,00	0,00	33,35	0,00	33,35	-	72,46	0,00	2,36			4,60
28.10.16	24,00	*	115,26	89,10	26,16	72,98	44,72	28,26	5,20	3,40	2,28	29,58	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	-	72,61	0,00	2,15			4,43
29.10.16	24,00	*	115,84	89,83	26,01	73,31	45,25	28,06	5,20	3,40	2,27	29,62	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	-	72,87	0,00	2,16			4,43
30.10.16	24,00	*	118,44	88,07	30,38	73,22	44,67	28,55	5,20	3,40	2,24	34,40	0,00	0,00	35,24	0,00	35,24	-	72,78	0,00	2,51			4,74
31.10.16	24,00	*	115,76	88,22	27,55	72,50	44,11	28,38	5,20	3,40	2,26	31,23	0,00	0,00	31,97	0,00	31,97	-	72,02	0,00	2,25			4,51
01.11.16	24,00	*	113,57	88,73	24,84	73,11	44,27	28,84	5,20	3,40	2,33	28,14	0,00	0,00	28,82	0,00	28,82	-	72,66	0,00	2,05			4,38
02.11.16	24,00	*	112,96	86,58	26,38	73,23	43,67	29,56	5,20	3,40	2,31	30,03	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	72,88	0,00	2,19			4,50
03.11.16	24,00	*	114,15	87,21	26,94	75,33	44,37	30,96	5,20	3,40	2,43	30,62	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	75,10	0,00	2,30			4,74
04.11.16	24,00	*	114,92	86,99	27,93	78,10	45,61	32,49	5,20	3,40	2,54	31,75	0,00	0,00	32,62	0,00	32,62	-	77,84	0,00	2,47			5,01
05.11.16	24,00	*	119,08	92,42	26,67	79,41	47,02	32,39	5,20	3,40	2,72	30,17	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	-	79,27	0,00	2,39			5,12
06.11.16	24,00	*	123,12	94,98	28,14	81,03	48,21	32,82	5,20	3,40	2,85	31,70	0,00	0,00	32,63	0,00	32,63	-	80,67	0,00	2,56			5,41
07.11.16	24,00	*	120,19	94,61	25,59	82,51	48,28	34,24	5,20	3,40	2,98	28,89	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77	-	82,30	0,00	2,38			5,36
08.11.16	24,00	*	119,32	94,47	24,85	84,74	49,30	35,44	5,20	3,40	3,09	28,09	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	-	84,33	0,00	2,37			5,46
09.11.16	24,00	*	119,12	94,66	24,47	86,32	50,05	36,26	5,20	3,40	3,15	27,93	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85	-	86,00	0,00	2,40			5,55
10.11.16	24,00	*	120,43	94,96	25,46	89,10	51,28	37,83	5,20	3,40	3,31	28,81	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	88,65	0,00	2,56			5,87
11.11.16	24,00	*	115,47	90,51	24,97	89,28	50,11	39,17	5,20	3,40	3,24	28,66	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66	-	88,63	0,00	2,54			5,78
12.11.16	24,00	*	119,51	92,56	26,95	88,60	50,60	38,01	5,20	3,40	3,20	30,79	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	-	88,04	0,00	2,71			5,92
13.11.16	24,00	*	119,25	91,12	28,13	87,47	50,34	37,13	5,20	3,40	3,08	31,98	0,00	0,00	33,04	0,00	33,04	-	86,67	0,00	2,77			5,85
14.11.16	24,00	*	119,19	92,66	26,53	85,76	50,11	35,65	5,20	3,40	3,01	30,27	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	-	84,94	0,00	2,57			5,59
15.11.16	24,00	*	118,68	92,60	26,09	84,60	49,61	34,99	5,20	3,40	2,94	29,88	0,00	0,00	30,82	0,00	30,82	-	84,01	0,00	2,51			5,46
16.11.16	24,00	*	122,54	96,09	26,45	85,29	50,66	34,63	5,20	3,40	3,03	30,22	0,00	0,00	31,19	0,00	31,19	-	84,81	0,00	2,57			5,59
17.11.16	24,00	*	119,30	93,84	25,46	83,18	49,80	33,38	5,20	3,40	2,88	28,82	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	-	82,44	0,00	2,38			5,26
18.11.16	24,00	*	119,57	93,42	26,14	79,48	48,24	31,25	5,20	3,40	2,66	29,80	0,00	0,00	30,63	0,00	30,63	-	78,79	0,00	2,35			5,00
19.11.16	24,00	*	121,04	92,46	28,59	76,97	47,19	29,78	5,20	3,40	2,46	32,68	0,00	0,00	33,54	0,00	33,54	-	76,39	0,00	2,50			4,96
20.11.16	24,00	*	122,78	91,91	30,87	75,61	46,48	29,14	5,20	3,40	2,36	35,27	0,00	0,00	36,18	0,00	36,18	-	75,22	0,00	2,66			5,02
21.11.16	24,00	*	121,10	92,58	28,51	74,29	46,05	28,24	5,20	3,40	2,35	32,35	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15	-	73,73	0,00	2,39			4,74
22.11.16	24,00	*	90,40	76,72	13,68	72,72	43,61	29,12	5,20	3,40	0,99	35,82	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	-	62,58	0,00	2,24			3,23
Среднее	24,00	-	117,35	90,87	26,48	78,80	46,94	31,86	5,20	3,40	2,60	30,76	-	-	31,61	-	31,61	-	78,02	-	2,40	-	-	4,99
Итого	744,00		3637,80	2816,98	820,82						80,56	953,53	0,00	0,00	979,84	0,00	979,84	0,00			74,25	0,00	0,00	154,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	70742,05	54280,10	19116,08	0,00	19526,28	0,00	2161,85	1295,74	-
	23.11.16 03:00	74330,65	57077,87	20072,20	0,00	20508,50	0,00	2313,72	1369,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С 2,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **979,84** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ВНОЯ 2016
«____» _____ г.