Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	101,36	78,20	23,16	73,40	39,33	34,07	5,30	3,40	2,69	22,99	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	72,97	0,00	1,68			4,37
24.10.16	24,00	*	59,50	61,99	-2,49	73,30	42,33	30,97	5,30	3,40	0,16	26,89	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	58,69	0,00	1,58			1,74
25.10.16	24,00	*	99,31	79,09	20,22	72,71	38,70	34,01	5,30	3,40	2,54	23,12	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	70,27	0,00	1,63			4,16
26.10.16	24,00	*	98,89	78,87	20,02	73,43	39,23	34,20	5,30	3,40	2,70	20,20	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	73,07	0,00	1,48			4,17
27.10.16	24,00	*	99,19	78,52	20,67	73,11	38,97	34,14	5,30	3,40	2,67	20,91	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	72,76	0,00	1,52			4,20
28.10.16	24,00	*	99,63	79,11	20,52	73,22	39,33	33,89	5,30	3,40	2,69	20,60	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	72,87	0,00	1,50			4,19
29.10.16	24,00	*	100,30	79,67	20,63	73,60	40,07	33,53	5,30	3,40	2,68	20,68	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	73,20	0,00	1,51			4,19
30.10.16	24,00	*	103,76	82,30	21,47	73,50	39,83	33,66	5,30	3,40	2,78	21,53	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	73,04	0,00	1,57			4,35
31.10.16	24,00	*	98,84	79,22	19,62	72,72	39,20	33,52	5,30	3,40	2,68	19,45	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	72,04	0,00	1,40			4,09
01.11.16	24,00	*	103,29	80,03	23,26	73,40	39,44	33,97	5,30	3,40	2,79	22,51	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	73,01	0,00	1,64			4,43
02.11.16	24,00	*	103,08	78,38	24,70	73,53	38,92	34,61	5,30	3,40	2,78	23,91	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	73,22	0,00	1,75			4,53
03.11.16	24,00	*	99,86	78,74	21,12	75,67	39,32	36,35	5,30	3,40	2,94	20,19	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	75,58	0,00	1,53			4,47
04.11.16	24,00	*	99,23	78,57	20,66	78,40	40,20	38,20	5,30	3,40	3,09	19,61	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	78,12	0,00	1,53			4,63
05.11.16	24,00	*	102,18	82,58	19,60	79,77	41,17	38,60	5,30	3,40	3,20	19,49	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	79,87	0,00	1,56			4,76
06.11.16	24,00	*	107,14	85,70	21,44	81,35	42,42	38,93	5,30	3,40	3,35	21,41	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	81,05	0,00	1,74			5,09
07.11.16	24,00	*	103,69	85,02	18,67	82,85	42,08	40,76	5,30	3,40	3,48	18,57	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	82,68	0,00	1,54			5,02
08.11.16	24,00	*	104,04	84,92	19,12	85,07	43,03	42,04	5,30	3,40	3,59	19,03	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	84,71	0,00	1,61			5,20
09.11.16	24,00	*	103,10	85,10	18,00	86,66	43,72	42,94	5,30	3,40	3,67	17,93	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	86,39	0,00	1,55			5,22
10.11.16	24,00	*	102,59	84,76	17,83	89,44	44,66	44,78	5,30	3,40	3,82	17,76	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	88,91	0,00	1,58			5,40
11.11.16	24,00	*	100,07	81,42	18,66	89,62	43,14	46,48	5,30	3,40	3,81	18,63	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	89,03	0,00	1,66			5,47
12.11.16	24,00	*	101,03	83,51	17,53	88,93	43,71	45,22	5,30	3,40	3,79	17,51	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	88,37	0,00	1,55			5,34
13.11.16	24,00	*	103,51	82,31	21,21	87,76	43,95	43,81	5,30	3,40	3,63	21,24	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	86,92	0,00	1,85			5,48
14.11.16	24,00	*	102,99	83,66	19,34	86,05	43,99	42,05	5,30	3,40	3,54	19,31	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	85,11	0,00	1,65			5,19
15.11.16	24,00	*	102,74	83,70	19,04	84,92	43,76	41,15	5,30	3,40	3,47	18,93	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	84,31	0,00	1,60			5,07
16.11.16	24,00	*	106,74	86,94	19,80	85,60	44,71	40,88	5,30	3,40	3,58	19,70	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	85,17	0,00	1,68			5,26
17.11.16	24,00	*	104,88	84,81	20,07	83,45	44,05	39,40	5,30	3,40	3,37	20,02	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	82,67	0,00	1,66			5,02
18.11.16	24,00	*	103,61	84,62	18,99	79,78	42,83	36,95	5,30	3,40	3,14	19,00	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	79,15	0,00	1,51			4,65
19.11.16	24,00	*	104,17	84,00	20,17	77,25	41,74	35,51	5,30	3,40	2,99	20,29	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	76,63	0,00	1,56			4,55
20.11.16	24,00	*	106,52	83,89	22,63	75,92	41,33	34,59	5,30	3,40	2,91	22,64	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	75,56	0,00	1,71			4,63
21.11.16	24,00	*	105,87	84,23	21,64	74,54	41,02	33,53	5,30	3,40	2,84	21,65	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	73,89	0,00	1,60			4,44
22.11.16	24,00	*	77,65	69,78	7,87	72,91	39,14	33,77	5,30	3,40	1,37	25,59	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	61,21	0,00	1,57			2,93
Среднее	24,00	-	100,28	81,09	19,20	79,09	41,46	37,63	5,30	3,40	2,99	20,69	-	-	21,25	-	21,25	-	77,76	-	1,60	-	-	4,59
Итого	744,00		3108,78	2513,64	595,14						92,75	641,31	0,00	0,00	658,76	0,00	658,76	0,00			49,48	0,00	0,00	142,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	103655,00	81047,67	22732,29	0,00	23251,70	0,00	3514,61	1594,61	-
	23.11.16 03:00	106759,56	83558,48	23372,18	0,00	23909,01	0,00	3656,64	1643,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **658,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016

«_____»