Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-1116.txt

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	106,38	84,35	22,03	71,74	44,18	27,56	7,00	5,00	2,35	21,87	-	-	22,40	-	22,40	-	71,43	-	1,56			3,91
24.10.16	24,00	-	58,01	64,75	-6,74	70,42	43,78	26,64	7,00	5,00	0,02	24,17	-	-	24,52	-	24,52	-	51,45	-	1,24			1,26
25.10.16	24,00	-	115,56	95,15	20,41	71,27	44,99	26,28	7,00	5,00	2,50	20,48	-	-	20,95	-	20,95	-	71,25	-	1,46			3,96
26.10.16	24,00	-	104,65	86,63	18,02	71,79	44,44	27,35	7,00	5,00	2,35	18,35	-	-	18,76	-	18,76	-	71,60	-	1,32			3,67
27.10.16	24,00	-	103,74	85,96	17,78	71,44	44,13	27,31	7,00	5,00	2,31	18,31	-	-	18,73	-	18,73	-	71,17	-	1,30			3,62
28.10.16	24,00	-	104,65	85,72	18,93	71,64	44,51	27,13	7,00	5,00	2,30	19,33	-	-	19,79	-	19,79	-	71,43	-	1,38			3,68
29.10.16	24,00	-	104,44	87,40	17,04	71,96	45,25	26,71	7,00	5,00	2,29	17,69	-	-	18,08	-	18,08	-	71,67	-	1,27			3,56
30.10.16	24,00	-	104,91	85,41	19,50	71,87	44,71	27,16	7,00	5,00	2,29	19,99	-	-	20,46	-	20,46	-	71,53	-	1,43			3,72
31.10.16	24,00	-	104,87	85,23	19,64	71,15	43,98	27,17	7,00	5,00	2,29	20,05	-	-	20,51	-	20,51	-	70,85	-	1,42			3,72
01.11.16	24,00	-	102,80	85,15	17,65	71,72	44,17	27,55	7,00	5,00	2,32	18,21	-	-	18,64	-	18,64	-	71,41	-	1,30			3,62
02.11.16	24,00	-	99,84	81,26	18,58	71,83	43,23	28,60	7,00	5,00	2,30	19,05	-	-	19,51	-	19,51	-	71,64	-	1,37			3,66
03.11.16	24,00	-	99,76	82,80	16,96	73,91	43,99	29,92	7,00	5,00	2,45	17,40	-	-	17,85	-	17,85	-	73,92	-	1,28			3,73
04.11.16	24,00	-	97,87	80,19	17,68	76,70	44,72	31,98	7,00	5,00	2,54	18,12	-	-	18,59	-	18,59	-	76,67	-	1,39			3,92
05.11.16	24,00	-	101,90	83,31	18,59	77,90	45,69	32,21	7,00	5,00	2,65	19,04	-	-	19,55	-	19,55	-	77,90	-	1,48			4,14
06.11.16	24,00	-	105,07	85,85	19,22	79,57	46,82	32,75	7,00	5,00	2,79	19,59	-	-	20,15	-	20,15	-	79,44	-	1,56			4,34
07.11.16	24,00	-	108,09	88,73	19,36	81,04	47,48	33,56	7,00	5,00	2,96	19,64	-	-	20,23	-	20,23	-	81,03	-	1,59			4,55
08.11.16	24,00	-	105,92	86,78	19,14	83,18	48,14	35,04	7,00	5,00	3,03	19,31	-	-	19,92	-	19,92	-	82,99	-	1,61			4,64
09.11.16	24,00	-	102,60	86,46	16,14	84,75	48,73	36,02	7,00	5,00	3,10	16,36	-	-	16,88	-	16,88	-	84,73	-	1,39			4,49
10.11.16	24,00	-	109,58	91,63	17,95	87,17	50,90	36,27	7,00	5,00	3,31	18,19	-	-	18,81	-	18,81	-	86,90	-	1,58			4,89
11.11.16	24,00	-	102,38	84,00	18,38	87,37	48,97	38,40	7,00	5,00	3,23	18,56	-	-	19,17	-	19,17	-	86,88	-	1,61			4,84
12.11.16	24,00	-	102,89	85,36	17,53	86,83	49,41	37,42	7,00	5,00	3,19	17,67	-	-	18,27	-	18,27	-	86,45	-	1,53			4,72
13.11.16	24,00	-	102,05	82,78	19,27	85,63	49,16	36,47	7,00	5,00	3,03	19,35	-	-	19,98	-	19,98	-	84,94	-	1,64			4,68
14.11.16	24,00	-	101,39	84,87	16,52	84,08	48,92	35,16	7,00	5,00	2,98	16,84	-	-	17,36	-	17,36	-	83,26	-	1,40			4,38
15.11.16	24,00	-	100,45	84,64	15,81	83,00	48,55	34,45	7,00	5,00	2,90	16,15	-	-	16,63	-	16,63	-	82,57	-	1,33			4,24
16.11.16	24,00	-	105,84	88,20	17,64	83,72	49,71	34,01	7,00	5,00	2,99	17,87	-	-	18,42	-	18,42	-	83,50	-	1,49			4,48
17.11.16	24,00	-	101,34	84,22	17,12	81,51	48,35	33,16	7,00	5,00	2,79	17,33	-	-	17,84	-	17,84	-	80,82	-	1,40			4,19
18.11.16	24,00	-	100,68	83,99	16,69	77,96	46,88	31,08	7,00	5,00	2,60	17,01	-	-	17,49	-	17,49	-	77,38	-	1,32			3,92
19.11.16	24,00	-	99,62	83,20	16,42	75,49	45,63	29,86	7,00	5,00	2,46	16,85	-	-	17,28	-	17,28	-	74,90	-	1,26			3,73
20.11.16	24,00	-	102,74	82,49	20,25	74,18	45,01	29,17	7,00	5,00	2,39	20,55	-	-	21,05	-	21,05	-	73,92	-	1,52			3,91
21.11.16	24,00	-	102,54	83,74	18,80	72,83	44,70	28,13	7,00	5,00	2,34	19,18	-	-	19,64	-	19,64	-	72,28	-	1,39			3,73
22.11.16	24,00	-	77,54	68,99	8,55	70,82	42,05	28,77	7,00	5,00	1,34	20,66	-	-	21,05	-	21,05	-	61,01	-	1,26			2,60
Среднее	24,00	-	101,29	84,17	17,12	77,24	46,17	31,07	7,00	5,00	2,53	18,81	-	-	19,31	-	19,31	-	76,03	-	1,42	-	-	3,95
Итого	744,00		3140,10	2609,24	530,86						78,37	583,17	0,00	0,00	598,51	0,00	598,51	0,00			44,09	0,00	0,00	122,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	19146,97	16437,21	2387,43	-	2434,01	-	259,29	-	-
	23.11.16 03:00	22286,52	19046,57	2970,00	-	3031,91	-	381,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °C = -1,35 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **598,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел автоматизации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.