

Абонент: ЖЭС Неваго района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бухаров Крестных Зорь 1 / ПУ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э-д

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 № 36388
 Подает: ПУ(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Орбит.: ПУ(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 П.д.: ВЭС(М3): радиодимер:
 П.д.ш.к.: ВЭС(М4): радиодимер:
 П.д.ш.к.: ВЭС(М5): радиодимер:
 расчетный алгоритм: эма: Q=M1*(h1-h2)*K*(t1-t2)/k

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (смена): 0
 Смена подключения: Двухтарифная закрытая
 СТП941-36388-Ч(С)-1116.бх

Приборы УТЭ: поверены до
 Термометр: КИТТР-05
 Термометр: КИТТР-05
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Узел учета: ПУ-2 СЦО
 Код УТЭ:
 Расшифровать совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 2,31

Дата	ТМ	НС	M1		M2		dM	TL	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM4	V3	V4	dV3	Vподп	T3	T4	Qгр.с общ.	Qгр.изл.	Qгр.тепс	Q общ.		
			T	C	T	C																					T	C
23.10.16	24.00	*	115,94	116,47	-0,53	72,89	48,29	24,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83	
24.10.16	24.00	*	118,03	118,88	-0,85	73,35	49,02	24,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86	
25.10.16	24.00	*	115,70	116,26	-0,56	72,84	48,17	24,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	
26.10.16	24.00	*	115,63	116,14	-0,51	73,08	48,20	24,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	
27.10.16	24.00	*	115,21	115,99	-0,78	72,74	48,11	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	
28.10.16	24.00	*	116,24	116,65	-0,41	72,83	48,23	24,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85	
29.10.16	24.00	*	116,74	117,49	-0,76	73,28	49,11	24,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81	
30.10.16	25.00	*	120,48	121,08	-0,60	73,18	49,29	23,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85	
31.10.16	24.00	*	115,43	116,02	-0,59	72,49	48,87	23,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85	
01.11.16	24.00	*	116,08	116,92	-0,84	73,06	48,52	24,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02	
02.11.16	24.00	*	114,33	115,27	-0,94	73,11	47,84	25,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
03.11.16	24.00	*	114,95	115,75	-0,80	75,19	48,64	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
04.11.16	24.00	*	115,27	115,70	-0,44	77,93	49,91	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	
05.11.16	24.00	*	115,27	115,70	-0,44	68,94	50,95	17,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	
06.11.16	24.00	*	72,02	75,07	-3,06	80,44	45,89	34,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69	
07.11.16	24.00	*	79,71	85,46	-5,75	82,21	45,25	36,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	
08.11.16	24.00	*	78,53	84,60	-6,07	84,38	45,59	38,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81	
09.11.16	24.00	*	76,61	82,81	-6,21	85,93	45,60	40,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	
10.11.16	24.00	*	90,34	95,99	-5,66	86,79	50,74	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83	
11.11.16	24.00	*	112,32	115,64	-3,32	87,77	52,24	35,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78	
12.11.16	24.00	*	114,94	118,37	-3,43	87,15	52,74	34,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	
13.11.16	24.00	*	113,67	116,80	-3,13	86,11	52,77	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	
14.11.16	24.00	*	115,19	118,80	-3,61	84,47	52,63	31,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53	
15.11.16	24.00	*	114,79	118,00	-3,21	83,29	52,04	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52	
16.11.16	24.00	*	119,29	122,92	-3,63	84,00	52,88	31,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09	
17.11.16	24.00	*	115,68	119,06	-3,38	82,03	51,84	30,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92	
18.11.16	24.00	*	115,50	118,89	-3,39	78,49	50,31	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	
19.11.16	24.00	*	115,09	118,47	-3,38	76,04	49,24	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
20.11.16	24.00	*	115,40	118,76	-3,36	74,66	49,11	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
21.11.16	24.00	*	115,66	119,06	-3,41	73,42	48,95	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
22.11.16	24.00	*	115,99	119,38	-3,39	71,91	47,55	24,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91	
Среднее	24,03	-	106,81	109,30	-2,49	77,87	49,31	28,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03	
Итого	745,00	-	3311,13	3388,29	-77,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,31

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 60880,21; М2(Т) 60956,04; М3(Т) 1303,60; М4(Т) 18519,03; М5(Т) 60880,21; М6(Т) 60956,04; М7(Т) 1303,60; М8(Т) 18519,03

Период расчета по среднему: 15.04.13 12:00 - 15.04.13 12:00
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: 1303,60 кВт.ч
 Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: 18519,03 куб.м

Период превышения t2: 2,31 °C = 0,00 град.
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать подразделения

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъект»
 Управление приборного учета
 Отдел энергетической культуры
 печать подразделения
 28 НОЯ 2016