Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 0

Txв, гр.С= 2,31

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	119,13	114,84	4,29	71,88	41,30	30,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
24.10.16	24,00	*	120,70	116,30	4,40	72,33	41,70	30,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
25.10.16	24,00	*	117,48	113,14	4,33	71,85	41,02	30,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
26.10.16	24,00	*	117,39	113,18	4,21	72,06	41,01	31,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
27.10.16	24,00	*	116,97	112,77	4,20	71,75	40,86	30,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
28.10.16	24,00	*	117,96	113,74	4,21	71,84	41,08	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
29.10.16	24,00	*	118,47	114,24	4,23	72,25	41,69	30,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
30.10.16	25,00	*	122,26	117,89	4,38	72,15	41,58	30,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
31.10.16	24,00	*	117,10	112,90	4,19	71,47	41,07	30,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
01.11.16	24,00	*	117,72	113,49	4,23	72,02	41,27	30,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
02.11.16	24,00	*	115,97	111,79	4,18	72,07	40,81	31,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
03.11.16	24,00	*	116,59	112,35	4,24	74,03	41,31	32,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
04.11.16	24,00	*	116,92	112,62	4,30	76,66	42,19	34,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
05.11.16	24,00	*	20,67	22,65	-1,98	67,38	44,33	23,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,39
06.11.16	24,00	*	71,54	69,77	1,77	80,50	38,90	41,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
07.11.16	24,00	*	85,11	82,07	3,05	82,12	37,38	44,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
08.11.16	24,00	*	84,00	81,28	2,72	84,28	37,74	46,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
09.11.16	24,00	*	82,20	79,36	2,84	85,83	37,63	48,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
10.11.16	24,00	*	93,40	90,63	2,77	87,29	42,17	45,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
11.11.16	24,00	*	116,32	112,47	3,85	88,13	43,92	44,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
12.11.16	24,00	*	119,02	115,09	3,93	87,49	44,28	43,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
13.11.16	24,00	*	117,51	113,76	3,75	86,41	44,19	42,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
14.11.16	24,00	*	118,18	115,26	2,92	84,78	44,07	40,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
15.11.16	24,00	*	117,61	114,70	2,90	83,64	43,74	39,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
16.11.16	24,00	*	122,21	119,28	2,94	84,33	44,75	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
17.11.16	24,00	*	118,62	115,59	3,03	82,33	43,89	38,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
18.11.16	24,00	*	118,58	115,36	3,22	78,77	43,19	35,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
19.11.16	24,00	*	118,27	115,02	3,25	76,33	42,31	34,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
20.11.16	24,00	*	118,71	115,34	3,38	74,95	42,13	32,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
21.11.16	24,00	*	119,01	115,40	3,61	73,68	41,70	31,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
22.11.16	24,00	*	119,76	115,94	3,82	72,18	40,72	31,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
Среднее	24,03	-	109,53	106,07	3,46	77,51	41,74	35,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Итого	745,00		3395,39	3288,23	107,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	125,69

Qот 0,933

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

выполнить ревизию расходов

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
«___» _____ г.