Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	73,06	73,31	-0,25	69,58	41,80	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
24.10.16	24,00		156,17	156,92	-0,75	71,67	45,92	25,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
25.10.16	24,00		154,89	155,64	-0,75	69,92	45,13	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
26.10.16	24,00		155,58	156,70	-1,12	71,04	45,71	25,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
27.10.16	24,00		161,70	162,83	-1,13	69,59	45,74	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
28.10.16	24,00		162,56	163,32	-0,75	70,66	46,35	24,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
29.10.16	24,00		162,54	163,16	-0,62	70,97	46,86	24,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
30.10.16	25,00		174,23	174,79	-0,56	72,05	47,67	24,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
31.10.16	24,00		161,18	161,72	-0,54	69,90	46,16	23,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
01.11.16	24,00		162,26	162,91	-0,65	70,74	46,39	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
02.11.16	24,00		161,82	162,51	-0,69	72,06	46,63	25,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
03.11.16	24,00		162,84	163,49	-0,65	74,22	47,67	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
04.11.16	24,00		163,60	164,09	-0,49	76,84	48,96	27,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
05.11.16	24,00		163,60	164,03	-0,43	78,14	49,41	28,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
06.11.16	24,00		162,64	163,03	-0,39	79,41	49,74	29,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
07.11.16	24,00		159,20	159,58	-0,38	77,17	47,99	29,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
08.11.16	24,00		161,59	161,99	-0,41	77,44	48,21	29,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
09.11.16	24,00		160,86	161,12	-0,26	88,32	52,92	35,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
10.11.16	24,00		161,15	161,38	-0,23	89,63	53,79	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
11.11.16	24,00		160,56	160,72	-0,16	88,92	53,07	35,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
12.11.16	24,00		161,19	161,40	-0,21	89,08	53,15	35,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
13.11.16	24,00		161,44	161,66	-0,22	89,78	53,97	35,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
14.11.16	24,00		161,66	161,90	-0,24	89,12	54,16	34,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
15.11.16	24,00		162,05	162,32	-0,28	86,46	52,87	33,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
16.11.16	24,00		162,04	162,29	-0,25	85,36	52,55	32,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
17.11.16	24,00		161,69	162,01	-0,32	81,87	51,20	30,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
18.11.16	24,00	*	93,99	94,40	-0,41	73,74	50,37	23,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
19.11.16	24,00		155,69	156,15	-0,46	73,09	45,95	27,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
20.11.16	24,00		162,67	163,14	-0,47	68,93	45,35	23,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
21.11.16	24,00		164,89	165,40	-0,51	72,13	47,17	24,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
22.11.16	24,00		165,85	166,37	-0,52	71,92	47,14	24,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
Среднее	24,03	-	156,62	157,11	-0,49	77,09	48,71	28,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
Итого	745,00		4855,18	4870,27	-15,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	137,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 137,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 2 ВНОЯ 2016 г.