Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
график: 150/70
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная закрытая
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-1116.txt
Txв, гр.С= 2,59

Установленные приборы:
Режим (схема): 0
Вычислитель: СПТ-941 № 68774
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	72,83	71,79	1,04	71,43	40,50	30,93	-	-	-							-	-	-	-			2,30
24.10.16	24,00	*	157,96	155,66	2,31	73,16	44,61	28,54	-	-	-							-	-	-	-			4,62
25.10.16	24,00	*	156,55	154,51	2,03	71,33	43,87	27,45	-	-	-							-	-	-	-			4,39
26.10.16	24,00	*	157,73	155,63	2,11	72,49	44,48	28,01	-	-	-							-	-	-	-			4,52
27.10.16	24,00	*	164,24	161,84	2,40	70,91	44,31	26,60	-	-	-							-	-	-	-			4,48
28.10.16	24,00	*	164,76	162,37	2,40	72,01	44,90	27,11	-	-	-							-	-	-	-			4,58
29.10.16	24,00	*	164,60	162,23	2,37	72,29	45,41	26,88	-	-	-							-	-	-	-			4,54
30.10.16	24,00	*	176,29	173,82	2,47	73,37	46,20	27,17	-	-	-							-	-	-	-			4,91
31.10.16	24,00	*	163,05	160,75	2,30	71,17	44,73	26,44	-	-	-							-	-	-	-			4,42
01.11.16	24,00	*	164,25	161,92	2,33	72,09	45,00	27,09	-	-	-							-	-	-	-			4,56
02.11.16	24,00	*	163,87	161,53	2,34	73,48	45,37	28,10	-	-	-							-	-	-	-			4,72
03.11.16	24,00	*	164,88	162,51	2,37	75,70	46,22	29,49	-	-	-							-	-	-	-			4,98
04.11.16	24,00	*	165,59	163,20	2,39	78,43	47,51	30,92	-	-	-							-	-	-	-			5,24
05.11.16	24,00	*	165,55	163,15	2,40	79,78	47,96	31,82	-	-	-							-	-	-	-			5,39
06.11.16	24,00	*	164,57	162,18	2,39	81,11	48,36	32,75	-	-	-							-	-	-	-			5,52
07.11.16	24,00	*	161,02	158,66	2,36	78,82	46,60	32,22	-	-	-							-	-	-	-			5,30
08.11.16	24,00	*	162,80	160,38	2,41	79,22	46,72	32,50	-	-	-							-	-	-	-			5,41
09.11.16	24,00	*	162,78	160,28	2,50	90,47	51,45	39,02	-	-	-							-	-	-	-			6,49
10.11.16	24,00	*	163,08	160,55	2,53	91,78	52,25	39,52	-	-	-							-	-	-	-			6,59
11.11.16	24,00	*	162,49	159,93	2,56	91,04	51,73	39,31	-	-	-							-	-	-	-			6,53
12.11.16	24,00	*	163,13	160,57	2,56	91,17	52,01	39,16	-	-	-							-	-	-	-			6,54
13.11.16	24,00	*	163,36	160,81	2,55	91,89	52,70	39,19	-	-	-							-	-	-	-			6,55
14.11.16	24,00	*	163,55	161,01	2,54	91,15	52,70	38,45	-	-	-							-	-	-	-			6,44
15.11.16	24,00	*	163,94	161,38	2,57	88,40	51,67	36,73	-	-	-							-	-	-	-			6,17
16.11.16	24,00	*	164,03	161,36	2,67	87,23	51,20	36,03	-	-	-							-	-	-	-			6,06
17.11.16	24,00	*	163,74	161,16	2,59	83,56	49,75	33,81	-	-	-							-	-	-	-			5,68
18.11.16	24,00	*	95,42	94,18	1,25	75,20	50,38	24,82	-	-	-							-	-	-	-			2,43
19.11.16	24,00	*	154,49	152,11	2,38	74,79	44,41	30,38	-	-	-							-	-	-	-			4,81
20.11.16	24,00	*	162,07	159,46	2,62	70,15	43,75	26,40	-	-	-							-	-	-	-			4,40
21.11.16	24,00	*	164,57	162,00	2,57	73,46	45,66	27,79	-	-	-							-	-	-	-			4,70
22.11.16	24,00	*	165,70	163,13	2,57	73,25	45,60	27,65	-	-	-							-	-	-	-			4,71
Среднее	24,00	-	158,16	155,81	2,35	78,72	47,35	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,10
Итого	744,00		4902,92	4830,05	72,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	157,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 НОЯ 2016 г.