Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	99,68	85,29	14,39	73,75	47,95	25,80	7,00	5,00	2,23	14,16	-	-	14,50	-	14,50	-	73,47	-	1,04			3,27
24.10.16	24,00	-	99,41	87,17	12,24	74,22	48,83	25,39	7,00	5,00	2,24	11,99	-	-	12,28	-	12,28	-	73,91	-	0,89			3,13
25.10.16	24,00	-	98,54	84,93	13,61	73,78	48,27	25,51	7,00	5,00	2,25	12,52	-	-	12,82	-	12,82	-	73,65	-	0,92			3,17
26.10.16	24,00	-	97,04	85,08	11,96	73,98	48,34	25,64	7,00	5,00	2,26	11,04	-	-	11,31	-	11,31	-	73,71	-	0,82			3,07
27.10.16	24,00	-	98,32	85,16	13,16	73,64	48,24	25,40	7,00	5,00	2,21	12,61	-	-	12,92	-	12,92	-	73,42	-	0,93			3,14
28.10.16	24,00	-	97,36	85,67	11,69	73,83	48,88	24,95	7,00	5,00	2,19	11,05	-	-	11,29	-	11,29	-	73,58	-	0,81			3,01
29.10.16	24,00	-	98,27	86,22	12,05	74,15	49,33	24,82	7,00	5,00	2,19	11,43	-	-	11,71	-	11,71	-	73,83	-	0,84			3,03
30.10.16	24,00	-	98,04	85,36	12,68	74,05	48,54	25,51	7,00	5,00	2,24	11,97	-	-	12,25	-	12,25	-	73,62	-	0,88			3,12
31.10.16	24,00	-	96,63	85,10	11,53	73,36	48,00	25,36	7,00	5,00	2,22	10,73	-	-	11,00	-	11,00	-	73,31	-	0,79			3,01
01.11.16	24,00	-	98,09	85,47	12,62	73,93	48,34	25,59	7,00	5,00	2,25	11,89	-	-	12,18	-	12,18	-	73,59	-	0,88			3,12
02.11.16	24,00	-	96,71	84,29	12,42	74,06	47,64	26,42	7,00	5,00	2,29	11,65	-	-	11,95	-	11,95	-	73,88	-	0,86			3,15
03.11.16	24,00	-	95,64	84,50	11,14	76,33	48,35	27,98	7,00	5,00	2,43	10,44	-	-	10,71	-	10,71	-	76,33	-	0,79			3,22
04.11.16	24,00	-	97,26	84,87	12,39	79,14	49,94	29,20	7,00	5,00	2,54	11,71	-	-	12,03	-	12,03	-	79,09	-	0,93			3,46
05.11.16	24,00	-	100,59	89,08	11,51	80,24	51,32	28,92	7,00	5,00	2,64	10,72	-	-	11,01	-	11,01	-	80,37	-	0,86			3,50
06.11.16	24,00	-	105,92	92,57	13,35	81,83	52,62	29,21	7,00	5,00	2,78	12,46	-	-	12,82	-	12,82	-	81,66	-	1,02			3,80
07.11.16	24,00	-	104,49	91,37	13,12	83,45	52,45	31,00	7,00	5,00	2,90	12,28	-	-	12,64	-	12,64	-	83,64	-	1,03			3,93
08.11.16	24,00	-	104,78	91,74	13,04	85,62	53,77	31,85	7,00	5,00	3,00	12,16	-	-	12,55	-	12,55	-	85,42	-	1,04			4,04
09.11.16	24,00	-	104,07	91,70	12,37	87,31	54,40	32,91	7,00	5,00	3,10	11,49	-	-	11,87	-	11,87	-	87,45	-	1,01			4,11
10.11.16	24,00	-	101,90	89,81	12,09	90,08	55,27	34,81	7,00	5,00	3,21	11,19	-	-	11,58	-	11,58	-	89,86	-	1,01			4,22
11.11.16	24,00	-	99,35	87,85	11,50	90,21	54,56	35,65	7,00	5,00	3,22	10,63	-	-	10,97	-	10,97	-	89,62	-	0,95			4,18
12.11.16	24,00	-	103,04	89,87	13,17	89,54	55,00	34,54	7,00	5,00	3,19	12,30	-	-	12,72	-	12,72	-	89,14	-	1,10			4,29
13.11.16	24,00	-	101,20	88,77	12,43	88,28	54,89	33,39	7,00	5,00	3,06	11,55	-	-	11,92	-	11,92	-	87,51	-	1,01			4,07
14.11.16	24,00	-	102,42	89,92	12,50	86,58	54,45	32,13	7,00	5,00	2,98	11,59	-	-	11,95	-	11,95	-	85,57	-	0,99			3,98
15.11.16	24,00	-	101,63	90,01	11,62	85,50	53,87	31,63	7,00	5,00	2,92	10,87	-	-	11,21	-	11,21	-	85,06	-	0,93			3,85
16.11.16	24,00	-	106,09	93,75	12,34	86,14	55,06	31,08	7,00	5,00	3,00	11,45	-	-	11,82	-	11,82	-	85,84	-	0,98			3,99
17.11.16	24,00	-	103,65	90,95	12,70	83,90	53,84	30,06	7,00	5,00	2,82	11,83	-	-	12,18	-	12,18	-	83,20	-	0,99			3,81
18.11.16	24,00	-	102,85	90,69	12,16	80,26	52,17	28,09	7,00	5,00	2,63	11,30	-	-	11,61	-	11,61	-	79,67	-	0,90			3,53
19.11.16	24,00	-	103,61	90,24	13,37	77,79	51,00	26,79	7,00	5,00	2,50	12,48	-	-	12,81	-	12,81	-	77,31	-	0,97			3,46
20.11.16	24,00	-	104,83	90,44	14,39	76,51	50,42	26,09	7,00	5,00	2,43	13,49	-	-	13,83	-	13,83	-	76,24	-	1,03			3,46
21.11.16	24,00	-	104,44	90,69	13,75	75,11	49,87	25,24	7,00	5,00	2,36	12,94	-	-	13,26	-	13,26	-	74,54	-	0,97			3,33
22.11.16	24,00	-	104,36	91,00	13,36	73,65	48,97	24,68	7,00	5,00	2,30	12,66	-	-	12,95	-	12,95	-	73,44	-	0,93			3,23
Среднее	24,00	-	100,97	88,37	12,60	79,68	51,12	28,57	7,00	5,00	2,60	11,83	-	-	12,15	-	12,15	-	79,38	-	0,94	-	-	3,54
Итого	744,00		3130,21	2739,56	390,65						80,58	366,58	0,00	0,00	376,65	0,00	376,65	0,00			29,07	0,00	0,00	109,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	13881,08	11159,83	2703,96	-	2764,07	-	461,85	-	-
	23.11.16 02:00	17011,39	13899,58	3070,45	-	3140,62	-	571,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.