

Объект: ЖК2 Невагого Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаит Монтаж"
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь-2016
 Договор: 10025.038.1
 Строит. Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Съемка подлитоциания: Девухрибуная
 ВКР-7-205829-(С)-11161х

Установленные приборы: Часовые и Струнные аргоны в фазе: Раким (Совех)
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=η1*(t1-tn)*η2*(t2-tn) лето: Q=η1*(t1-tn)*η2*(t2-tn)
 Расчетные параметры: Qот=0,23 Qлет=0,0902 Qот(ср)=0,041 Qлет(ср)=0,041
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Ср=69,36 Светл.=0 Гект.пот.=0 ГВт=16,32
 Договорные нагрузки (гр.чел.): Гкал/час: Ср=69,36 Светл.=0 Гект.пот.=0 ГВт=16,32
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотребление				
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С		Т	С		
23.10.16	24,00	93,92	79,27	14,65	73,59	46,54	27,05	7,00	5,00	2,16	2,16	14,65	-	-	14,95	-	-	72,87	-	1,07	3,22
24.10.16	24,00	94,05	80,90	13,15	74,06	47,42	26,64	7,00	5,00	2,17	2,17	13,15	-	-	13,42	-	-	72,91	-	0,96	3,13
25.10.16	24,00	92,66	79,66	13,00	73,63	46,75	26,88	7,00	5,00	2,15	2,15	13,00	-	-	13,27	-	-	72,94	-	0,95	3,10
26.10.16	24,00	92,90	79,54	13,36	73,85	46,96	26,89	7,00	5,00	2,16	2,16	13,36	-	-	13,63	-	-	72,92	-	0,97	3,13
27.10.16	24,00	92,72	79,37	13,35	73,49	46,82	26,67	7,00	5,00	2,13	2,13	13,35	-	-	13,62	-	-	72,96	-	0,97	3,10
28.10.16	24,00	92,04	79,80	12,24	73,68	47,26	26,42	7,00	5,00	2,12	2,12	12,24	-	-	12,49	-	-	72,59	-	0,89	3,01
29.10.16	24,00	92,76	80,26	12,50	74,01	47,90	26,11	7,00	5,00	2,12	2,12	12,76	-	-	12,76	-	-	73,10	-	0,91	3,02
30.10.16	24,00	94,84	79,58	15,26	73,91	47,44	26,47	7,00	5,00	2,12	2,12	15,26	-	-	15,57	-	-	73,40	-	1,11	3,22
31.10.16	24,00	93,38	79,46	13,92	73,19	46,53	26,66	7,00	5,00	2,13	2,13	13,92	-	-	14,20	-	-	72,40	-	1,01	3,14
01.11.16	24,00	93,22	79,73	13,49	73,79	46,84	26,95	7,00	5,00	2,16	2,16	13,49	-	-	13,77	-	-	72,87	-	0,98	3,15
02.11.16	24,00	93,66	78,71	14,95	73,90	46,28	27,65	7,00	5,00	2,18	2,18	14,95	-	-	15,26	-	-	73,39	-	1,10	3,28
03.11.16	24,00	92,33	78,77	13,56	76,21	46,98	29,23	7,00	5,00	2,31	2,31	13,56	-	-	13,84	-	-	75,52	-	1,02	3,24
04.11.16	24,00	93,78	79,00	14,78	79,01	48,47	30,54	7,00	5,00	2,42	2,42	14,78	-	-	15,08	-	-	78,98	-	1,17	3,59
05.11.16	24,00	96,45	83,19	13,26	80,08	49,68	30,40	7,00	5,00	2,54	2,54	13,26	-	-	13,53	-	-	79,56	-	1,05	3,59
06.11.16	24,00	99,85	86,48	13,37	81,67	51,06	30,61	7,00	5,00	2,65	2,65	13,37	-	-	13,64	-	-	80,80	-	1,08	3,74
07.11.16	24,00	98,25	85,60	12,65	83,26	50,82	32,44	7,00	5,00	2,79	2,79	12,65	-	-	12,91	-	-	82,45	-	1,04	3,83
08.11.16	24,00	98,81	85,68	13,13	85,44	52,11	33,33	7,00	5,00	2,87	2,87	13,13	-	-	13,40	-	-	84,49	-	1,11	3,98
09.11.16	24,00	97,75	86,64	12,11	87,15	52,91	34,24	7,00	5,00	2,96	2,96	12,11	-	-	12,36	-	-	85,54	-	1,04	4,00
10.11.16	24,00	95,67	83,76	11,91	89,89	53,88	36,01	7,00	5,00	3,03	3,03	11,91	-	-	12,15	-	-	89,12	-	1,06	4,09
11.11.16	24,00	93,95	81,89	12,06	90,01	53,11	36,90	7,00	5,00	3,04	3,04	12,06	-	-	12,31	-	-	88,75	-	1,07	4,11
12.11.16	24,00	97,08	83,72	13,36	89,35	53,53	35,72	7,00	5,00	3,01	3,01	13,36	-	-	13,63	-	-	88,12	-	1,18	4,19
13.11.16	24,00	96,53	82,72	13,81	88,06	53,53	34,53	7,00	5,00	2,88	2,88	13,81	-	-	14,09	-	-	86,41	-	1,19	4,08
14.11.16	24,00	95,89	83,90	11,99	86,41	53,17	33,24	7,00	5,00	2,81	2,81	11,99	-	-	12,23	-	-	84,75	-	1,02	3,83
15.11.16	24,00	95,62	83,88	11,74	85,32	52,64	32,68	7,00	5,00	2,77	2,77	11,74	-	-	11,98	-	-	83,49	-	0,98	3,75
16.11.16	24,00	99,34	87,54	11,80	85,96	52,96	32,00	7,00	5,00	2,82	2,82	11,80	-	-	12,04	-	-	84,89	-	1,00	3,82
17.11.16	24,00	95,32	84,75	10,57	83,69	52,86	30,83	7,00	5,00	2,65	2,65	10,57	-	-	10,79	-	-	81,34	-	0,86	3,51
18.11.16	24,00	97,54	84,63	12,91	80,07	51,13	28,94	7,00	5,00	2,47	2,47	12,91	-	-	13,17	-	-	78,78	-	1,02	3,49
19.11.16	24,00	97,12	84,29	12,83	77,63	49,83	27,80	7,00	5,00	2,36	2,36	12,83	-	-	13,09	-	-	76,71	-	0,88	3,34
20.11.16	24,00	99,08	84,43	14,65	76,36	49,43	26,93	7,00	5,00	2,29	2,29	14,65	-	-	14,95	-	-	75,34	-	1,10	3,39
21.11.16	24,00	97,32	84,67	12,65	74,95	48,90	26,05	7,00	5,00	2,22	2,22	12,65	-	-	12,91	-	-	74,10	-	0,94	3,16
22.11.16	24,00	95,80	84,82	14,98	73,51	47,97	25,54	7,00	5,00	2,18	2,18	14,98	-	-	15,29	-	-	73,01	-	1,09	3,27
Среднее	24,00	95,60	82,44	13,16	79,52	49,77	29,75	7,00	5,00	2,47	2,47	13,16	-	-	13,43	-	-	78,52	-	1,03	3,50
Итого	744,00	2963,63	2555,64	407,99	2555,64	1407,99	76,68	407,99	0,00	416,32	0,00	416,32	0,00	0,00	416,32	0,00	0,00	31,94	0,00	108,62	108,62

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.10.16 02:20 2963,63 23917,03 2959,91 497,85 434,16 4440,00 96,02 107,69

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2,31 °C = -0,94 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 107,67 Гкал;
 Период расчета по договору: Период превышения Ц: Копирование на температуру холодной воды с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок 416,32 Кюм.

000 СинхроМонтаж

Филиал "ЭнергоСиб" Управляющей компании КУУТЭ

28 НОЯ 2016