Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	149,06	120,13	28,93	72,88	41,74	31,14	7,00	5,00	3,82	27,91	-	-	28,58	-	28,58	-	72,84	-	2,03			5,85
24.10.16	24,00	-	149,87	126,75	23,12	73,34	42,77	30,57	7,00	5,00	3,95	22,12	-	-	22,66	-	22,66	-	73,29	-	1,62			5,57
25.10.16	24,00	-	147,62	123,69	23,93	72,90	42,22	30,68	7,00	5,00	3,93	22,13	-	-	22,64	-	22,64	-	73,02	-	1,62			5,54
26.10.16	24,00	-	147,73	122,84	24,89	73,11	42,25	30,86	7,00	5,00	3,95	22,68	-	-	23,23	-	23,23	-	73,18	-	1,66			5,61
27.10.16	24,00	-	146,78	122,58	24,20	72,76	42,07	30,69	7,00	5,00	3,93	21,90	-	-	22,44	-	22,44	-	72,82	-	1,60			5,53
28.10.16	24,00	-	147,97	123,05	24,92	72,95	42,39	30,56	7,00	5,00	3,95	22,40	-	-	22,94	-	22,94	-	73,04	-	1,64			5,59
29.10.16	24,00	-	149,78	122,67	27,11	73,28	42,97	30,31	7,00	5,00	3,89	24,83	-	-	25,43	-	25,43	-	73,29	-	1,82			5,71
30.10.16	24,00	-	148,98	120,36	28,62	73,20	42,46	30,74	7,00	5,00	3,86	26,38	-	-	27,02	-	27,02	-	73,15	-	1,93			5,80
31.10.16	24,00	-	148,54	121,89	26,65	72,47	41,83	30,64	7,00	5,00	3,90	24,34	-	-	24,91	-	24,91	-	72,55	-	1,77			5,67
01.11.16	24,00	-	147,90	123,41	24,49	73,04	42,27	30,77	7,00	5,00	4,01	21,61	-	-	22,16	-	22,16	-	73,05	-	1,58			5,59
02.11.16	24,00	-	147,22	119,12	28,10	73,15	41,41	31,74	7,00	5,00	4,02	24,90	-	-	25,49	-	25,49	-	73,27	-	1,82			5,84
03.11.16	24,00	-	145,85	120,30	25,55	75,33	42,02	33,31	7,00	5,00	4,24	22,45	-	-	23,02	-	23,02	-	75,69	-	1,70			5,94
04.11.16	24,00	-	146,99	120,46	26,53	78,11	43,16	34,95	7,00	5,00	4,48	23,04	-	-	23,68	-	23,68	-	78,57	-	1,81			6,29
05.11.16	24,00	-	153,25	129,10	24,15	79,24	44,54	34,70	7,00	5,00	4,69	21,48	-	-	22,08	-	22,08	-	79,72	-	1,71			6,40
06.11.16	24,00	-	159,73	132,94	26,79	80,85	45,60	35,25	7,00	5,00	4,90	24,17	-	-	24,88	-	24,88	-	81,03	-	1,96			6,86
07.11.16	24,00	-	157,67	132,76	24,91	82,38	45,65	36,73	7,00	5,00	5,09	22,29	-	-	22,97	-	22,97	-	82,78	-	1,85			6,93
08.11.16	24,00	-	158,49	132,99	25,50	84,55	46,57	37,98	7,00	5,00	5,28	22,88	-	-	23,61	-	23,61	-	84,73	-	1,94			7,21
09.11.16	24,00	-	157,54	133,45	24,09	86,17	47,27	38,90	7,00	5,00	5,41	21,51	-	-	22,19	-	22,19	-	86,58	-	1,86			7,27
10.11.16	24,00	-	153,82	131,02	22,80	88,88	48,07	40,81	7,00	5,00	5,59	20,14	-	-	20,83	-	20,83	-	88,86	-	1,79			7,38
11.11.16	24,00	-	150,69	127,69	23,00	89,02	47,16	41,86	7,00	5,00	5,59	20,39	-	-	21,11	-	21,11	-	88,76	-	1,81			7,40
12.11.16	24,00	-	155,19	129,83	25,36	88,39	47,52	40,87	7,00	5,00	5,56	22,54	-	-	23,32	-	23,32	-	88,35	-	1,99			7,55
13.11.16	24,00	-	152,85	127,87	24,98	87,19	47,43	39,76	7,00	5,00	5,31	22,55	-	-	23,29	-	23,29	-	86,70	-	1,96			7,27
14.11.16	24,00	-	155,58	130,53	25,05	85,55	47,37	38,18	7,00	5,00	5,22	22,56	-	-	23,27	-	23,27	-	85,06	-	1,92			7,13
15.11.16	24,00	-	155,22	131,06	24,16	84,43	47,11	37,32	7,00	5,00	5,13	21,40	-	-	22,10	-	22,10	-	84,32	-	1,81			6,94
16.11.16	24,00	-	161,69	134,74	26,95	85,10	48,28	36,82	7,00	5,00	5,41	21,82	-	-	22,52	-	22,52	-	85,15	-	1,86			7,26
17.11.16	24,00	-	157,35	127,58	29,77	82,92	47,02	35,90	7,00	5,00	5,19	22,59	-	-	23,28	-	23,28	-	82,50	-	1,86			7,06
18.11.16	24,00	-	156,82	127,38	29,44	79,33	45,71	33,62	7,00	5,00	4,84	22,52	-	-	23,17	-	23,17	-	78,98	-	1,78			6,62
19.11.16	24,00	-	157,02	125,39	31,63	76,88	44,41	32,47	7,00	5,00	4,62	24,62	-	-	25,27	-	25,27	-	76,71	-	1,89			6,51
20.11.16	24,00	-	157,69	124,76	32,93	75,52	43,93	31,59	7,00	5,00	4,45	26,14	-	-	26,78	-	26,78	-	75,58	-	1,98			6,43
21.11.16	24,00	-	156,70	127,76	28,94	74,18	43,78	30,40	7,00	5,00	4,40	22,04	-	-	22,60	-	22,60	-	74,06	-	1,63			6,04
22.11.16	24,00	-	157,99	127,77	30,22	72,75	43,02	29,73	7,00	5,00	4,30	23,25	-	-	23,81	-	23,81	-	72,84	-	1,69			6,00
Среднее	24,00	-	152,89	126,51	26,38	78,70	44,52	34,19	7,00	5,00	4,61	22,95	-	-	23,59	-	23,59	-	78,72	-	1,80	-	-	6,41
Итого	744,00		4739,58	3921,87	817,71						142,89	711,58	0,00	0,00	731,28	0,00	731,28	0,00			55,88	0,00	0,00	198,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	12642,25	10711,84	1857,95	-	1895,68	-	210,32	-	
	23.11.16 02:00	17382,23	14633,74	2569,64	-	2627,07	-	409,11	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **731,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.