Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	97,40	72,04	25,36	71,80	40,77	31,03	7,00	5,00	2,39	23,36	-	-	23,89	-	23,89	-	71,41	-	1,67			4,06
24.10.16	24,00	-	95,49	73,69	21,80	72,27	41,64	30,63	7,00	5,00	2,39	20,05	-	-	20,52	-	20,52	-	71,97	-	1,44			3,83
25.10.16	24,00	-	92,47	72,62	19,85	71,80	40,99	30,81	7,00	5,00	2,36	18,21	-	-	18,62	-	18,62	-	71,57	-	1,30			3,66
26.10.16	24,00	-	92,39	72,55	19,84	71,98	41,01	30,97	7,00	5,00	2,35	18,57	-	-	19,01	-	19,01	-	71,69	-	1,33			3,68
27.10.16	24,00	-	94,75	72,20	22,55	71,69	40,85	30,84	7,00	5,00	2,34	21,16	-	-	21,66	-	21,66	-	71,37	-	1,51			3,84
28.10.16	24,00	-	94,64	72,78	21,86	71,87	41,28	30,59	7,00	5,00	2,35	20,24	-	-	20,71	-	20,71	-	71,57	-	1,45			3,80
29.10.16	24,00	-	95,31	73,02	22,29	72,22	41,90	30,32	7,00	5,00	2,35	20,53	-	-	20,99	-	20,99	-	71,90	-	1,48			3,82
30.10.16	24,00	-	94,74	72,43	22,31	72,08	41,41	30,67	7,00	5,00	2,32	21,06	-	-	21,57	-	21,57	-	71,67	-	1,51			3,83
31.10.16	24,00	-	92,92	72,35	20,57	71,37	40,64	30,73	7,00	5,00	2,36	18,83	-	-	19,28	-	19,28	-	71,05	-	1,34			3,69
01.11.16	24,00	-	92,66	72,61	20,05	71,89	40,74	31,15	7,00	5,00	2,40	18,31	-	-	18,72	-	18,72	-	71,50	-	1,31			3,71
02.11.16	24,00	-	93,67	71,50	22,17	72,03	40,35	31,68	7,00	5,00	2,37	20,84	-	-	21,35	-	21,35	-	71,77	-	1,50			3,86
03.11.16	24,00	-	92,95	71,73	21,22	74,14	40,87	33,27	7,00	5,00	2,51	19,46	-	-	19,96	-	19,96	-	74,07	-	1,44			3,96
04.11.16	24,00	-	92,44	71,90	20,54	76,80	41,98	34,82	7,00	5,00	2,64	18,86	-	-	19,39	-	19,39	-	76,68	-	1,45			4,08
05.11.16	24,00	-	97,52	76,65	20,87	78,00	43,28	34,72	7,00	5,00	2,82	18,92	-	-	19,43	-	19,43	-	77,93	-	1,48			4,29
06.11.16	24,00	-	102,49	80,51	21,98	79,60	44,54	35,06	7,00	5,00	3,00	19,92	-	-	20,51	-	20,51	-	79,40	-	1,58			4,58
07.11.16	24,00	-	99,63	79,55	20,08	81,02	44,26	36,76	7,00	5,00	3,06	18,46	-	-	19,01	-	19,01	-	80,86	-	1,49			4,56
08.11.16	24,00	-	100,51	79,84	20,67	83,16	45,36	37,80	7,00	5,00	3,14	19,27	-	-	19,85	-	19,85	-	82,95	-	1,60			4,74
09.11.16	24,00	-	100,86	79,83	21,03	84,76	46,06	38,70	7,00	5,00	3,22	19,55	-	-	20,18	-	20,18	-	84,65	-	1,65			4,88
10.11.16	24,00	-	98,61	78,09	20,52	87,34	46,73	40,61	7,00	5,00	3,32	18,92	-	-	19,55	-	19,55	-	87,16	-	1,65			4,97
11.11.16	24,00	-	96,65	76,34	20,31	87,42	45,80	41,62	7,00	5,00	3,29	19,13	-	-	19,77	-	19,77	-	86,91	-	1,66			4,96
12.11.16	24,00	-	100,34	78,09	22,25	86,87	46,03	40,84	7,00	5,00	3,32	20,90	-	-	21,59	-	21,59	-	86,49	-	1,81			5,13
13.11.16	24,00	-	100,45	76,94	23,51	85,73	46,04	39,69	7,00	5,00	3,20	22,01	-	-	22,70	-	22,70	-	85,05	-	1,87			5,08
14.11.16	24,00	-	98,13	78,14	19,99	84,12	46,08	38,04	7,00	5,00	3,13	18,33	-	-	18,90	-	18,90	-	83,31	-	1,53			4,66
15.11.16	24,00	-	98,03	78,17	19,86	83,07	45,83	37,24	7,00	5,00	3,04	18,48	-	-	19,02	-	19,02	-	82,61	-	1,53			4,57
16.11.16	24,00	-	101,63	81,54	20,09	83,80	46,98	36,82	7,00	5,00	3,12	18,80	-	-	19,38	-	19,38	-	83,47	-	1,57			4,69
17.11.16	24,00	-	98,12	79,07	19,05	81,63	46,14	35,49	7,00	5,00	2,93	17,72	-	-	18,22	-	18,22	-	80,98	-	1,44			4,37
18.11.16	24,00	-	99,68	78,90	20,78	78,12	44,83	33,29	7,00	5,00	2,76	19,22	-	-	19,74	-	19,74	-	77,47	-	1,49			4,25
19.11.16	24,00	-	100,23	78,29	21,94	75,65	43,75	31,90	7,00	5,00	2,62	20,47	-	-	20,99	-	20,99	-	75,12	-	1,54			4,16
20.11.16	24,00	-	101,22	78,28	22,94	73,95	43,25	30,70	7,00	5,00	2,53	21,36	-	-	21,89	-	21,89	-	73,61	-	1,57			4,10
21.11.16	24,00	-	99,89	78,51	21,38	72,46	42,66	29,80	7,00	5,00	2,49	19,40	-	-	19,85	-	19,85	-	72,00	-	1,40			3,89
22.11.16	24,00	-	99,27	78,70	20,57	71,04	41,79	29,25	7,00	5,00	2,45	18,64	-	-	19,05	-	19,05	-	70,78	-	1,32			3,77
Среднее	24,00	-	97,26	76,03	21,23	77,41	43,35	34,06	7,00	5,00	2,73	19,64	-	-	20,17	-	20,17	-	77,06	-	1,51	-	-	4,24
Итого	744,00		3015,09	2356,86	658,23						84,55	608,98	0,00	0,00	625,30	0,00	625,30	0,00			46,90	0,00	0,00	131,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
«____» _____ г